

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 4. prosince 2008

Č.j.: 92515/ENV/PŘ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ **K PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA**

(vydaného pod č.j.: 550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OPVI/04 dne 24. 3. 2004)

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název:	Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice
Kapacita (rozsah) záměru:	Předmětem záměru je výstavba nového elektrického vedení 2 x 110 kV z Velkých Opatovic do Konice. Celková délka navrhovaného elektrovedu činí 17,25 km, celkový počet stožárů 67. Součástí stavby je také přeložení současného vedení 22 kV č. 46 v délce asi 700 m z důvodů jeho kolize s novým elektrovedem.
Charakter záměru:	Vybudování elektrického vedení 2 x 110 kV v délce 17,25 km.
Umístění:	kraj: Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický obec: Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Jaroměřice, Skřípov, Konice, Šubířov kat. území: Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Jaroměřice, Skřípov, Konice, Šubířov
Zahájení:	v průběhu roku 2009
Ukončení:	v průběhu roku 2010
Oznamovatel:	EDWIN BOHEMIA, s.r.o. Okružní 876/19b 638 00 Brno

Záměr „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice“ naplňuje dikci bodu 3.6, kategorie I, přílohy č. 1 zákona a je záměrem podle § 4 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení

záměru na životní prostředí vydaného pod č.j.: 550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OPVI/04 dne 24. 3. 2004.

Dne 16. 2. 2005 bylo Městským úřadem Konice, odborem výstavby, zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů (územní řízení o umístění stavby), dne 8. 1. 2008 bylo toto řízení Městským úřadem Konice zastaveno. Dle § 10 odst. 3 zákona a na základě výše uvedené skutečnosti byla žádost oznamovatele záměru o prodloužení platnosti stanoviska doručena Ministerstvu životního prostředí ještě v době platnosti vydaného stanoviska (konkrétně dne 16. 5. 2008).

Dle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění ve smyslu § 10 odst. 3 citovaného zákona, zda došlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že u záměru

„Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice“

nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru a platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pod č.j.: 550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OPVI/04 dne 24. 3. 2004 se s ohledem na skutečnost, že dne 16. 2. 2005 bylo zahájeno navazující územní řízení o umístění stavby a dne 8. 1. 2008 bylo územní řízení o umístění stavby zastaveno, prodlužuje do 12. 2. 2011.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantně zdůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily:

- Město Velké Opatovice;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí;
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích;
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc;
- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí;

- Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody.

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla doručena.

Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Město Velké Opatovice

- proti realizaci stavby nemá námitek.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že předložená dokumentace konkrétní nakládání s odpady v průběhu realizace stavby neřeší, v roli původce odpadů bude prováděcí firma. Upozorňuje, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména v upřednostnění využití odpadů před jejich odstraněním – uložením na skládku (zejména pro stavební a demoliční odpady) a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Zároveň sděluje, že při vzniku zemin a kamení, které budou opětovně použity ke stejnému účelu, k jakému sloužily, není vždy nutné tyto materiály evidovat jako odpad, jak je uvedeno v dokumentaci. Upozorňuje, že katalogové číslo 17 05 01, zvolené pro „výkopovou zeminu a/nebo kameny“ neexistuje.

V souladu s podmínkou č. 35 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v prováděcích projektech upřesněny jednotlivé druhy odpadů a zároveň bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob odstranění.

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, bez připomínek.
- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že věcně a místně příslušným úřadem je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Boskovice.
- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. Konstatuje, že k možnosti existence vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádné další zájmy ochrany přírody, u nichž je k výkonu státní správy příslušný krajský úřad ve smyslu ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb.
- z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, uvádí, že kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu podle § 7 odst. 3 k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních

cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů, je ve smyslu ust. § 17 písmene c) Ministerstvo životního prostředí.

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů nemá připomínky.

Krajský úřad nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky za předpokladu, že v další fázi řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, budou vypořádány všechny výše uvedené doporučení a připomínky.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- z hlediska orgánu odpadového hospodářství uvádí, že na straně č. 15 je jako jeden ze vznikajících odpadů uvedeno katalogové číslo 17 05 01. Toto katalogové číslo ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vůbec neexistuje. Požaduje toto opravit.

V souladu s podmínkou č. 35 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v prováděcích projektech upřesněny jednotlivé druhy odpadů a zároveň bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob odstranění.

- z hlediska orgánu ochrany přírody nemá k záměru zásadních připomínek. Upozorňuje na povinnost vyplývající z § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dle kterého je každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků el. proudem. Dále upozorňuje na ust. § 4 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona, dle kterých je nezbytné si opatřit k zásahu do významného krajinného prvku (v tomto případě významný krajinný prvek – les), který by mohl vést k jeho poškození nebo zničení nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, a k odlesňování pozemků nad 0,5 ha závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody – Městský úřad Moravská Třebová.

V souladu s podmínkami č. 14 a 15 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou pro ochranu ptáků realizována na všech nově stavěných stožárech odpovídající technická opatření, spočívající především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé izolátory a konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů ptáků, případně budou konstrukčně řešeny ptačí armatury. Dále bude na vybraných úsecích vedení instalována na vodiče opticko – akustická signalizace dle metodické příručky ČSOP č. 15 „Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních“.

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že k vyjádření je v tomto případě kompetentní MŽP.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- nemá připomínek

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

- na základě skutečností uvedených v oznámení záměru nemá k záměru z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik námitek a nepovažuje proto za nutné záměr posuzovat dle zákona.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

- souhlasí s prodloužením platnosti stanoviska.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

- nemá zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno

- z hlediska ochrany životního prostředí nemá připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové

- oddělení ochrany ovzduší nemá ke zpracování a závěrům předloženého záměru námítky.
- oddělení odpadového hospodářství nemá k předloženému záměru zásadních připomínek. Pouze požaduje plně respektovat podmínky uvedené v původním souhlasném stanovisku z března 2004.
- oddělení ochrany přírody nemá k záměru zásadní připomínky. V souvislosti s bodem č. 14 podmínek souhlasného stanoviska pro fázi přípravy, týkajícího se vlivu na ptáky, upozorňuje na ust. § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z citovaného ustanovení vyplývá povinnost subjektu budujícího či rekonstruuujícího nadzemní vedení vysokého napětí opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků el. proudem.

V souladu s podmínkami č. 14 a 15 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou pro ochranu ptáků realizována na všech nově stavěných stožárech odpovídající technická opatření, spočívající především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé izolátory a konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů ptáků, případně budou konstrukčně řešeny ptačí armatury. Dále bude na vybraných úsecích vedení instalována na vodiče opticko – akustická signalizace dle metodické příručky ČSOP č. 15 „Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních“.

- oddělení ochrany lesa uvádí, že si záměr nevyžádá trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dojde však k dotčení ochranného pásma lesů, a to v lokalitě Lavičná, k.ú. Jaroměřice v úseku vedení VN (sloupy 176 – 184). Dotčení je specifikováno rozšířením ochranného pásma el. vedení a tím i dalším omezením ploch na lesních pozemcích. Z tohoto důvodu souhlasí s realizací záměru za předpokladu splnění následujících podmínek v dalším stupni dokumentace.
 - upřesnit výměry parcel a jejich identifikaci dle jednotlivých vlastníků lesa, včetně jejich souhlasu se záměrem, kde dojde k dotčení ochranného pásma PUPFL.

V souladu s podmínkou č. 8 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v dalším stupni projektové dokumentace podrobně specifikovány všechny trvalé a dočasné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech možností důsledné ochrany lesních pozemků, zejména JV od Konic a v porostu Zvoník.

V souladu s podmínkou č. 10 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v dalším stupni projektové přípravy specifikovány veškeré pozemky, kde stavba bude realizována v ochranném pásmu lesa, ve vztahu k ochraně okrajů lesních porostů.

- provést zákres a popis rozšíření ochranného pásma vedení VN a tím i kácení lesních porostů do lesnických map.

V souladu s podmínkou č. 12 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) bude v celém lesním komplexu Lavičná v úseku mezi sloupy č. 176 – 184 řešen

překryv ochranných pásem tak, aby rozšíření severní hranice ochranného pásma VVN 400 kV nepřesáhlo 12 m.

V souladu s podmínkou č. 13 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) bude v lesním porostu Zvoník řešeno přimknutí k trase VVN 400 kV rovněž způsobem, který zaručí, že maximální rozšíření stávajícího OP trasy 400 kV severním směrem nepřesáhne 12 m. Analogie bude uplatněna pro úseky mezi sloupy č. 188 – 189, č. 191 – 192 a pro lesní porost ve svahu nad levým břehem Romže mezi sloupy č. 211 – 213.

- zdokumentovat ohrožení lesních porostů vlivem nových těžeb s ohledem na stabilitu nových porostních stěn.

V souladu s podmínkou č. 17 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v dalším stupni projektové dokumentace ve vztahu k potřebám ochrany lesa upraveny postupy dle LHP či lesních hospodářských osnov a budou provedena vyhodnocení statické stability lesních porostů podél severní strany stávajícího průseku v lesním porostu Lavičná, analogicky pak i pro lesní porost Zvoník.

V souladu s podmínkou č. 18 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) bude zajištěna taková prostorová koordinace pro trasování nového vedení, která i při uplatnění požadavků na ochranná pásma VVN 110 kV bude znamenat důslednou ochranu okrajů okolních lesních porostů jako základních stabilizačních prvků těchto porostů.

- dále upozorňuje, že s ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (v tomto případě Městský úřad Moravská Třebová).

Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc

- doporučuje investorovi provést nové podrobné biologické hodnocení zájmové lokality tak, aby stavebními pracemi a provozem VVN nedošlo ke konfliktu se zájmy ochrany přírody (citované výsledky průzkumu z let 2002 a 2003 jsou dle názoru ČIŽP již zastaralé) a vzhledem k rozsahu záměru požaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.

V souladu s podmínkou č. 25 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) bude nejdéle pro fázi prováděcí dokumentace aktualizován v jarním aspektu doprůzkum vytipovaných lokalit z důvodu ověření potenciálního výskytu takových druhů rostlin. Tento průzkum bude proveden v oblastech s možným výskytem chráněných druhů rostlin po zaměření plánovaných patek, včetně návrhu optimálních příjezdových tras stavebních mechanismů (Otínský potok, Úsobrný potok). Dále, v souladu s podmínkou č. 16 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy), bude v posledním vegetačním období před přípravou území proveden zoologický doprůzkum v dotčených prostorech skladebných prvků ÚSES a hodnotnějších přírodě blízkých stanovišť v trase včetně přírodním poměrům bližších ploch lesních porostů. Na základě tohoto doprůzkumu budou specifikována opatření k nakládání s doloženými populacemi zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí

- z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že zůstává v platnosti stanovisko obsažené ve vyjádření odboru životního prostředí čj. SMBO 495/08/Ko ze dne 7. 1. 2008. V tomto vyjádření sděluje, že k akci „Vedení 2 x 110 kV Konice – Velké Opatovice“ bylo orgánem ochrany

přírody vydáno rozhodnutí – závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 a souhlas k zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., vydané pod č.j.: MBO 5318/2004 TOŽP/Šu ze dne 5. 10. 2004. Uvádí, že toto rozhodnutí zůstává i nadále v platnosti.

- z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že zůstává v platnosti stanovisko obsažené ve vyjádření odboru životního prostředí čj. SMBO 495/08/Ko ze dne 7. 1. 2008. V tomto stanovisku sděluje, že práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody. Dále uvádí, že mechanizační prostředky používané při stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými zachytnými vanami k zachycení úkapů, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.

V souladu s podmínkou č. 11 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) nesmí být ve vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování. Pro parkování a opravy těchto mechanismů musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr, situovaný mimo tato území.

V souladu s podmínkou č. 12 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) musí být všechny mechanismy, které se budou pohybovat ve vodohospodářsky významném území (zátopová území, vodní toky) a na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí vodoteče v dokonalém technickém stavu. Nezbytné je je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích. V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů. Vozidla vjíždějící do vodohospodářsky významného území budou vybavena jen nezbytným množstvím pohonných hmot.

V souladu s podmínkou č. 13 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) budou opravy mechanismů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami prováděny pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomu účelu vybavených.

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, uvádí, že v případě, že plánovaným záměrem dojde k dotčení pozemků náležejících do ZPF, bude investorem stavby podána žádost o závazné stanovisko – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 6 zákona.

Povinnost zažádat o odnětí zemědělské půdy ze ZPF stanovuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Zároveň, v souladu se zněním podmínky č. 1 souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy), bude v dalším stupni projektové přípravy vypracován podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit, kultur a tříd ochrany ZPF.

Dále požaduje dodržovat následující podmínky:

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem a dále také s nájemcem pozemku náležejícího do ZPF.

Požadavek nemá vliv na podstatu zjišťovacího řízení.

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního stavu; provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

V souladu s podmínkou č. 28 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) bude z důvodu minimalizace škod na dotčených zemědělských a lesních pozemcích realizace jednotlivých etap přípravných a stavebních prací vhodně načasována, tj. po sklizni zemědělských plodin, před orbou apod.

V souladu s podmínkou č. 23 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) bude kácení dřevin prováděno v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu vedení.

V souladu s podmínkou č. 29 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) bude důsledně zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi z důvodu prevence šíření ruderalních druhů rostlin a alergenních plevelů. Po ukončení stavebních prací a vegetačních úprav bude sledován nástup neoindigenofytů a při jejich zjištění bude přistoupeno k jejich okamžité likvidaci.

- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití.

V souladu s podmínkou č. 1 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) bude před zahájením stavebních prací provedena včasná skrývka kulturní vrstvy půdy a bude zajištěno její oddělené deponování. Při využití půdy budou respektovány podmínky vynětí stanovené příslušným orgánem ochrany ZPF.

- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF.

V souladu s podmínkou č. 13 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) budou opravy mechanismů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami prováděny pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomu účelu vybavených.

V souladu s podmínkou č. 14 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) bude v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

V souladu s podmínkou č. 10 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) bude pro stavbu vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. V případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

V souladu s podmínkou č. 34 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v následujících stupních projektové dokumentace specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám, a to jak pro etapu výstavby, tak i pro vlastní provoz. Tyto látky budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství

- z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nemá námitky proti realizaci záměru za předpokladu, že s odpady vzniklými při stavě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy a nejpozději při kolaudačním řízení budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění

jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmé, kdy, komu a v jakém množství byl který odpad předán. Jedná se zejména o výkopovou zeminu, odpadní obaly od nátěrových hmot apod. Dále požaduje, aby v prováděcí projektové dokumentaci bylo uvedeno přibližné množství výkopové zeminy, jejíž vznik se předpokládá, a způsob naložení s přebytkem.

V souladu s podmínkou č. 35 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi přípravy) budou v následných prováděcích projektech upřesněny jednotlivé druhy odpadů a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob odstranění.

- z hlediska orgánu státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že zůstává v platnosti stanovisko obsažené ve vyjádření odboru životního prostředí čj. SMBO 495/08/Ko ze dne 7. 1. 2008. V tomto stanovisku uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu procházející třemi kraji, není k vyjádření MěÚ Boskovice, orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušným orgánem. Dle ust. § 48a odst. 2 písm. d) je tímto orgánem krajský úřad, v daném případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí

- z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemá k oznámení záměru zásadních připomínek.

MŽP, odbor péče o krajinu

- vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaný záměr bude mít vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny v oblasti krajinného rázu, požaduje plně respektovat navržená minimalizační a kompenzační opatření.

Uvedená opatření jsou v souladu s podmínkami vydaného souhlasného stanoviska.

MŽP, odbor ochrany ovzduší

- vzhledem k tomu, že v průběhu realizace předmětného záměru dojde k dočasnému nárůstu emisí prašných částic, zejména z důvodu terénních úprav a manipulace se zeminou a rovněž s ohledem na skutečnost, že se plánovaný záměr nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity stanovené pro částice PM₁₀, požaduje v období výstavby záměru striktně dodržovat opatření ke snižování resuspenze částic uvedená v textové části oznámení (viz kapitola D.IV. – Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů).

Uvedená opatření jsou v souladu s podmínkami vydaného souhlasného stanoviska. V souladu s podmínkou č. 8 vydaného souhlasného stanoviska (pro fázi výstavby) zajistí dodavatel stavebních prací účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány. Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno zkrápění příslušných stavebních ploch.


MŽP, odbor ochrany vod

- uvádí, že za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých souvisejících zákonů (vodní zákon), v platném znění, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod akceptovatelný.

MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody

- neuplatňuje žádné zásadní připomínky za podmínky, že budou respektovány podmínky původního souhlasného stanoviska EIA k tomuto záměru.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65
31

Přílohy:

Kopie vyjádření:

- Město Velké Opatovice ze dne 10.11.2008;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 11.11.2008;
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.11.2008;
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11.11.2008;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 4.11.2008;
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 10.11.2008;
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 20.11.2008;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno ze dne 10.11.2008;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové ze dne 11.11.2008;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc ze dne 20.11.2008;
- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí ze dne 5.11.2008 + vyjádření ze dne 7.1.2008;
- Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí ze dne 6.11.2008;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu ze dne 29.10.2008;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší ze dne 5.11.2008;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod ze dne 30.10.2008;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody ze dne 11.11.2008.

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky



MIZPP00JNHTV



MĚSTO VELKÉ OPATOVICE

PSC 679 63

OKRES BLANSKO

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Imlaufová
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
P

Došlo dne/ 18 - 11 - 2008
Počet listů/ 1
Přílohy/ 2

Číslo jednací 17920

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
THO/2008

VYŘIZUJE
Šafář

VELKÉ OPATOVICE DNE
10. 11. 2008

VĚC:

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTU STAVBY VENKOVNÍ VEDENÍ 2X110 KV KONICE-
VELKÉ OPATOVICE

Město Velké Opatovice nemá námitek proti realizaci stavby Venkovní vedení 2 x 110 kV
Konice – Velké Opatovice.

Ing. Jan Šafář
vedoucí odboru TH

Město
VELKÉ OPATOVICE
679 63

(7)



Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dotčená
čas příjmu
14.11.2008
Číslo jednací
82539
ENV/

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na ŽP
Vršovická 65
100 10 Praha 10- Vršovice

Č.j. JMK 138417/2008 Sp.Zn. S-JMK 138417/2008 OŽP/Vr Vyřizuje /linka Ing. Lubomír Vrabec/2683 v Brně dne: 11.11.2008

**„Vedení 2x110 kV Velké Opatovice-Konice, prodloužení platnosti stanoviska“
okr. Blansko, Svitavy a Prostějov - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje
k oznámení záměru podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů**

Jihomoravský kraj obdržel dne 23.10.2008 od Ministerstva životního prostředí oznámení k záměru „Vedení 2x110 kV Velké Opatovice-Konice, prodloužení platnosti stanoviska“, zpracované ve smyslu ustanovení § 6, odst.6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto zákona. Oznámovatelem záměru je EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, 638 00 Brno, IČ 25565028.

Charakteristika záměru: Cílem řízení je prodloužení platnosti stanoviska vydaného pod č.j. 550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OPVI/04 z 24.3.2004.

Charakter záměru je novostavba vedení 2x 110 kV v úseku Velké Opatovice (okr. Blansko) – Jaroslavice (okr. Svitavy) – Konice (okr. Prostějov) v délce 17,25 km. Záměr je umístěn prakticky v celé délce do souběhu s existujícím vedením 400 kV Prosebnice-Řeporyje.

Předložené oznámení posoudily odbory životního prostředí, dopravy, regionálního rozvoje a územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

OŽP posoudil předložené oznámení z hlediska možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí těmito závěry:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předložená dokumentace konkrétní nakládání s odpady v průběhu realizace stavby neřeší, v roli původce odpadů bude prováděcí firma. Upozorňujeme, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména v upřednostnění využití odpadů před jejich odstraněním – uložením na skládku (zejména pro stavební a demoliční odpady) a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Současně sdělujeme, že při vzniku zemin a kamení, které budou opětovně použity ke stejnému účelu, k jakému sloužily, není vždy nutné tyto materiály evidovat jako odpad, jak je uvedeno v dokumentaci. Upozorňujeme, že katalogové číslo 17 05 01, zvolené pro „výkopovou zeminu a/nebo kameny“ neexistuje.

Ing. Vernerová, kl. 2617

- Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Ing. Macháček/kl. 2641

- Z hlediska zákona 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon):

Věcně a místně příslušným úřadem je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Boskovic.

Kadlčková Jaroslava kl. 2686

- Z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:

Předložená dokumentace – oznámení záměru – bez připomínek.

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 3 písmeno w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádné další zájmy ochrany přírody, u nichž je k výkonu státní správy příslušný krajský úřad ve smyslu ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Svoboda kl. 1556

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:

Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu podle § 7 odst. 3 k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů, je ve smyslu ust. § 17 písmene c) Ministerstvo životního prostředí.

Ing. Petr Krejzek, Ph.D., kl. 2638

- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (lesní zákon):

K prodloužení platnosti stanoviska nemáme připomínky.

Ing. Jaroslav Tomek, kl. 1593

Ostatní oslovené odbory KrÚ Jihomoravského kraje neuplatnily k oznámení žádné připomínky.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený správní úřad vydává na základě výše uvedených skutečností a ve smyslu ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů toto

vyjádření:

Krajský úřad Jihomoravského kraje nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky za předpokladu, že v další fázi řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, budou vypořádány všechny výše uvedené doporučení a připomínky.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno /

-1-



Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru
životního prostředí

Na vědomí: Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

IC
70888337


DIČ
CZ 70888337

Telefon
541651111 541651579

Fax

e-mail
vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz



MIZPP00JN81I

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

odbor životního prostředí a zemědělství

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍČíslo jednací:
čas příjmu:

20. 11. 2008

Číslo jednací:

Váš dopis zn.: 36412/ENV/08

Ze dne: 23. 10. 2008

Spisová značka: SpKrÚ 46226/2008/OŽPZ
Číslo jednací: KrÚ 46226-5/2008/OŽPZ/MV
Vyřizuje: Ing. Macháňová
Telefon: 466 026 344
E-mail: vera.machanova@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10 - Vršovice

Datum: 12. 11. 2008

Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k oznámení záměru, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska:

„Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice; prodloužení platnosti stanoviska”

Žadatel: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, 638 00 Brno, IČ 25565028

Umístění:

<u>Kraj</u>	<u>Obec</u>	<u>K.ú.</u>
Jihomoravský	Velké Opatovice	Velké Opatovice
	Uhřetice	Uhřetice
	Úsobrno	Úsobrno
Pardubický	Jaroměřice	Jaroměřice
Olomoucký	Skřipov	Skřipov
	Konice	Konice

Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Josef Bartoš):

Nakládání s odpady

K textu oznámení máme jednu drobnou připomínku v tom smyslu, že na straně č. 15 je jako jeden ze vznikajících odpadů uveden odpad katalogového čísla 17 05 01 – toto katalogové číslo ve vyhlášce MŽP č. 381/2001Sb., Katalog odpadů vůbec neexistuje – **požadujeme opravit.**

Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
Bez připomínek.

Vyjádření z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů.

Bez připomínek.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Ing. T. Sigl):

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky), zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin (kategorie ohrožené), regionální územní systém ekologické stability, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemáme k předloženému záměru zásadních připomínek.

Upozorňujeme na povinnost vyplývající z § 5a odst. 6 zákona, dle kterého je každý kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

Dále upozorňujeme na ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona, dle kterých je nezbytné si opatřit k zásahu do významného krajinného prvku (v tomto případě významný krajinný prvek-les), který by mohl vést k jeho poškození nebo zničení nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, a k odlesňování pozemků nad 0,5 ha závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody – Městský úřad Moravská Třebová.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)

K vyjádření k liniové stavbě podle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon) je v tomto případě kompetentní MŽP [§ 17 odst. c) zákona].


Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru



MIZPP00JNBUW

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a

Č.j.: KUOK 107021/2008
Sp.zn.: KÚOK/101328/2008/OŽPZ/7288
Sp. a sk. znak: 208.0-V/5
Vyřizuje: Ing. Hana Jiříčková
tel.: 585 508 390
fax: 585 508 424
e-mail: h.jirickova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 11. 11. 2008

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10, VRŠOVICE

Dotyčná
čas přijetí:

18. 11. 2008

priloha

Vyřádění Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, k zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Podáním ze dne 27. 10. 2008, č.j.: 36412/ENV/08/, bylo Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručeno oznámení vlivů záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska“, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému oznámení záměru zasílá své písemné vyjádření.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje nemá z hlediska kompetencí vyplývajících z příslušných právních předpisů v oblasti životního prostředí připomínek

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO
se sídlem v Brně**



MIZPP00J09PM

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
P

46

Jeřábkova 4, 656 27 Brno

Došlo dne/ 11-11-2008
čas přijetí:

Číslo jednací: 9979/2008/BK/HOK/Dv

Číslo dokumentu: BK/56147/2008/HOK

K podání: BM/54255/2008/BK/HOK

Vyřizuje: Ing. Jana Dvořáková
tel: 516 497 151
fax: 516 497 111
e-mail: jana.dvorakova@khsbrno.cz

Číslo jednací: 81194

ENV/08

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

Vaše značka: 36412/ENV/08

Blansko, 4. 11. 2008

Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska

- vyjádření ke zjišťovacímu řízení
- posuzována je pouze část záměru příslušející podle katastrálních území k Jihomoravskému kraji

Dne 23.10.2008 bylo na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) doručeno oznámení záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska“, který bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovatel záměru podal žádost o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pod č.j.: 550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OPVI/04 dne 24.3.2004.

Dokumentace „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice; prodloužení platnosti stanoviska, oznámení záměru“ zpracoval ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Ing. Petr Mynář, datum 15.5.2008.

Údaje o oznamovateli:

EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, 638 00 Brno

Oprávněný zástupce oznamovatele – Ing. Zdeněk Nehasil, jednatel společnosti

Údaje o záměru:

Vedení 2x110 kV Velké Opatovice – Konice; prodloužení platnosti stanoviska

Kategorie záměru I, bod 3.6, nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km, sloupec A

Umístění záměru:

kraj: Jihomoravský

k.ú. Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno

kraj: Pardubický

k.ú. Jaroměřice

kraj: Olomoucký

k.ú. Skřípov, Konice

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Novostavba vedení 2x110 kV, záměr je umístován prakticky v celé délce do souběhu s existujícím vedením 400 kV Prosenice – Řeporyje

Záměr je předkládán v jedné územní variantě. Na území Jihomoravského kraje je trasa vedení 2x110 kV Velké Opatovice – Konice situována mimo intravilány obcí, v odstupu od obytné zástavby. Oproti původní dokumentaci nedochází k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace ani vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Nový oznamovatel záměru je společnost EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČ 25565028, zastupuje na základě plné moci přímého investora společnost E.ON Energie, a.s., IČ 26078201 (nástupnická společnost původního oznamovatele Jihomoravské energetiky, a.s.).
Předpokládaný termín zahájení výstavby: v průběhu roku 2009.
Předpokládaný termín ukončení výstavby, uvedení do provozu: v průběhu roku 2010.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK následující vyjádření:


Na základě skutečností uvedených v oznámení záměru nemáme námitek k záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska“ z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik. Předložená dokumentace splňuje požadavky na správné a úplné vyhodnocení předpokládaných vlivů stavby a jejího provozu a proto nepovažujeme za nutné předložený záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-31-



Ing. Jana Dvořáková

oddělení hygieny obecné a komunální

KHS JmK se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko

Rozdělovník

1. Adresát
2. KHS JmK Brno, spis



Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 Vršovice

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Došlo dne/
čas příjezdu:

12.11.2008

Počet listů/
přílohy:

Číslo jednací:

81538/ENV

NAŠE ZN.

3845/08/HOK-Sy/213

VYŘIZUJE:

Dr.Havel

SVITAVY DNE:

10.11.2008

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE:
36412/ENV/08/7.10.2008

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k oznámení záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice“ v souvislosti se žádostí o prodloužení platnosti stanoviska.

Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí, doručené dne 29.10.2008, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 23 odst.5 zák.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložené oznámení záměru Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice“.


Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření:

Na základě předloženého oznámení záměru KHS souhlasí s prodloužením platnosti stanoviska.

Odůvodnění :

Předložená dokumentace řeší stavbu elektrického vedení 2 x 110 kV v délce cca 16,9 km na trase od Velkých Opatovic do rozvodny Konice. Trasa vede souběžně se stávajícím vedením.

Předložené oznámení záměru je identické s oznámením záměru, které KHS posuzovala v roce 2003 se stanovením podmínky minimalizace přiblížení trasy vedení k obytné zástavbě v osadě Nový Dvůr v k.ú. Jaroměřice. Tato podmínka byla splněna v projektové dokumentaci pro územní řízení stavby, kterou KHS posuzovala v roce 2007, podle které je v úseku Nový Dvůr trasa vedena v souladu s požadavkem uplatněným v rámci procesu EIA v osově vzdálenosti 35 m od stávajícího vedení. Prodloužení platnosti stanoviska proto KHS požaduje pouze za formální záležitost.



MUDr.Bohumil Havel
vedoucí oddělení hygieny
obecní a komunální

Rozdělovník

1 x adresát
2 x KHS

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ

OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM v OLOMOUCI



MIZPP00JN1K8

územní pracoviště Prostějov, Trávnícká 2, 797 20 Prostějov,
telefon: 582 340 323, fax: 582 338 501, e-mail: podatelna@pv.khsolc.cz

Čj. : H555M2PV2454S/311008

V Prostějově dne 20.11.2008

Sp.zn : 611.1 – S/10

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Dáša Bartošová

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Dáša Bartošová

Při písemném styku uvádějte naše č.j.

DOPORUČENÉ

2008 Počet listů
orloh:

84845
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10-Vršovice

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska „ Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice; prodloužení platnosti stanoviska“ - vyjádření.

Dne 23.10.2008 pod č.j.:H555M2OL4562S/231008 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc žádost o prodloužení platnosti stanoviska k záměru : “Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice”.

Z důvodů místní nepříslušnosti byl předmětný spis postoupen Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územnímu pracovišti Prostějov. Zahájení zjišťovacího řízení zaslalo Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice, dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) , k záměru : “Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice“, u něhož byla podána žádost o prodloužení stanoviska. Přípis obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov dne 31.10.2008 pod č.j.:H555M2PV2454S/311008.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, Trávnícká 2, 797 20 Prostějov, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 tohoto zákona, při rozhodování ve věcech podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, posoudila předložené oznámení – zahájení zjišťovacího řízení k záměru, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska vydaného k záměru: “Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice“, pod č.j.:550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OPVI/04 dne 24.3.2004 ve smyslu § 10 odst. 3 zákona Č. 100/2001 Sb.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a prováděcími předpisy, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, toto

vyjádření :

k předloženému oznámení záměru : „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice; prodloužení platnosti stanoviska“ zpracované ve smyslu § 6 přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Odůvodnění :

Předložený záměr řeší novostavbu vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice. Záměr je umístěn prakticky v celé délce do souběhu s existujícím vedením 400 kV Prosebnice-Řeporyje. V dokumentaci se uvádí, že není známo, že by v dotčeném byly připravovány záměry, které by svým charakterem mohly vést ke kumulaci vlivů. Účelem posuzovaného záměru je zvýšení spolehlivosti zásobování elektřinou v oblasti Velkých Opatovic a Konice. Koridor vedení 2 x 110 kV je určen nařízením vlády č. 212/1997 Sb., kterým byla vyhlášena závazná část územního plánu velkého územní celku Olomoucké aglomerace. Záměr je předkládá v jediné variantě. Délka vedení je 17,25 km. V trase bude celkem 44 nosných a 23 výztužných stožárů, základní výška nosného stožáru je 27m, výztužného 27 až 29m. Při instalaci vedení budou použity typizované izolátorové závěsy z tyčových izolátorů, fázové vodiče z AlFe a zemnicí lano kombinované s 24 optickými vlákny. Dotčenými samosprávnými celky jsou na okrese Prostějov : obec Skřípov, obec Šubířov a město Konice. Dnes předkládaná dokumentace se mění oproti původní v : 1) předpokládaném termínu zahájení realizace záměru a jeho dokončení, 2) ve výčtu dotčených samosprávních celků – byla doplněna obec Šubířov. Provoz zařízení bude bezobslužný, nevyžaduje dopravu materiálů, výrobků, dopravní obsluha spočívá pouze v pravidelných revizích a údržbě zařízení. Revize jsou prováděny 1x ročně, údržba trasy 1x 5ročně. V rámci nároků na dopravu v období provozu elektrovodu jsou tyto nároky hodnoceny jako zanedbatelné. Z hlediska ovlivnění kvality ovzduší – vlastní provoz nebude žádným zdrojem znečišťujících látek. Z hlediska možného hlukového zatížení se uvádí, že provoz elektrovodu je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk. Akustické jevy obecně mohou vznikat v okolí stávajících rozvodů (provoz transformátorů), což není předmětem této stavby. Za vlhkého počasí mohou také vznikat akustické jevy tzv. koróny (charakteristické sršení) v okolí stožárů a izolátorů, které jsou však umístěny mimo obytnou zástavbu. Vibrace - jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty v bezprostředním okolí místa vzniku (nejvýše do řádů jednotek metrů) – trasa elektrovodu je mimo obytnou zástavbu, tedy mimo intravilány dotčených obcí. Pokud se týká vlivů elektrického a magnetického pole je uvedeno, že v ochranném pásmu vedení se nevyskytují žádné obytné objekty (jižní okraj Konice – 3 RD). I když elektrické pole i při této vzdálenosti ani venku ani před obytným domem pravděpodobně nepřesáhne stanovený limit WHO, je navrženo řešení : nové vedení nepřibližovat, ale významně oddálit – viz str.38. Vlivy ionizujícího záření jsou dle dokumentace vyloučeny. Pokud se týká neionizujícího záření – je uvedeno, že indukovaný elektrický proud, daný elektromagnetickým polem v okolí vodičů nebude v místech trvalého

Str. č.3 k č.j.: H555M2PV2454S/311008 ze dne 20.11.2008

pobytu osob překračovat limitní hodnotu, limit bude spolehlivě splněn již na hranici ochranného pásma elektrovedu. Součástí předkládané dokumentace je návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, se kterým se lze ztotožnit. Jsou to pro fázi přípravy : v dalších stupních PD doložit očekávanou akustickou situaci u provozu vedení VVN a navrhnout taková opatření, aby po uvedení do provozu nebyly překročeny příslušné limity; před zahájením provozu provést modelové měření výchozí situace u nejbližší obytné zástavby podél navrhované trasy, toto měření opakovat po uvedení stavby do zkušebního provozu. Dále v PD řešit oddálení osy nového vedení vysokého napětí na max. dosažitelnou vzdálenost, tj. na odstup 35m od stávajícího vedení 400 kV v ulici Bídov v Konici. Zvážit možnost vyloučení přepravy stavebních materiálů obcí Skřípov z hlediska dopravní a hlukové zátěže. Ve fázi výstavby realizovat veškerá opatření cílená k eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel ve stavbou dotčeném území.

Při vydání tohoto stanoviska – vyjádření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. zahájení zjišťovacího řízení k záměru, u něhož byla podána žádost o prodloužení stanoviska ze dne doručení na KHS Olomouckého kraje – Olomouc, Wolkerova 6 ze dne 23.10.2008
2. postoupení žádosti k přímému vyřízení ze dne doručení 31.10.2008 včetně dokumentace

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
územní pracoviště Prostějov
oddělení: hygieny obecné a komunální

Dáša Bartošová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1. adresát - poštou
2. KHS - spis + dokumentace



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz



MIZPP00J08JN

MŽP
Ing. Imlaufová
Vršovická 65
100 10 Praha

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Došlo dne/ čas příjmu: 12.11.2008

Číslo jednací: 81512 /ENV/

Váš dopis značky / ze dne:
36412/ENV/08/7.10.2008

Naše značka:
ČIŽP/47/IPP/0819807 002/08/BLV

Vyřizuje / linka
Ing. Vápeník/109


Místo a datum:
Brno, 10.11.2008

Vedení 2x110kV Velké Opatovice - Konice; prodloužení platnosti stanoviska

Dne 23.10.2008 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru **Vedení 2x110kV Velké Opatovice - Konice; prodloužení platnosti stanoviska** vypracované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po prověření předaného oznámení ČIŽP Ol Brno sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší, přírody, lesa a odpadového hospodářství se k uvažovanému záměru vyjádří místně příslušný Ol ČIŽP Hradec Králové a Olomouc.



Ing. Tomáš Augustin
vedoucí referátu integrace



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz



MŽP
Odbor posuzování vlivů na ŽP

Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

Č.j.: ČIŽP/45/IPP/0820884.001/08/KRR

4/10
2
1
Vyřizuje : Ing. Včelák
Mgr. Kodytek
Mgr. Netušilová
J. Hanuš
v Hradci Králové 11.11.2008

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru – prodloužení platnosti stanoviska

Akce: Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice

Místo: k.ú. Velké Opatovice, Ohřice, Úsobrno, Jaroměřice, Skřípov, Konice, Šubířov

Oznamovatel: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. Okružní 876/19b, 638 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Petr Mlynář, osvědčení MŽP č.j. 44520/ENV/06

Náplní hodnoceného záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení stanoviska“, je vznik nového nadzemního vedení el.energie.

Oddělení ochrany ovzduší:

Při realizaci uvedeného záměru nedojde ke vzniku žádných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší mimo účinku plynoucích z realizace výstavby. Prostor stavby lze považovat za plošný zdroj, při stavebních pracích budou vznikat emise znečišťujících látek do ovzduší pouze provozem těžké stavební mechanizace. Substráty a stavební materiál budou převáženy těžkými nákladními vozidly. Snížení vlivu na okolní prostředí lze realizovat, organizací prací a případným vlhčením a mlžením snižovat emise z dopravy materiálů na okolí stavby.

Oddělení ochrany ovzduší ke zpracování a závěrům předloženého záměru nemá námítky. Z hlediska ochrany ovzduší nahrazuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

Oddělení odpadového hospodářství:

Vzhledem k tomu, že nedošlo k podstatným změnám v realizaci záměru ani k podstatným legislativním změnám na úseku odpadového hospodářství, které by se výrazně souviseli s daným záměrem, nemá oddělení odpadového hospodářství k předloženému záměru zásadních připomínek.

Je nutné pouze plně respektovat podmínky uvedené v původním souhlasném stanovisku č.j. 550/1-8/OVSS VI/03/04-Ko/996/OP VI/04 z března 2004.

Oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení záměru prodloužení stanoviska Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dne 24. 3. 2008 nemáme zásadní připomínky.

V souvislosti s bodem č. 14 podmínek souhlasného stanoviska pro fázi přípravy, týkajícího se vlivu na ptáky, upozorňujeme na ustanovení § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (vyplývajícího ze zákona č. 218/2004 Sb., kterým se s účinností od 28. 4. 2004 měnil mj. zákon č. 114/1992 Sb). Z citovaného ustanovení vyplývá povinnost subjektu budujícího či rekonstruujícího nadzemní vedení vysokého napětí opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

Oddělení ochrany lesa:

Dle předložených podkladů si záměr nevyžádá trvalé odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL). Dle dokumentace však dojde k dotčení ochranného pásma lesů a to v lokalitě Lavičná, k.ú. Jaroměřice v úseku vedení VN (sloupy 176 – 184). Dotčení je specifikováno rozšířením ochranného pásma elektrického vedení a tím i dalším omezením ploch na lesních pozemcích.

Z tohoto důvodu souhlasíme s realizací záměru za předpokladu splnění následujících podmínek v dalším stupni dokumentace:


Požadujeme provést upřesnění výměr parcel a jejich identifikaci dle jednotlivých vlastníků lesa, včetně jejich souhlasu se záměrem, kde dojde k dotčení ochranného pásma PUPFL.

- Provést zakres a popis rozšíření ochranného pásma vedení VN a tím i kácení lesních porostů do lesnických map
- Zdokumentovat ohrožení lesních porostů vlivem nových těžeb s ohledem na stabilitu nových porostních stěn

Zároveň upozorňujeme, že s ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného pásma lesa, je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného oránu státní správy lesů (v tomto případě Městský úřad Moravská Třebová), který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.

Upozorňujeme, že stanovisko OOL se vztahuje na veškeré lesní pozemky zamýšleného dotčení v části trasy elektrického vedení ležící v Pardubickém kraji.

Pozn.: Vyjádření OOV nespadá do působnosti OI Hradec Králové



Ing. Jana S a m k o v á

ředitelka oblastního inspektorátu

Příloha: oznámení



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



MIZPP00JMIM0

Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc, tel./fax: 585 243 410
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ol.cizp.cz, www.cizp.cz

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
P

Došlo dne/ 27-11-2008
čas přijet: Počet listů/ 1
Počet stránek/ 1
Číslo jednot: 86122 /ENV08

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na ŽP
Vršovická 65
110 10 Praha 10 - Vršovice

Naše značka
ČIŽP/48/OOH/0819902.001/08/OPM

Vaše značka
36412/ENV/08

Vyřizuje linka
Mitackova/51

Olomouc dne
20.11.2008

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vedení 2 x 110 k V Velké Opatovice – Konice“

Oznamovatel záměru : EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, 638 00 Brno
Termín zpracování : květen 2008

Dne 23.10.2008 obdržela ČIŽP OI Olomouc **zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vedení 2 x 110 k V Velké Opatovice – Konice“**, zpracovaného podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon“). Po prostudování vydává ČIŽP OI Olomouc, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona následující vyjádření:

V souvislosti s předloženou dokumentací záměru doporučujeme investorovi provést nové podrobné biologické hodnocení zájmové lokality, tak aby stavebními pracemi a provozem VVN nedošlo ke konfliktu se zájmy ochrany přírody (citované výsledky průzkumů z let 2002 a 2003 jsou dle názoru ČIŽP již zastaralé).

Závěr

ČIŽP OI Olomouc vzhledem k rozsahu záměru **požaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.**

Ing. Radek Pallós
ředitel OI Olomouc

Příloha:
Dokumentace

Rozdělovník:
1. Adresát
2. Spis

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vedení 2 x 110 k V Velké Opatovice – Konice“



MIZPP00J006C

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516488600 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

fax: 516488779

Dodatek dne/
čas přijetí:

= 6 - 11 - 2008

Počet listů/
příloh:

Odeslat ležet:

79762/ENV/

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10 - VršoviceVáš dopis/ze dne
36412/ENV/23.10.2008naše značka
SMBO 19934/2008 TOŽP/Kžvyřizuje/linka
Ing. Kožoušková L. /656
Ing. Lukeš M. / 658
Ing. Henek V./654
Ing. Kohoutková L. /652
Ing. Menšíková M./657místo odeslání/datum
Boskovice 05.11.2008

Vyjádření k projektové dokumentaci:
„Vedení 2x110 kV Velké Opatovice - Konice; Prodloužení platnosti stanoviska“

Dne 23.10.2008 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena Vaše žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci: „Vedení 2x110 kV Velké Opatovice - Konice; Prodloužení platnosti stanoviska“.

Charakterem záměru je novostavba vedení 2x110 kV. Záměr je umístěn prakticky v celé jeho délce do souběhu s existujícím vedením 400 kV Prosenice – Řeporyje. Účelem záměru je zvýšení spolehlivosti zásobování elektrickou energií v oblasti Velkých Opatovic a Konic. Oblast Konicka je v současné době zásobována elektrickou energií jediným vedením velmi vysokého napětí 110 kV z transformovny 110/22 kV Prostějov.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření z hlediska dotčených orgánů státní správy:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- I nadále zůstává v platnosti naše stanovisko, obsažené ve vyjádření našeho odboru č.j. SMBO 495/08/Ko, ze dne 7.1.2008.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení §18 vodního zákona, sdělujeme:

- nadále zůstává v platnosti naše stanovisko, obsažené ve vyjádření našeho odboru č.j. SMBO 495/08/Ko, ze dne 7.1.2008.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme :

V případě , že plánovaným záměrem dojde k dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu , bude investorem stavby podána žádost o závazné stanovisko - souhlas k odnětí z.p. ze ZPF podle ust. § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění . Závazné stanovisko bude součástí rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona.

Náležitosti podání stanovuje § 9 odst. 5 zákona a příloha č. 5 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Při realizaci liniové stavby „ Vedení 2 x 110 kW Velké Opatovice - Konice „ na zemědělském půdním fondu je třeba dodržovat následující podmínky :

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem a dále také s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu (po ukončení stavební činnosti zemědělské pozemky protokolárně předat vlastníkovi, popř. nájemci)
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond .

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nemáme námítky proti realizaci záměru za předpokladu, že s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy a nejpozději při kolaudačním řízení budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmé, kdy, komu a v jakém množství byl který odpad předán. Jedná se zejména o výkopovou zeminu, odpadní obaly od nátěrových hmot apod.

Požadujeme, aby v prováděcí projektové dokumentaci bylo uvedeno přibližné množství výkopové zeminy, jejíž vznik se předpokládá, a způsob naložení s přebytkem.

Z hlediska orgánu státní správy lesů a zájmů, chráněných zákonem č. 289/95 Sb. - o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) sdělujeme, že zůstává v platnosti naše stanovisko, obsažené ve vyjádření našeho odboru č.j.: SMBO 495/08/Ko ze dne 7.1. 2008.

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSKOWICE
Jiřská 12, 250 02 HOSKOWICE
Zveřejněno v úředním
listu
4



RNDr. Václav RYŠAVÝ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Příloha:

1x projektová dokumentace



11UB0P0052Q6Z

M ě s t s k ý ú ř a d B o s k o v i c e**odbor tvorby a ochrany životního prostředí**

tel.: 516488600

Masarykovo nám. 1/2, 680 18 Boskovice

EDWIN BOHEMI, s.r.o.

Okružní 876/19b

638 00 Brno

Váš dopis ze dne
4.12.2007naše značka
SMB0 495 08 Kovyřizuje linka
Ing. Kohoutková I. 652
Ing. Lukeš M. 658
Ing. Menšíková M. 657
Ing. Kožoušková I. 656
Ing. Henek V. 654místo odeslání datum
Boskovice 7.1.2008

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci: „Venkovní vedení 2x110 kV Konice-
Velké Opatovice“

Dne 6.12.2007 obdržel zdejší odbor tvorby a ochrany životního prostředí Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu venkovního vedení 2x 110 kV Konice – Velké Opatovice. Délka navrženého vedení je cca 16,9 km. Trasa začíná na stávajícím odbočném stožáru č. 155 ve Velkých Opatovicích a vede až k rozvodně Konice. S výjimkou lesních porostů Lavičná a Zvoník vede trasa po zemědělské půdě. Vedení bude na ocelových příhradových stožárech. V souvislosti se stavbou bude muset dojít k rozšíření stávajících lesních prouků v délce 4,3 km. Rozsah výrubu porostu bude uveden ve vyšším stupni PD.

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nemáme námítky proti realizaci projektu za předpokladu, že s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy a nejpozději při kolaudačním řízení budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadu. Z dokladu bude zřejmé, kdy, komu a v jakém množství byl který odpad předán. Jedná se zejména o výkopovou zeminu a kabely.

Z hlediska zájmu chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

1) Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.

2) Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a

musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný unik pohonných hmot a oleju, musí být vybaveny dostatečně velkými zachytnými vanami k zachycení úkapu, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.

Z hlediska orgánu státní správy lesů a zájmu, chráněných zákonem č. 289/95 Sb. - o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), sdělujeme následující:

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, procházející třemi kraji (Kraj Pardubický, Olomoucký a Kraj Jihomoravský), není k vyjádření MěÚ Boskovice, orgán státní správy lesů věcně a místně příslušným orgánem.

Dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. d) je tímto orgánem krajský úřad. V daném případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. v platném znění (dále jen zákon). nemáme námitek proti realizaci výše uvedené stavby za podmínky , že pokud v rámci stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nad plochu 30m² pro stožáry nadzemního vedení nebo nad 55 m² u stanic nadzemního nebo podzemního vedení je nezbytné, aby si investor vyžádal závazné stanovisko - souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona. Náležitosti žádosti stanoví § 9 odst. 5 zákona.

Při realizaci stavby na zemědělském půdním fondu je třeba dodržovat následující podmínky (podmínky budou citovány v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu) :

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem a dále také s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu (po ukončení stavební činnosti zemědělské pozemky protokolárně předat vlastníkově, popř. nájemci)
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond .

Pokud trvání stavebních prací a s tím související dočasný zábor z.p. ze ZPF nepřesáhne dobu delší než 1 rok, není třeba žádat o vydání závazného stanoviska - souhlasu k odnětí z.p. ze ZPF.

Závazné stanovisko - souhlas k návrhum tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí podle § 7 odst. 3 zákona, které se nacházejí na území dvou a více krajů , vydává **Ministerstvo ŽP - § 17 písm. c) zákona .**

Z hlediska zájmu chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- k jmenované akci „vedení 2 x 110 kV Konice - Velké Opatovice“ v k.ú. Velké Opatovice, Uhřetice, Úsobrná, bylo zdejší orgánem ochrany přírody vydáno rozhodnutí – závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 a souhlas k zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., pod č.j.: MBO 5318/2004 TOŽP/Šu, ze dne 5.10.2004. Rozhodnutí zůstává i nadále v platnosti.



RNDr. Václav Ryšavý
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Příloha: 1 x PD



MIZPP00JOD92

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí
 nám. T. G. Masaryka č.o. 29
 571 01 Moravská Třebová

MINISTERSTVO
 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 P

Data dne 11-11-2008
 vydat
 příloha

Váš dopis zn.: 36412/ENV/08

Ze dne: 07.10.2008

Naše značka: S MUMT 31476/2008/OZP1-208.

Vyřizuje: Ing.Báča Pavel
 Tel.: 461353047
 Fax: 461353074
 E-mail: pbaca@mtrebova.cz

Ministerstvo životního prostředí
 Odbor posuzování vlivů na životní
 prostředí
 Vršovická 65
 100 10 Praha 10 - Vršovice

Datum: 06.11.2008

Věc: Vyjádření k oznámení záměru – **Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska**

Dne 23.10.2008 jste požádali odbor životního prostředí, jako dotčený orgán dle § 136 odst.1, písmena b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o vyjádření k záměru, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska. Po prošetření předložených dokladů odbor životního prostředí ve smyslu § 6 odst.7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydává toto vyjádření:

Ochrana přírody a krajiny:

Z hlediska ochrany přírody bylo pro uvedený záměr vydáno kladné závazné stanovisko ve smyslu ust. § 4 odst.2 a souhlas podle § 12 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j.OZP2-5685/2004.246.1 dne 20.10.2004. Vzhledem k tomu, že nemáme žádných nových znalostí souvisejících s věcným obsahem oznámení není důvod náš postoj k záměru měnit.

Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k oznámení záměru – **Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice – Konice, prodloužení platnosti stanoviska** – zásadních připomínek.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se nelze proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

571 01 Moravská Třebová

-11/4-

Ing.Báča Pavel
 vedoucí odboru životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor péče o krajinu

Vnitřní sdělení

Pro: Ing. Jaroslavu Honovou
ředitelku odboru posuzování vlivů
na životní prostředí

Vaše čj.:

Naše čj.:
5990/610/08
75745/ENV/08

Vyřizuje:
Kender

Datum:
2008-10-29


Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vedení 2 x 110 kW
Velké Opatovice-Konice.

Vážená paní ředitelko,

k Vašemu dopisu č.j.: 36412/ENV/08 ze dne 7.10.2008 – ve výše uvedené věci Vám
sdělujeme následující. Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaný záměr bude mít
vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny v oblasti krajinného rázu, požadujeme plně
respektovat navržená minimalizační a kompenzační opatření.

S pozdravem

Ing. Petr Dobrovský
ředitel odboru péče o krajinu



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru ochrany ovzduší



MZPRSGS2ECYU
75745/ENV/08
(odpověď pod stejným čj.)
Počet listů:

Vnitřní sdělení

Adresát: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Vaše čj.:
12264/710/08

Naše čj.
3105/820/08

Vyřizuje:
Renata Škopková

Datum:
5.11.2008

Vedení 2x 110 kV Velké Opatovice - Konice - zahájení zjišťovacího řízení

Vážená paní ředitelko,

k předloženému oznámení o vlivech záměru „Vedení 2x110 kV Velké Opatovice-Konice“ na životní prostředí Vám z hlediska ochrany ovzduší sděluji následující.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace předmětného záměru dojde k dočasnému nárůstu emisí prašných částic, zejména z důvodu terénních úprav a manipulace se zemínou a rovněž s ohledem na skutečnost, že se plánovaný záměr nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity stanovené pro částice PM₁₀, požadujeme v období výstavby záměru striktně dodržovat opatření ke snižování resuspenze částic, uvedená v textové části oznámení (viz kapitola D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů).

S pozdravem



Ing. Jan Kužel

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitelka odboru ochrany vod



MZPJSGSYQOW0
75745/ENV/08

(odpověď pod stejným čj.)
Počet listů:

Vnitřní sdělení

Adresát: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Vaše čj.:
12264/710/08

Náše čj.
3305/740/08

Vyřizuje:
Josef Skalický

Datum:
30.10.2008

Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice - zahájení zjišťovacího řízení k záměru,
u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod akceptovatelný.

Ing. Veronika Jáglová

Vnitřní sdělení

Pro: Ing. Jaroslavu Honovou,
ředitelku odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Vaše čj.:	Naše čj.:	Vyřizuje:	Datum:
36412/ENV/08	75745/ENV/08-3578/620/08	Ing. Dorňák	11.11.2008

„Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice“ - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prodloužení platnosti stanoviska

Odbor zvláště chráněných částí přírody byl požádán o vyjádření k oznámení záměru „Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice“ zpracovanému podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska. Záměr prošel v minulosti procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kdy v roce 2004 bylo vydáno MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Cílem zjišťovacího řízení je v tomto případě stanovit, zda nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Oznámení je proto zaměřeno na uvedení rozdílů a nových skutečností oproti původnímu záměru resp. oproti původní dokumentaci vlivů na životní prostředí, posudku a stanovisku příslušného úřadu. Samotný záměr představuje novostavbu vedení 2 x 110 kV, přičemž je umisťován prakticky v celé své délce do souběhu s již existujícím vedením 400 kV Prosenice – Řeporyje.

Pro účely předkládaného oznámení bylo provedeno terénní šetření v trase záměru. Zpracovatel oznámení konstatuje, že v zájmovém území se v podstatě nezměnilo současné využití krajiny a celkové ekologické poměry v území a posuzované úseky, které byly předmětem biologického průzkumu, zpracovaného v rámci předchozí dokumentace, nedoznaly významnějších kvalitativních změn. Zároveň KÚ Jihomoravského, Pardubického a Olomouckého kraje vyloučily svými stanovisky dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. významný vliv tohoto záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. S ohledem na výše uvedené a skutečnost, kdy v rámci předchozího procesu posuzování vlivů byl vyhodnocen vliv na flóru, faunu (včetně zvláště chráněných druhů) a ekosystémy a vliv na zvláště chráněná území nacházejí se v zájmové oblasti a následně byla stanovena příslušná opatření k minimalizaci negativních vlivů, neuplatňujeme z hlediska gesce našeho odboru k předloženému oznámení žádné zásadní připomínky za podmínky, že budou respektovány podmínky původního souhlasného stanoviska EIA k tomuto záměru.

RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště
chráněných částí přírody

