

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KULK 30248/2012
OŽPZ 297/2012

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Slavíková/583
magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
9. květen 2012

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává podle § 7 zákona

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikační údaje:

Název: „Stavební úprava a oprava stávající čerpací stanice PHM“ Frýdlant

Kapacita (rozsah) záměru: Ve stávajícím areálu fy. Silkom jsou v současné době 2 nádrže o objemu 20 m³, ty budou repasovány. Nově je navržena podzemní ocelová dvouplášťová dělená nádrž o objemu 30 m³, bude sloužit pro uskladnění bionafty. Ve firmě je předpokládán obrat pohonných hmot za rok ve výši 720 m³/rok benzínu a 600 m³/rok nafty.

Charakter záměru: Jedná se tedy o změnu záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) změny záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty podle přílohy č. 1, kategorie II bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Umístění: kraj: Liberecký
obec: Frýdlant
kat. území: Frýdlant
parc.č.: 1339/1, 1337, 1345/1, 1345/2, 1339/3, 1338/1, 1338/2, 1360/1

Zahájení: léto 2012

Ukončení: podzim 2012

Oznamovatel:

Dle § 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:

**„Stavební úprava a oprava stávající čerpací stanice PHM“ Frýdlant
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení

1. Během stavby i při následném provozu budou dodržovány veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů k tomuto zákonu (např. vyhláška č. 352/2008 Sb.).
2. Nakládání s provozními kapalinami s obsahem těkavých organických látek (benzín, nafta a upotřebené motorové oleje) bude v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a s navazujícími předpisy.
3. Bude vypracován havarijní plán podle § 39 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a před zahájením provozu bude požádáno o jeho schválení vodoprávním úřadem, kterým je Městský úřad Frýdlant. Dále bude zpracován povodňový plán podle § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
4. U uvedeného záměru musí být zohledněno, že se nachází v záplavovém území, viz ČSN 75 3415. Dále bude zpracován povodňový plán podle § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, který bude schvalovat vodoprávní úřad – Městský úřad Frýdlant.
5. Navrhnout technické řešení napojení dešťových vod z areálu do toku Smědá.
6. Ke stavebnímu povolení bude předloženo povolení ke změně stavby stávajícího středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
7. V případě jakýchkoliv zemních prací zasahujících do stávajícího terénu stavebník oznámí svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1).
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v kapitole *D.4* dokumentu oznámení *Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů*.
9. Budou odstraněny veškeré formální chyby, které byly dokumentu oznámení v doručených vyjádřeních vytknuty a tyto chyby nebudou přenášeny do dokumentů v navazujících řízeních.

Souhrnné vypořádání připomínek

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k oznámení záměru od Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, České inspekce životního prostředí, OI Liberec a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřila.

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí nepožaduje záměr posoudit dle zákona.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny neuplatňuje připomínky.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu neuplatňuje připomínky.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem lze s uvedeným záměrem souhlasit, záměr není nutné posoudit dle zákona. Upozorňuje však na skutečnost, že část areálu se nachází v záplavovém území Smědé.

Z hlediska ochrany ovzduší neuplatňuje připomínky.

Z hlediska nakládání s odpady neuplatňuje připomínky.

Z hlediska silničního správního úřadu neuplatňuje připomínky.

Z hlediska státní památkové péče neuplatňuje připomínky.

Z hlediska územního plánu neuplatňuje připomínky.

Vypořádání krajského úřadu: Podmínka ohledně záplavového území je zapracována do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci **nenavrhuje** posuzovat záměr dle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec **nepovažuje za nutné** záměr posuzovat dle zákona, při nakládání s odpady je nutné preferovat jejich využití.

Z hlediska odpadového hospodářství: v oznámení je uvedeno jako prioritní ukládání vzniklých odpadů na skládku a to jak u odpadů nebezpečných tak ostatních. To je jednak v rozporu s požadavky zákona o odpadech, navíc v rámci Libereckého kraje není skládka nebezpečných odpadů.

Z hlediska ochrany vod: areál je zásobován vodou z veřejného vodovodu a splaškové vody budou odvedeny oddílnou kanalizací na městskou ČOV. Dešťové vody budou z areálu odvedeny přes odlučovač ropných látek. Na str. 18 je uvedena předpokládaná likvidace odpadů vzniklých při výstavbě čerpací stanice. Protože se při výstavbě bude instalovat jedna nová, 30 m³ skladovací nádrž pro bionaftu, dojde k odtěžení zeminy. Tato zemina by mohla obsahovat ropné látky ze staré ekologické zátěže, která zde byla několik let sanována. I když výskyt ropných látek není příliš pravděpodobný, je třeba odtěženou zeminu zkontrolovat a v případě kontaminace NEL ji uložit na zabezpečené skládce (příp. na schválenou dekontaminační plochu).

Při dodržení preventivních opatření popsanych v předloženém materiálu by neměla být jakost povrchových a podzemních vod ohrožena. K záměru nemá žádné další připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší: záměr není problematický. Minimální ovlivnění okolí včetně nejbližšího obytného objektu dokládá přiložená rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), z jejichž výsledků vyplývá, že provozem čerpací stanice dojde u benzenu k zanedbatelnému navýšení imisní zátěže. Byl k dispozici i odborný posudek, kde je správně uvedeno, že čerpací stanice a její skladovací nádrže (benzín) patří do středních zdrojů znečišťování ovzduší a vztahuje se na provozovatele povinnost opatřit si povolení orgánu ochrany ovzduší ke změně zdroje a jeho uvedení do provozu v souladu s §17 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Konkrétní podmínky ochrany ovzduší budou dle §17 odst. 2 tohoto zákona stanoveny orgánem ochrany ovzduší v tomto povolení. Zásadní problémy tohoto zařízení z hlediska ochrany ovzduší nepředpokládá.

Z hlediska ochrany přírody: nemá k předloženému záměru připomínky.

Vypořádání krajského úřadu:

Podmínky splnění požadavků zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů (např. vyhlášky č. 352/2008 Sb.), vypracování havarijního plánu a jeho schválení vodoprávním úřadem a požadavky z hlediska zákona o ochraně ovzduší jsou zapracovány do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy **nemá** z hlediska dopravy k Oznámení **žádné připomínky**, pouze upozorňuje na tyto skutečnosti:

Na p.p.č. 1337 v k.ú. Frýdlant se nachází budova (str. 4, tabulka dotčených pozemků), která sloužila nebo slouží k opravárenským činnostem související se silniční dopravou. Dá se tedy předpokládat, že v případě demolice tohoto objektu, jak je zřejmé ze situace záměru, může být pozemek pod touto stavbou zasažen ropnými látkami. Pokud bude tato zemina odtěžena, měla by být odvezena na skládku, která je k takovému druhu nebezpečného odpadu určena (str. 5, čl. 6, odst. 3). Dále se KÚ LK OD domnívá, že odvodnění plochy dotčené záměrem by mělo být přes odlučovače ropných látek (str. 5, čl. 6, odst. 6).

Vypořádání krajského úřadu:

Tyto podmínky jsou zapracovány do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví **neuplatňuje** k předloženému materiálu **zásadní připomínky**. Vzhledem k charakteru záměru předpokládá, že bude věnována zvýšená pozornost požární bezpečnosti provozu a zamezení možnosti kontaminace vod (zejména blízkého toku Smědé) nebezpečnými látkami.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu **nepožaduje** záměr posuzovat dle zákona.

Oddělení památkové péče: nemá k předloženému záměru žádné připomínky, z hlediska možného vlivu na památkovou péči v rozsahu kompetencí krajského úřadu nebude nutné uvedený záměr posuzovat dle zákona. Upozorňuje však, že v případě jakýchkoliv zemních prací zasahujících do stávajícího terénu je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1).

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu jejich kompetencí dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Oddělení cestovního ruchu: k záměru nemá připomínky, z hlediska možného vlivu na cestovní ruch jej nebude nutné posuzovat dle zákona.

Vypořádání krajského úřadu: Podmínka oddělení památkové péče byla zapracována do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu **nemá** k předloženému oznámení z pohledu pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje **žádné připomínky**.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství **nepožaduje** záměr posuzovat dle zákona.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: nemá k záměru připomínky

Z hlediska ochrany ovzduší: v rámci realizace daného záměru bude provedena změna části stávající čerpací stanice pohonných hmot ve Frýdlantu. Dnešní technologie výdejních stojanů bude přemístěna (současně bude provedena náhrada stávajících výdejních stojanů za 2 oboustranné stojany ADAST nové generace), stávající podzemní skladovací nádrže 2 x 20 m³ budou repasovány a bude doplněna nová skladovací podzemní dvouplášťová nádrž dělená na dvě komory o objemu 30 m³ (uskladnění nafty /20 m³/ + úkapy /5 m³/). Realizací předmětného záměru bude zajištěna nutná modernizaci stávající čerpací stanice pohonných hmot a současně budou vytvořeny i podmínky pro zvýšení kapacity výdeje benzínu (BA 95) a motorové nafty (NM).

Orgán státní správy ochrany ovzduší konstatuje, že v rámci realizace předmětného záměru dojde ke změně stávajícího středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, kterým je čerpací stanice benzínu, včetně podzemní skladovací nádrže benzínu. Čerpací stanice motorové nafty a zařízení na skladování a dopravu motorové nafty je malým stacionárním zdrojem.

Provozovatel (stavebník) v rámci stavebního řízení doloží příslušnému stavebnímu úřadu rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší, jímž vydá povolení ke změně stavby stávajícího středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. O toto povolení je nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Z hlediska ochrany ovzduší není k realizaci předmětného záměru žádných dalších připomínek.

Z hlediska odpadového hospodářství: s odpady z demolice původního objektu (areálu) musí být nakládáno dle jeho skutečných vlastností a v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství ČR, tzn., že odpad musí být předán do zařízení k tomu určeném. Předpokládá se, že odpady mohou být kontaminovány v důsledku předchozí činnosti a musí být s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem, tedy musí být předán do zařízení, které vlastní souhlas krajského úřadu (dekontaminace, odstranění apod.).

Z hlediska zemědělského půdního fondu: podle přehledu dotčených pozemků na 4. straně dokumentace se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí pod druhy zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Zájmy ochrany zemědělského půdního fondu proto navrženým umístěním záměru nebudou dotčeny.

Z hlediska lesního hospodářství: záměr se nedotýká zájmů státní správy lesů.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem: nepožaduje záměr posoudit dle zákona. Manipulační plocha pro výdej a stáčení bude izolovaná proti průsaku ropných látek a je svedena do havarijní jímky. Nová dešťová kanalizace (ze střech, zpevněných ploch) je navržena se zaústěním do stávající jednotné stoky jako zřejmě dosud (není znám průběh a zaústění současné dešťové kanalizace). Vzhledem ke konfiguraci terénu (nábřežní komunikace) je uvedeno nereálné napojení do toku Smědá. Z odstavních ploch bude předrazen odlučovač ropných látek. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné jednotné kanalizace v souladu s hodnotami kanalizačního řádu města Frýdlant. Polovina zájmového území se nachází ve stanoveném záplavovém území toku Smědá.

V textu odborného posudku pro orgán ovzduší je ale také uváděno vybudování portálové kartáčové myčky a dva boxy pro ruční mytí, obě pro mytí osobních automobilů. V oznámení u vyčíslení spotřeby vody ani u množství vypouštěných odpadních vod však není toto zohledněno.

Je nutné vyjasnit nesrovnalosti ohledně myčky aut – spotřeba vody a vypouštění odpadních vod z ní. V případě, že je plánováno z myčky vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace, dle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, toto bude vyžadovat povolení MěÚ Frýdlant, jako vodoprávního úřadu, což není zmiňováno v bodu č. 9 oznámení. Odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace je dle schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále jen PRVKLK) omezováno a není povolováno tam, kde je možné tyto vody odvádět do místních toků z toho důvodu, aby se snižovalo množství balastních vod odváděných na městské centrální čistírny. Dle PRVKLK je ve městě Frýdlant stanoveno u odkanalizování vzhledem k vysokému podílu balastních vod řešit individuální likvidaci dešťových vod u nové zástavby. Nelze souhlasit, že napojení dešťových vod do toku Smědá z důvodu nábřežní komunikace je nereálné. Toto je technicky řešitelné. V záměru je také uvedeno, že není známo zaústění současných dešťových vod. Z těchto důvodů je třeba napojení dešťových vod řádně prověřit pro návrh řešení jejich odvádění. V případě zaústění do veřejné kanalizace řešení řádně projednat se správcem kanalizace FVS, a.s. U uvedené stavby musí být zohledněno, že se nachází v záplavovém území, viz ČSN 75 3415, čl. 7. Před výstavbou nových objektů (po demolici stávajících objektů) musí být prokázáno, že podloží není rizikově znečištěno (ohrožení zdraví a složek ŽP) z předchozího provozu. Pro zacházení se závadnými látkami vycházet z ustanovení § 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a havarijního plánu.

Podmínky z hlediska odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany ovzduší byly zapracovány do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Město Frýdlant (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je **minimálně 15 dnů**. **Zároveň žádáme, aby nám neprodleně zaslaly (elektronickou poštou) vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.**

Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na internetových stránkách <http://www.cenia.cz/eia> kód záměru je LBK480 a <http://www.kraj-lbc.cz> nebo na úřední desce krajského úřadu.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: Kopie došlých vyjádření – oznamovatel

Rozdělovník: sp. zn. **OŽPZ 297/2012**
KULK 30248/2012

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Liberecký kraj - *zde vnitřním sdělením*
2. Město Frýdlant - DS

Dotčené správní úřady:

1. Krajský úřad Libereckého kraje - *zde vnitřním sdělením*
2. Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - DS
3. Krajská hygienická stanice, ÚP Liberec - DS
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec - DS

Oznamovatel:

1. Silkom spol. s r.o., Větrov 3037, 464 01 Frýdlant + *kopie došlých vyjádření*
- pošta

Na vědomí:

1. Ministerstvo životního prostředí ČR, OPVI, Praha -DS
2. Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí -DS