



PID

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ**

Váš dopis zn. SZn.

S-MHMP-710341/2010/OOP/VI/EIA/749-2/Pis

Vyřizuje/ linka

Ing. Pistorová/5860

Datum

20.12.2010

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

**podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění (dále jen zákon)**

Identifikační údaje:

**Název: Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,
k. ú. Nové Město**

Zařazení záměru dle zákona:

Bod 10.4, kategorie II, příloha č. 1

Skládání vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Charakter a kapacita záměru: Dle textu oznámení je záměrem instalace neveřejné čerpací stanice motorové nafty se dvěma výdejními místy pro potřeby zásobování vozů Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (HZS). Pro skladování motorové nafty slouží dvě tříplášťové nadzemní železobetonové nádrže (NM) o objemu 3 m³ a nádrž (BA 95) o objemu 2 m³. Stáčecí potrubí bude jednoplášťové v provedení DN 89. Výdejní potrubí bude rovněž jednoplášťové v provedení DN 47 a za výdejními stojany budou osázeny uzavíracími armaturami DN 50. Pod výdejním stojanem každé z nádrží je plechová záchytná vanička pro malé úkapy. Mobilní čerpací stanice je umístěna na otevřeném nádvoří Hasičské stanice 01 v Sokolské ulici č. p. 62.

Umístění:	kraj:	Praha
	obec:	Praha
	městská část:	Praha 2
	katastrální území:	Nové Město

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236 004 245

fax: +420-236 007 074

Oznamovatel: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2
IČ: 70886288

Průběh zjišťovacího řízení:

Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné vlivy, dále příslušný úřad přihlíží k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru (srpen 2010) bylo zpracováno Ing. Petrem Braunem, držitelem autorizace dle zákona. Z oznámení vyplývá, že vliv záměru na životní prostředí bude minimální a že při dodržení opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nemůže záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptáčí oblasti.

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - západ (vyjádření č. j. C.HK 7598/10 ze dne 10. 11. 2010),
- Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha (vyjádření č. j. ČIŽP/41/IPP/1017015.001/10/PKJ ze dne 19. 11. 2010),
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (vyjádření č.j. S-MHMP 896821/2010/Alu ze dne 15. 11. 2010),
- odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (vyjádření SZn. S-MHMP-0710341/2010/1/OOP/VI ze dne 19. 11. 2010),
- Městská část Praha 2 (vyjádření SZn. MCP2/067611/2010/OKSVV-OUR/Haj).

K záměru se nevyjádřilo Hlavní město Praha.

Podstata jednotlivých vyjádření je shrnuta v následujícím textu, přičemž jsou uvedeny pouze ty připomínky, které se dotýkají hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nebo které mohou zpochybnit závěry oznámení. Ve vyjádřeních jsou však další připomínky, které nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a které lze považovat za požadavky či doporučení pro následná správní řízení o povolení záměru.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP) konstatuje, že vzhledem k charakteru a umístění stavby se nepředpokládá vliv na stávající akustickou situaci v lokalitě. Imisní příspěvek vyvolaný provozem čerpací stanice pohonných hmot bude minimální. V závěru HS hl. m. Prahy uvádí, že záměr považuje za akceptovatelný a nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nemá k předloženému záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP sděluje, že pozemek parc. č. 2209 k. ú. Nové Město se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, prohlášeném nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Záměrem nejsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP) uplatnil následující připomínky:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky.

Z hlediska lesů a lesního hospodářství nejsou připomínky.

Z hlediska nakládání s odpady nejsou připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že předložené oznámení záměru hodnotí provoz neveřejné čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) pro výdej benzínu BA 95N a motorové nafty, umístěné v areálu HZS hl. m. Prahy (HS-1), na nádvoří ve vnitrobloku mezi ul. Légerova a Sokolská. Jedná se o čerpací stanici se dvěma výdejními stáními pro potřebu zásobování vozů HS-1 pohonnými hmotami. Pohonné hmoty budou přiváženy na čerpací stanici cisternovými vozy, odkud budou přečerpávány do skladovací nádrže. Předpokládá se 12 závozu ročně.

Čerpací stanice bude vybavena dvěma nadzemními nádržemi o objemech 3 m³ pro skladování NM a 2 m³ pro skladování BA 95N. Nádrže jsou opatřeny záchytnými plechovými jímkami pro malé úkapy. K výdeji NM je instalován jeden jednostranný výdejní stojan PIUSY typ CUBE 56 s čerpací pistolí o výkonu 40 l/min a k výdeji benzínu jeden jednostranný výdejní stojan TATSUNO BENČ se zpětným odvodem par, vybavený čerpací pistolí o výkonu 40 l/min. Roční výtoč BA-95N je předpokládána v objemu cca 12 m³, roční výtoč NM pak v objemu cca 24 m³. Odpadní plyn z plnění skladovací nádrže motorové nafty je odváděn do ovzduší přes plamenojistku a z nádrže pro benzin přes pojistku J 341.50/P7AE. Vyústění je ve výšce 3 m nad terénem.

Čerpací stanice a zařízení na skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem je dle bodu 4.8 přílohy č. 1 část III k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění NV č. 475/2009, kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Skladovací zařízení automobilových benzinů včetně zařízení určených k jejich plnění a dále pak plnění automobilových nádrží benzinem je dle § 17 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 509/2007 Sb., také středním zdrojem znečišťování ovzduší.

Hodnocený záměr byl vypracován bez alternativních variant.

K předloženému záměru byla doložena rozptylová studie, kterou vypracovala společnost TESO Praha a.s. Rozptylová studie hodnotí vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší z hlediska imisních příspěvků těkavých organických látek (VOC) a benzenu.

Při hodnocení imisního pozadí vycházel zdejší úřad z výsledků modelu ATEM – Aktualizace 2008, které má k dispozici. Průměrné roční koncentrace znečišťujících

látek se v předmětné lokalitě pohybují v rozmezí hodnot 46,2 – 49,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u NO_2 , 2,1 – 3,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u benzenu a 34,6 – 37,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u PM_{10} .

Na základě zjištěných hodnot imisních koncentrací relevantních znečišťujících látek lze zájmovou oblast charakterizovat jako lokalitu imisně silně zatíženou, kde dochází k překračování imisních limitů u krátkodobých i průměrných ročních koncentrací NO_2 . Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že provoz čerpací stanice významně neovlivní imisní situaci v okolí. Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím mají činit nejvýše 10-2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u VOC a max. 10-4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u benzenu. Imisní příspěvky k maximální hodinové koncentraci VOC budou nejvýše 1840 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Vzhledem k parametrům záměru a na základě vyhodnocených imisních příspěvků lze očekávat malý vliv záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém území. Umístění záměru je tak v daném území akceptovatelné.

Z hlediska zájmů ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že předložený záměr není nutno dále posuzovat v dalších stupních procesu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny OOP MHMP konstatuje jde o instalaci mobilní neveřejné ČS PH s dvěma výdejními místy pro potřeby zásobování vozů HZS hl. města Prahy, jež bude umístěna výlučně uvnitř vnitrobloku na nezastřešeném nádvoří Sokolská ul. č. p. 62. V souvislosti s její instalací nedochází k žádným terénním či stavebním úpravám. Zájem chráněný zákonem o ochraně přírody a krajiny není dotčen. OOP MHMP nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Z hlediska myslivosti nejsou připomínky.

Z hlediska ochrany vod OOP MHMP uvádí, že záměrem je umístění mobilní neveřejné čerpací stanice (dále jen ČS) v prostoru otevřeného nádvoří hasičské stanice č. 1, Sokolská 62, Praha 2.

Jedná se o dvě tříplášťové nadzemní nádrže 1x na motorovou naftu o objemu 3 m^3 a 1x na benzín automobilový o objemu 2 m^3 . Dále pak budou instalovány dva výdejní stojany PIUSI typ CUBE 56 a TATSUNO-BENČ, typ BMP SHARK. Obě nádrže jsou ze železobetonu, dva vnitřní pláště z oceli. Nádrže jsou vybaveny indikací netěsnosti meziprostoru, který současně plní funkci havarijní jímky. Na dno nádrží jsou hrdla pro měření výšky hladiny pomocí měrné tyče. Dosažení maximální hladiny (95 % objemu) a havarijní hladiny (98 % objemu) je signalizováno elektronickým snímačem hladin. Stáčecí a výdejní potrubí jsou jednoplášťová. Výdejní potrubí budou za výdejními stojany opatřeny uzavíracími armaturami. Pod výdejním stojanem každé z nádrží je plechová záchytná vanička pro případné drobné úkapy v době stáčení nebo výdeje motorové nafty nebo benzínu automobilového. Manipulační plocha je zastřešena.

Dále OOP MHMP zmiňuje, že celé nádvoří vnitrobloku s živičným povrchem je odvodněno do čtvercové nádvorní vpusti (zhruba uprostřed nádvoří) s napojením do areálové kanalizace, která je následně napojena na veřejnou kanalizaci v ul. Sokolská.

Pro provoz ČS OOP MHMP požaduje vypracování plánu opatření pro případ havárie dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona.

OOP MHMP upozorňuje, že v době provozu ČS musí být v místě k dispozici havarijní prostředky (např. sorbenty) pro případ úniku závadných látek, což není v přehledu preventivních opatření pro provoz ČS uvedeno.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nepožaduje OOP MHMP pokračovat v procesu EIA.

Městská část Praha 2 (MČP 2) ve svém vyjádření uvádí, že předmětem záměru je stavba neveřejné ČS PH ve vnitrobloku užíváná pro vozy Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (HS-1) na pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Nové Město. ČS PH je tvořena dvěma nadzemními železobetonovými nádržemi (3 m³ a 2 m³) a dvěma jednostrannými jednoduktovými výdejními stojany. Vzhledem k předloženému technickému řešení a organizačnímu zabezpečení čerpací stanice jsou minimalizovány nebo vyloučeny možnosti ohrožení životního prostředí, zejména kvalita ovzduší a povrchové podzemní vody, provozem nebudou překračovány emisní ani imisní limity pro sledované látky.

MČP 2 v závěru svého vyjádření sděluje, že nemá k předloženému oznámení připomínky a nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Z provedeného zjišťovacího řízení vyplývá, že při realizaci opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení bude ovlivnění hodnocených složek životního prostředí nevýznamné. Vlivy posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.

V rámci zjišťovacího řízení nebyly uplatněny takové připomínky, které by zásadně zpochybňovaly závěry oznámení o významnosti očekávaných vlivů a které by zakládaly důvod ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené připomínky jsou řešitelné v návazných správních řízeních a měly by být posouzeny příslušnými dotčenými správními úřady. Z tohoto důvodu předává příslušný úřad s tímto závěrem zjišťovacího řízení kopie vyjádření oznamovateli záměru.

Dne 7. 12. 2010 příslušný úřad provedl místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že stavba je již realizována.

Závěr:

Záměr „Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, k. ú. Nové Město“ naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.


Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, k. ú.
Nové Město“**

ne bude posuzován

podle citovaného zákona s tím, že je nezbytné dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení (Ing. Petr Braun, srpen 2010) a zohlednit vyjádření k oznámení záměru.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.



Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1