



rezervní chránič HDPE 40
pro datové napojení
pomocí kabelu

kabelové rozvody trafostanice,
včetně rozpojovacích skříní NN,
není součástí projektu

TURISTICKÁ SJEZDOVKA

343/7

343/8

DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE
není součástí projektu

SO.401

SERVISNÍ
VJEZD

VSAKOVACÍ OBJEKT
SPLAŠKOVÝCH VOD 1 010 m²
(1m KRYTÍ)

ODVĚTRÁNÍ VSAKOVACÍHO OBJEKTU
VYVEDENO NAD TERÉN

el. kiosky pro sousední objekty
(posun stávajících)

343/9

ZÁBRADLÍ

SO.501

akumulační nádrže na vodu
(pitná a surová)

VÝSADBA KEŘŮ, TRV.

ZÁBRADLÍ

VJEZDOVÁ
ZÁVORA

DĚTSKÉ HRISTĚ

SO.201

SO.100

329/8

OBJEKT A
±0=868,850
76
SO.01

SO.401

ODLUČOVAČ TUKŮ ACO LipuMax NS4
X-783647.40, Y-969996.85

obrátiště typu KLDIVO
STÁVAJÍCÍ OBJEKT A
KÓTA ČISTÉ PODLAHY SUTERÉNU
865,520 m.n.m. Bpv.

SACÍ JÍMKA (DN 1400)
PRO PŘENOSNÉ
POŽÁRNÍ ČERPADLO
vnější průměr 1,4m,
DOPOUŠTĚNÍ VODY

SO.301

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO SUTERÉNU.
ČISTÁ PODLAHA VE STEJNÉ ÚROVNI (865,520)

SO.402

VSAKOVACÍ OBJEKT
DEŠŤOVÝCH VOD 1 120 m²
(28x40x0,5m) - 1,0m KRYTÍ

291

SO.02

343/2

MAXIMÁLNÍ HLADINA 863,00 m.n.m.
- ÚROVEŇ HYDROIZOLACE

MINIMÁLNÍ HLADINA
862,50 m.n.m.

POŽÁRNÍ NÁDRŽ S UŽITNÝM
OBJEMEM 22m³ DNO 862 m.n.m.

ODVĚTRÁNÍ VSAKOVACÍHO OBJEKTU
VYVEDENO NAD TERÉN