



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje / linka: Místo a datum:
MSK 108367/2012 14.8.2012 ČIŽP/49/IPP/1211186.002/12/VMJ Mgr. Jurčík / 171 Ostrava 7.9.2012
ŽPZ/25550/2012/Kra

Vyjádření k oznámení záměru „Atletická hala Vítkovice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k předloženému oznámení záměru „Atletická hala Vítkovice“, oznamovatel Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, připomínky uvedené níže v textu.

Dle oznámení záměru, zpracovatel Ing. Jarmila Paciorková – EPRO, U Statku 301/1, 736 01 Havířov (dále „oznámení“), se jedná o novostavbu objektu atletické haly s tréninkovým tunelem v areálu sportovních zařízení soustředěných kolem víceúčelové haly ČEZ Aréna v k.ú. Zábřeh nad Odrou, včetně přípravy území, kácení zeleně, přípojek a přeložek inženýrských sítí, realizace zpevněných ploch a komunikací.

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP upozorňuje, že v oznámení chybí opatření pro předcházení vzniku sekundární prašnosti z provozu záměru, např. využití zatravnovacích dlaždic pro parkovací stání, výsadba zeleně, čištění komunikací apod. Dále ČIŽP požaduje po dobu realizace záměru eliminovat vznik sekundární prašnosti, především pravidelným skrápěním prašných ploch stavenišť, pravidelnou údržbou (čištěním) navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, očištěním vozidel před výjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných nákladních automobilech.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje, že důsledkem neregulovaného odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace je mimo jiné zvýšené či předčasné odlehčování nečištěných odpadních vod do vodních toků. Z oznámení není zřejmé (hydrogeologický posudek ani jeho závěry nejsou součástí předložených podkladů), proč nejsou parkovací plochy navrženy jako propustné pro srážkové vody, případně vybaveny např. mělkými zasakovacími systémy nebo není v rámci rozsáhlých parkovacích ploch řešena retenční nádrž před vypouštěním do jednotné kanalizace. ČIŽP požaduje, aby byly dodrženy povinnosti dle § 20 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zejména není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a výše uvedené připomínky a opatření z kap. D.4. oznámení, požaduje zpracovat do podmínek realizace a provozu záměru a do dokumentací pro následná správní řízení.


RNDr. Helena Kameníčková
vedoucí oddělení integrace
ČIŽP OI Ostrava

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oblastní inspektorát
Valchařská 15/72
702 00 Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.