

KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 4451/2014

Spr. zn.: ŽPZ/1792/2014/Chro

208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková

Telefon: 595 622 807

Fax: 595 622 396

E-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2014-02-11

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje

Název: Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice

Kapacita (rozsah) záměru:	Skladovaná chemická látka	čpavková voda (NH_4OH)
	Objem nádrže čpavkové vody	75 m ³
	Celkový počet nádrží	2
	Skladované množství čpavkové vody	max. 150 m ³ , 138 tun
	Roční kapacita skladování čpavkové vody	max. 3 588 tun

Charakter záměru: Jedná se o instalaci dvou nádrží na čpavkovou vodu NH_4OH jako reagentu pro selektivní katalytickou redukci – systému na snižování emisí NOx na hodnotu 200 mg/m³ ve spalinách, na stávajících kotlích K3 a K4. Nádrže budou instalovány na střeše objektu chemické úpravny vody CHÚV I v areálu elektrárny Dětmarovice.

Umístění:
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Dětmarovice
Kat. území: Dětmarovice

Oznamovatel: Elektrárna Dětmarovice, a.s., 735 71 Dětmarovice 1202, IČO 29452279

Zástupce oznamovatele: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649



Závěr je v rámci systému manažmента životního prostředí

tel.: 595 622 807
fax: 595 622 396
e-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

tel.: 595 622 807
fax: 595 622 396
e-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Geografické rozsah: Česká republika, s. r. o. - Teplice, Teplice
Úřední hodiny: Po a st 8.00-17.00, út, čt 8.00-14.00, pá, sob 8.00-12.00

www.kr-moravskoslezsky.cz

Souhrnné vypořádání připomínek

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad, ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:

Připomínka	Vypořádání
<p><i>Odpadové hospodářství</i></p> <p>Krajský úřad požaduje, aby v dokumentacích pro následná správní řízení byl uveden seznam a množství odpadů, které budou vznikat během instalace technologie a jejím provozem, a způsob nakládání s nimi.</p> <p>Investor stavby v rámci zařízení staveňště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.</p> <p>O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje seznam a množství odpadů, které budou vznikat během instalace technologie a jejím provozem, a způsob nakládání s nimi.</p> <p>Oznamovatel v rámci zařízení staveňště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.</p> <p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>
<p><i>IPPC</i></p> <p>Instalovaná technologie musí z hlediska dosahovaných emisních koncentrací NOx odpovídat požadavkům nejlepších dostupných technik (BAT) a legislativě, platné pro dané zařízení – tj. 200 mg/m³. Vzhledem k tomu, že pro předmětné zařízení je vydáno integrované povolení, vyžaduje realizace záměru jeho předchozí schválení v rámci změny tohoto integrovaného povolení.</p>	<p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>
<p><i>Havárie</i></p> <p>Jedná o záměr v objektu, ve kterém jsou umístěny nebezpečné chemické látky v množství větším, než je limit pro zařazení do skupiny B dle zákona č. 59/2006 Sb. Krajský úřad upozorňuje na zákonnou povinnost, kdy provozovatel je povinen zpracovat návrh na zařazení v souladu s § 5 zákona o prevenci závažných havárií a analýzu a hodnocení rizika závažné havárie a tyto dokumenty předložit krajskému úřadu souběžně s podáním návrhu na zahájení územního řízení (§ 21 zákona o prevenci závažných havárií).</p>	<p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>

- 2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**, závěr předloženého oznámení záměru akceptuje.
- 3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava**, k předloženému oznámení nemá připomínky.
- 4. Připomínky veřejnosti** k záměru nebyly v řádném termínu doručeny.

Závěr

Záměr „**Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice**“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxicích, zdraví škodlivých, žírových, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a lakov v množství nad 100 t), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „**Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice**“, oznamovatel: Elektrárna Dětmarovice, a.s., 735 71 Dětmarovice 1202,

nebude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

- 1) seznam a množství odpadů, které budou vznikat během instalace technologie a jejím provozem, a způsob nakládání s nimi,
- 2) v rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů,
- 3) opatření z kapitoly D.4. oznámení záměru (přímo nevyplývající z platných právních předpisů a neuvedená výše):
 - stáčecí místo vybavit detektorem úniku čpavku, sprchou a oční sprchou,

- prostor pod nádržemi - 1.NP objektu SO 01, ve kterém jsou soustředěna připojovací potrubí k nádržím a které slouží zároveň jako záchytný prostor pod nádržemi, vybavit detektorem úniku čpavku a posilovacím ventilátorem, který bude na základě detekce úniku zajišťovat odvětrávání prostoru. U vstupu do objektu SO 01 umístit sprchu a oční sprchu,
- prostor, ve kterém budou umístěna zařízení pro podávání reagenta, vybavit detektorem úniku čpavku,
- venkovní prostor nad nádržemi s reagentem - lávka nad nádržemi, na které budou umístěny armatury a instrumentace nádrží, vybavit detektorem úniku čpavku,
- detektory úniku čpavku budou vydávat zvukové a světelné signály přímo v zasaženém prostoru,
- v případě úniku chemikálie do půdy zasažené místo pokrýt absorpčním materiélem (vermikulit, písek, zemina). Absorpční materiál shromažďovat v zakrytých kontejnerech v blízkosti místa skladování a přečerpávání,
- v případě průniku čpavkové vody do vodního toku nebo vodní nádrže informovat odběratele vody, zastavit na nich provoz a využívání vody. Snížit šíření par amoniaku do okolí vytvořením vodní clony,
- čpavkovou vodu skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém chladném místě, chráněné před světlem při teplotě max. 25 °C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Přijmout opatření k zamezení vzniku elektrostatického náboje. Skladovat z dosahu silných oxidačních činidel.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Odůvodnění

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu a z opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v kapitole D.4. oznamení záměru.

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K záměru nebylo doručeno žádné nesouhlasné vyjádření, nebo připomínky z jejichž znění by vyplýval požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona

o posuzování vlivů na životní prostředí. Všechny relevantní požadavky vyplývající z doručených vyjádření byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení *nenehrazuje* vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření:

- vyjádření KÚ MSK, č.j. MSK 21015/2014 ze dne 6.2.2014
- vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/1401044.002/14/VHK ze dne 6.2.2014
- vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 1941/2014/HOK/KA ze dne 7.2.2014

Úplná znění doručených vyjádření jsou k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1819.



Ing. Silvie Součková
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD
Moravskoslezský kraj
odbor životního prostředí
a zemědělství
28. října 117
702 10 OSTRAVA 2

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ 1792/2014/Chro
ZE DNE: 15.1.2014

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 1941/2014/HOK/KA
VÝŘIZUJE: Dr.Urbánková
TEL.: 596 397 444
E-MAIL: pavla.urbankova@khsova.cz

DATUM: 7.2.2014

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

„Snižení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“ - vyjádření k zjišťovacímu řízení podle zákona č.100/2001 Sb.

VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb., posoudila požadavek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství učiněný podáním ze dne 20.1.2014 o vyjádření k oznámení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. vydává toto vyjádření:

Oznámení záměru „Snižení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., akceptuje.

Odůvodnění:

Oznámení záměru je Elektrárna Dětmarovice, a.s., 735 71 Dětmarovice 1202, IČ 29452279. Zpracovatelem dokumentace oznámení jsou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o.

Předmětem záměru je instalace systému snižování emisí NOx (selektivní katalytické redukce) tak, aby se koncentrace NOx ve spalinách dostala pod limitní hodnotu koncentrace 200 mg/m³ dle požadavků platné legislativy o ochraně ovzduší, na stávajících kotlích na tuhá paliva K3 a K4 v elektrárně Dětmarovice. Reakčním činidlem této technologie je čpavková voda, pro kterou je nutné vybudovat skladovací zařízení o vyhovující kapacitě. Záměrem nedojde ke stavbě nových objektů, nedojde k rozšíření stávající kapacity výroby kotlů K3 a K4 ani ke změně paliva. V rámci realizace záměru dojde k mírným stavebním úpravám na stávajících objektech a k instalaci dvou nádrží pro skladování čpavkové vody na střeše objektu chemické úpravny vody CHÚV I. Doprava čpavkové vody bude realizována v souladu se stávajícím dopravním systémem - drážní dopravou a do nádrží přečerpávána. Z hlediska ochrany ovzduší dojde ke zlepšení imisní situace v lokalitě.

„otisk úředního razítka“

MUDr. Pavla Urbánková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Karviná

Rozdělovník:
1x adresát, doručeno DS, počet listů 1
1x KHS, oddělení HOK, počet listů

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00



**ČESKÁ INSPEKCE
ZIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ov@czp.cz, www.czp.cz
IDDS: fmwdzsv

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	Zpracov.
Datum	C1780p
Dočasné číslo	07. 02. 2014
Číslo	MSK/1879/1201
Listy	1
Přílohy	1
Spis zn.	1085
Sk. zn. lh.	KV

KUMSP00P5V0K

22/1792/2014/Chro/7
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne
MSK 7816/2014 15.1.2014
ŽPZ/1972/2014/Chro

Naše značka

ČIŽP/49/IPP/1401044.002/14/VHK RNDr.Kameničková/110

Vyřizuje / linka

Místo a datum
Ostrava 6.2.2014

Vyjádření k oznámení záměru „Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“, oznamovatel Elektrárna Dětmarovice, a.s., 735 71 Dětmarovice 1202, IČ 29452279, nemá připomínky.


Dle oznámení, zpracovatelka Ing. Silvie Purmenská, schválil Ing. Libor Obal, č. osvědčení 1633/279/OPV/93, (dále „oznámení“), se jedná o instalaci systému snižování emisí NOx selektivní katalytickou redukcí za účelem dosažení emisního limitu pod 200 mg/m³ na stávajících kotlích na tuhá paliva K3 a K4. Reakčním činidlem této technologie je čpavková voda, pro kterou bude vybudováno skladovací zařízení, tj. dvě nádrže 2x 75 m³, k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice.

ČIŽP souhlasí s návrhem opatření k prevenci uvedených v kapitole D. IV., a to zejména z hlediska realizace opatření proti možným haváriím vhledem k zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oblastní inspektorát
Valchařská 15/72
702 00 Ostrava

Ing. Karel Kozubek
Ředitel ČIŽP OI Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 21015/2014

Spr. zn.: ŽPZ/1792/2014/Chro

208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková

Telefon: 595 622 807

Fax: 595 622 396

E-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2014-02-06

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní úřad dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr a vydal toto vyjádření.

Ochrana vod

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: nejsou k předloženému oznámení záměru připomínky.

Ing. Dědicová

Odpady

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou k záměru stanoveny tyto podmínky: v dokumentaci pro následující správní řízení bude uveden seznam a množství odpadů, které budou vznikat během instalace technologie a jejím provozem, a způsob nakládání s nimi. Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.

Ing. Kafková

IPPC

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů: Instalovaná technologie musí z hlediska dosahovaných emisních koncentrací NOx odpovídat požadavkům nejlepších dostupných technik (BAT) a legislativy, platné pro dané zařízení – tj. 200 mg/m³. Vzhledem k tomu,



Zájemce je všechny informace ohledně zájemu o zájmu

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
e-mail: prac.ka@kr-moravskoslezsky.cz

IC: 70390602
DIČ: CZ70390602
Úřední hodiny Po a St 8:00-17:00; út, čt 8:00-14:00; pá 9:00-13:00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. - centrála Praha
číslo: 105007027474800
Úřední hodiny Po a St 8:00-17:00; út, čt 8:00-14:00; pá 9:00-13:00

www.kr-moravskoslezsky.cz

že pro předmětné zařízení je vydáno integrované povolení, vyžaduje realizace záměru jeho předchozí schválení v rámci změny tohoto integrovaného povolení.

Ing. Ptašek

Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Stanovisko podle ustanovení § 45i odst. 1 uvedeného zákona krajský úřad již vydal dne 28. 11. 2013 pod č.j. MSK 162713/2013 (spis zn. ŽPZ/36753/2013/Mad'). Vzhledem k charakteru a umístění záměru krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, netrvá na posouzení v celém procesu.

Ing. Maďová

Horní zákon

Z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“, vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“). Dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne 4. 7. 2013, se stavba nachází na ploše „N“ uvedeného chráněného ložiskového území. Podle přílohy č. 1 uvedeného rozhodnutí je plocha „N“ území mimo vlivy důlní činnosti, kde se nadále nepočítá s exploatací ložisek černého uhlí klasickými metodami (v případě, že by tyto části ložisek byly exploatovány, nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod deformacemi terénu).

Mgr. Tuhá

Ovzduší

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: nejsou k předloženému oznámení záměru připomínky.

Ing. Freisler

Havárie

Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 32 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“) se jedná o záměr v objektu, ve kterém jsou umístěny nebezpečné chemické látky v množství větším, než je limit pro zařazení do skupiny B.

Krajský úřad upozorňuje na zákonné povinnost, kdy provozovatel je povinen zpracovat návrh na zařazení v souladu s § 5 zákona o prevenci závažných havárií a analýzu a hodnocení rizika závažné havárie a tyto dokumenty předložit krajskému úřadu souběžně s podáním návrhu na zahájení územního řízení (§ 21 zákona o prevenci závažných havárií).

Ing. Vanková

Zpracovala: Ing. Marcela Chroboková



MAGISTRÁT MĚSTA KARVÍNÉ
Odbor stavební a životního prostředí

DOKLÁDENO PO TERMÍNU

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 7816/2014
ZE DNE: 15.01.2014

ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/019593/2014
SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/007635/2014 OSŽP/Br

VÝŘIZUJE: Ing. Zdeněk Bartoněk
TEL.: 596 387 491
E-MAIL: zdenek.bartonek@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/1
DATUM: 10.02.2014

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí
a zemědělství
28. října č.p. 117
702 18 Moravská Ostrava

VYJÁDŘENÍ

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako dotčený správní úřad (dále jen „správní úřad“) ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 20.01.2014 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru pod názvem

„Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“ (dále jen „záměr“),

a žádost o vyjádření k záměru podané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Podkladem je dokumentace oznámení záměru, zpracovaná v souladu s ustanovením § 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí podle přílohy 3 téhož zákona.

K předmětné žádosti správní úřad sděluje, že z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné:

na úseku životního prostředí podle:

- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů,

na úseku státní památkové péče podle:

- zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

nemá správní úřad k předložené dokumentaci oznámení záměru připomínky.

Upozornění:

Ten, kdo nakládá se závadnými látkami, je povinen dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů, zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Havarijní plán bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Příloha:

Vyjádření Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje, úřadu územního plánování, ze dne 10.02.2014,
č.j. MMK/018659/2014

„otisk razítka“

Ing. Zdeněk Bartoněk
oprávněná úřední osoba
služební číslo 228

Obdrží:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd