

Název stavby	28442 - SO 02 - Domovní ČOV se zaústěním do vsakovacího objektu včetně napojení na splaškovou kanalizaci na p.p.č. 922/4, k.ú. Dolní Moravice
Místo stavby	Obec Dolní Moravice, parc. č. 922/4, k.ú. Dolní Moravice
Stavebník	Korytarová Dagmar, Pivovarská 938/8, 79501 Rýmařov
Zakázkové číslo	2026031

A

Průvodní list



Digitálně
podepsal Ing.
Veronika
Hadačová
Datum: 2026.05.19
09:48:30 +02'00'

Vypracoval:	Ing. Veronika Hadačová Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT 1104488 Petrovická 869/1, 79401 Krnov, IČO: 87842572 e-mail: hadacova.v@gmail.com Telefon/mobil: 723372671 Datová schránka: ayhazep
Datum:	04/2026

A. PRŮVODNÍ LIST

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby:	28442 - SO 02 - Domovní ČOV se zaústěním do vsakovacího objektu včetně napojení na splaškovou kanalizaci na p.p.č. 922/4, k.ú. Dolní Moravice
b) Místo stavby:	parcela č. 922/4, k.ú. Dolní Moravice Domovní ČOV TOPAS 8, doplněné o dávkování pro srážení fosforu včetně pískového filtru: X-1079082.96, Y- 537796.41 Vsakovací objekt (studna): X – 1 079 082, Y – 537 794
Katastrální území:	Dolní Moravice 629804
Kraj:	CZ080 Moravskoslezský
c) Předmět dokumentace:	Jedná o trvalou stavbu – novostavbu domovní ČOV včetně napojení splaškové kanalizace z RD se zaústěním do vsakovacího objektu (vsakovací studny) o rozměrech Ø1,0 m do hloubky 2,5 – 3,0 m. Délka splaškové kanalizace z RD a místem napojení do ČOV je 19,3 m, z ČOV do vsaku je 2,1 m

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Řešitelská organizace:	Ing. Veronika Hadačová, IČO 87842572 Petrovická 869/1 79401 Krnov e-mail: hadacova.v@gmail.com Telefon/mobil: 723372671
b) Odpovědný (hlavní) projektant:	Ing. Veronika Hadačová
Číslo autorizace:	1104488
c) Projektant:	Ing. Veronika Hadačová

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Hydrogeologické vyjádření k likvidaci přečištěných odpadních vod, vypracovaná Ing. Petrem Ulahelem;
- zákon č. 283/2021 Sb., (stavební zákon);
- vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje obsah a rozsah projektové dokumentace;
- mapové podklady (topografická mapa v M 1: 50 000)

- katastrální mapa v M 1 : 1000
- vyjádření jednotlivých úřadu a institucí (Městský úřad Bruntál, ČEZ, Gasnet, CETIN aj.)
- mapové portály (př. www.cuzk.cz, www.ochranaprirody.cz, aj.)

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubky stavby

- *Domovní ČOV TOPAS 8, doplněné o dávkování pro srážení fosforu včetně pískového filtru*
Jedná se o novou stavbu.

Čistírna Topas je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží o vnějším průměru 1,50 m a celkovou výškou 2,3 m. Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem.

- *Vsakovací objekt*

Je to podzemní stavba malého rozsahu. Vsakovací objekt (vsakovací studna) o rozměrech Ø1,0 m do hloubky 2,5 – 3,0 m.

b) výška stavby

- *Domovní ČOV TOPAS 8, doplněné o dávkování pro srážení fosforu včetně pískového filtru*

Pro trvalý provoz, likvidaci splaškových vod z RD, je domovní ČOV zřízena jako podzemní šachta - je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží o vnějším průměru 1,50 m a celkovou výškou 2,3 m. Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem.

- *Vsakovací objekt*

Je to podzemní stavba malého rozsahu. Vsakovací objekt (vsakovací studna) o rozměrech Ø1,0 m do hloubky 2,5 – 3,0 m.

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

- Jedná se o *domovní ČOV TOPAS 8, doplněné o dávkování pro srážení fosforu včetně pískového filtru*

s vyústěním do vsakovacího objektu (vsakovací studna), který bude využíván pro likvidaci splaškových vod z RD o kapacitě 8 EO.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.08.2026 15:41:37.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 10.08.2026 15:41:37. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016B7867, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Veronika Hadačová, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 10.08.2026 15:41:37.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 08.01.2026 13:27:34. Údaje o časovém razítku: datum a čas 19.05.2026 9:49:10, číslo kvalifikovaného časového razítka 0140C223, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: B51EB1BF888DCFBB162222769AFC0025716237676FEA4F2277685E158EDDFB1C
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.8.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj