

Vaše značka: ŽPZ/37267/2017/Šub
Ze dne: 2018-01-04
Č. j.: SMO/064369/18/OŽP/Bey
Sp. zn.: S-SMO/015342/18/OŽP/5

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (DS)
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Beyer
Telefon: +420 599 442 327
Fax: +420 599 443 026
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2018-02-02

Vyjádření dotčeného správního úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. k dokumentaci záměru „Výroba energetické drcené směsi“

Podáním doručeným dne 9. ledna 2018 jste nás požádali o vyjádření k dokumentaci výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem záměru je umístění drtící linky na výrobu energetické drcené směsi (EDS) do stávající ocelové haly v prostorách průmyslové zóny na adrese U Řeky, 720 00, Ostrava–Hrabová. Součástí záměru bude dále lehká montovaná hala na velkoobjemový zásobník výrobků a tři typové kontejnery které budou plnit funkci administrativního a sociálního zázemí. Hala a typové kontejnery budou umístěny na venkovních zpevněných prostorách na pozemku. Na dotčených pozemcích se v současné době nachází stávající jednodílná ocelová hala o půdorysných rozměrech 16 m × 36 m s rozpětím lodi 16 m. Ocelová hala je tvořena příhradovou konstrukcí, která je oplášťována hliníkovými profily bez zateplení. Uvnitř haly je litá betonová podlaha. Hala je v dobrém technickém stavu, pro instalaci technologického zařízení nejsou potřeba další stavební úpravy. Dodávky vody pro sociální účely budou kryty dodávkami ze stávajících vodovodních přípojek, které budou v případě potřeby upraveny. Odpadní splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace objektu ve vlastnictví majitelů pozemků a následně napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu a ústřední čistírnu odpadních vod.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dává podle § 6 odst. 7 písm. c) k dokumentaci záměru

k l a d n é v y j á d ř e n í .

I. MMO OOŽP jako správní orgán místně příslušný podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětné dokumentaci žádné připomínky.

II. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, MMO OOŽP nemá k předmětné dokumentaci žádné připomínky.

III. Z hlediska ustanovení zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k dokumentaci záměru „Výroba energetické drcené směsi“ připomínky a dává tímto k předmětné dokumentaci kladné vyjádření.

IV. Z hlediska ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k dokumentaci záměru „Výroba energetické drcené směsi“ připomínky a dává tímto k předmětné dokumentaci kladné vyjádření.

V. Z hlediska ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k dokumentaci záměru „Výroba energetické drcené směsi“ připomínky a dává tímto k předmětné dokumentaci kladné vyjádření.

VI. MMO OOŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, má k výše uvedené dokumentaci tyto připomínky:

1. Dokumentace neobsahuje, jakým způsobem jsou zabezpečeny veškeré plochy, na kterých má být nakládáno se zpracovávaným odpadem. Musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod nebo k nepřípustnému znečištění terénu spojenému se znečištěním podzemních i povrchových vod.
2. V dokumentaci není řešena likvidace srážkových vod ze střechy haly a zpevněných ploch a případné předčištění srážkových vod ze zpevněných ploch, po kterých budou dopravovány vstupní suroviny (odpady) s ohledem na dopravní zatížení komunikací, kdy denně se předpokládá $6 \div 8$ souprav, které mají dovážet vstupní suroviny (odpady). Z dokumentace není zřejmé, jakou stávající dešťovou kanalizací mají být odváděny srážkové vody, zda je tato kanalizace řádně povolena, kde je zaústěna a kdo je jejím vlastníkem.
3. Dokumentace se pouze odkazuje na stávající vodohospodářské sítě, nejsou však uvedeny jejich kapacitní a technické parametry.
4. Dokumentace nerespektuje § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy při změně staveb nebo změně jejich užívání jsou stavebníci povinni zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem.

Bez splnění výše uvedených připomínek nesouhlasí MMO OOŽP s předkládaným záměrem.

„otisk razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí