

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 81279/2022

ZE DNE: 16.06.2022

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 257063/2022/NJ/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 257063/2022/NJ/HOK

VYŘIZUJE: MUDr. Iva Čechová

TEL.: 556 770 383

E-MAIL: iva.cechova@khsova.cz

DATUM: 15.07.2022

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Odbor ŽP a zemědělství

Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.

28.října 117

702 18 Ostrava

VOYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst.1 a odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. a § 3 písm.e) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“), obdržela žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst.8 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Lokalita Odry - Veselská stráň“ zpracované podle § 6 zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č.3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr předloženého oznámení akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zák.č.100/2001 Sb.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o vyjádření k oznámení shora uvedeného záměru v rámci zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je Oderská Stráň s.r.o., Ke koupališti 370/15, 742 35 Odry, IČ 02059045. Oznámení záměru zpracoval RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA a kol., květen 2022. Součástí oznámení záměru je posouzení hlukové situace, Ing. Milan Kábrt - Enviconsult, Česká Skalice, 02/2022.

Předmětem záměru je dopravní infrastruktura pro budovu výstavbu 88 volně stojících rodinných domů a 4 bytových domů, síť technické infrastruktury zajišťující osvětlení lokality, výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Veselská stráň na jižním okraji města Odry, východně v sousedství silnice I/47, severně v sousedství stávající obytné zástavby, jižně a západně v sousedství zemědělských ploch. Ve východní části lokality podél silnice I/47 (ul.Hranická) je plánována výstavba jednopodlažní velkoobchodu (s převažujícím potravinářským sortimentem) s parkovištěm, jejíž provozní hlučnost (stacionární zdroje, související doprava) byla posouzena v rámci projektu pro územní řízení.

V rámci záměru je navržena soustava místních komunikací (jednopruhové jednosměrné, jednopruhové obousměrné a dvoupruhové obousměrné) pro obsluhu plánované obytné zástavby, s povrchem z asfaltobetonu a u odstavných a parkovacích stání z betonové dlažby, které budou napojeny na již realizovanou jednopruhovou okružní křižovatku na silnici I/47.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Vzhledem k plánovanému využívání lokality záměru pouze pro účel bydlení s převažující rodinnou zástavbou zde není předpoklad pro vznik a šíření významnějších hlukových událostí a znečišťování ovzduší. Hlukové posouzení se zabývá hlukovou situací v dotčeném území, a to v chráněných venkovních prostorech staveb – 1/ stávajícího osamocené stojícího rodinného domu, ul.Hranická 641/60, přednostně ovlivňovaného hlukem z dopravy na silnici I/47 vzdálené východně cca 9 metrů a současně vzdáleného cca 37 m jižně od vjezdu do lokality s budoucí obytnou zástavbou (ve studii výpočtový bod č.1 ve výšce 3,0 m a 6,0 m nad terénem) a 2/ v rámci plánované zástavby - rodinného domu situovaného nejbližší vjezdu do lokality (v.b.č.2). Jako vstupní údaje pro hlukové výpočty jsou mimo další zohledněny: předpokládaná četnost dopravy v nové obytné zástavbě a dopravy související s provozem velkoprodejny (průjezdy vozidel, parkování, zásobování); výsledky celostátního sčítání dopravy provedeného ŘSD v roce 2020, dopravní provoz na silnicích I/47 a II/441; rychlost 50 km/hod. - silnice I/47 a II/441, 40 km/hod. - v obytné zástavbě.

Pro hlukovou situaci s provozem velkoprodejny a bez nové obytné zástavby v roce 2025 jsou vypočtené hodnoty hluku (ekvivalentní hladiny akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$) v denní/noční době 52,0-53,2-36,6 dB/46,0-47,2-29,8 dB. Hlukovou situaci s provozem velkoprodejny a novou obytnou zástavbou v roce 2025 charakterizují vypočtené hodnoty hluku ($L_{Aeq,T}$) v denní/noční době 52,1-53,3-45,8 dB/46,1-47,2-38,6 dB, ze kterých dále vyplývá nehodnotitelné navýšení hluchnosti u stávající zástavby (ve v.b.č.1) o 0,1 dB v denní i noční době. Na jihovýchodním okraji plánované obytné zástavby (nejbližší k silnici I/47 ve vzdálenosti cca 80 metrů) uvedené hodnoty nepřekračují hygienický limit pro hluk z dopravy na místních komunikacích $L_{Aeq,T} = 55/45$ dB v denní/noční době, popřípadě limit 60/50 dB den/noc pro hluk z dopravy na silnicích I. a II.třídy, dle § 12 odst.1 a 3 a přílohy č.3 Část A nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v chráněných prostorech obsahově vymezených v § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb. Z porovnání výsledků výpočtů dokládajících hlukovou situaci v dopravě před 1.1.2001 a v současnosti (za účelem ověření přiznání t.zv.staré hlukové zátěže s limitem 70/60 dB den/noc) vyplývá, že v zájmovém území došlo k poklesu dopravního hluku a tím i k možnosti uplatnění limitů pro starou hlukovou zátěž u stávající zástavby. Z výše uvedeného je však patrné, že u stávajícího obytného objektu č.641/60 u silnice I/47 je splněn i „přísnější“ limit 60/50 dB v denní/noční době.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č.258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

MVDr. Radim Mudra, v. r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

1x adresát 2 listy (datovou zprávou)