

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 95149/2022

ZE DNE: 12.07.2022

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 261682/2022/NJ/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 261682/2022/NJ/HOK

VYŘIZUJE: MUDr. Iva Čechová

TEL.: 556 770 383

E-MAIL: iva.cechova@khsova.cz

DATUM: 11.08.2022

Krajský úřad  
Moravskoslezský kraj  
Odbor ŽP a zemědělství  
Ing. Bohumila Šubrtová

28.října 117  
702 18 Ostrava

## VIJÁDRĚNÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst.1 a odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. a § 3 písm.e) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“), obdržela žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst.8 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Skladovací hala Gigant, Velké Albrechtice“ zpracované podle § 6 zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č.3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr předloženého oznámení akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zák.č.100/2001 Sb.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o vyjádření k oznámení shora uvedeného záměru v rámci zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je RenoFarma Gigant, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 08756333. Oznámení záměru zpracovala JP EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 1, 736 01 Havířov. Součástí oznámení záměru je rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, Háj ve Slezsku, červen 2022) a hluková studie (č.202206-15, Akustika Bartek s r.o., Tomáš Bartek, Pstruží, 23.06.2022).

Předmětem záměru je vybudování halového objektu pro příjem, skladování a distribuci zboží, případně pro lehkou průmyslovou výrobu, mimo obytnou zástavbu, v místě původně zemědělského areálu u obce Velké Albrechtice (s ukončeným chovem prasat, končícím provozem bioplynové stanice a postupnou demolicí původních areálových objektů). Areál se nachází zejména na parcele č.1523/2 v k.ú.Velké Albrechtice, u křižovatky silnic III.třídy, ve vzdálenosti cca 900/970/1000 metrů od nejbližších obcí: severně Bravantice/jižně Studénka/severozápadně Velké Albrechtice, a cca 140 metrů od trasy dálnice D1 severně-severozápadně od areálu. Areál je dopravně napojen na silnici III/46419 Bílovec-Velké Albrechtice a dále na dálnici D1 (exit 342).

V rámci záměru je navržena hala obdélníkového tvaru se zastavěnou plochou 67 108 m<sup>2</sup> s dvoupodlažními administrativními vestavbami, technickým a hygienickým zázemím. Větrání skladové části bude řešeno v teplém období roku přívodními větracími otvory u podlahy a otvíravými světlíky, v zimě nuceně; vytápění haly plynovými teplovzdušnými jednotkami a v administrativních vestavbách plynovým kotlem.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

HOK 31.3

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

V areálu je navržena objízdná komunikace s navazujícími zpevněnými plochami pro parkování a přístupy k nakládacím můstkům a do haly (56/345 parkovacích stání nákladních/osobních vozidel - 64/281 osobních stání administrativa/sklad; 84 nakládacích a drive-in doků). Předpokládá se provoz celoroční, celotýdenní, třisměnný s počtem pracovníků v jedné směně 60/350 v administrativě/ve skladu. Odhad intenzity dopravní obslužnosti čítá celkem 1 034 průjezdů osobních vozidel a u nákladní dopravy 250/50 průjezdů den/noc. Směrování nákladní dopravy: od dálnice D1 (MÚK 342) dále po silnici III/46427H, III/46427 a III/46419, u osobní dopravy 50 % od D1 (MÚK 342) dále po silnici III/46427H, III/46427 a III/46419, 25 % po silnici III/46419 jako spojení s Bílovcem a 25 % po silnicích III/46427 a III/46419 jako spojení se Studénkou.

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní příspěvky škodlivin ze zdrojů v provozu záměru, t.j. bodových zdrojů znečišťování ovzduší (plynové vytápění) a liniového zdroje-autodopravy, pro tuhé znečišťující látky (částice PM<sub>10</sub> a PM<sub>2,5</sub>), oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren, v místech nejbližší obytné zástavby (u objektů Olbramice č.p.214 a Studénka, ul.2.května 986). Na podkladě výsledků výpočtového modelu konstatuje malý vliv provozu záměru na stávající imisní situaci v hodnocené lokalitě.

Vyhodnocení hlučnosti z provozu záměru v hlukové studii předpokládá nepřetržitý provoz stacionárních zdrojů a obslužné osobní a nákladní autodopravy s její četností dle současných předpokladů (viz výše), v denní a noční době. Úměrně současným poznatkům o záměru zohledňuje venkovní technologie v počtu 48 ks výtlaků s akustickým výkonem á 80 dB(A) na střeše halového objektu. Referenční kontrolní body (RKB) v hlukové studii byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších řešenému záměru (ve vzdálenosti nad 1000 m s výjimkou RKB č.4 - 973 m): RKB č.1 - RD Velké Albrechtice č.p.86, č.2-3 - RD V.Albrechtice č.p.245, č.4 - RD Bravantice č.p.214, č.5 - RD Bravantice č.p.86. Hodnoty hluku z provozu záměru jsou vypočteny do 25,7 dB/25,4 dB v denní/noční době (obě hodnoty v RKB č.4), s rezervou nepřekračující hygienický limit celodenní průměrné hladiny hluku 50/40 dB v denní/noční době podle § 12 odst.1 a 3 a přílohy č.3 Část A nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v chráněných prostorech obsahově vymezených v § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro hluk z provozu záměru na veřejných komunikacích jsou vypočteny hodnoty v rozmezí 16,9-42,1 dB v denní/noční době (nejvyšší v RKB č.3, s odstupem RKB č.5 - 37,2 dB a 34,9 dB, RKB č.2 - 36,9 dB) při limitu 55/45 dB den/noc dle výše uvedených hygienických předpisů.

Vzhledem zejména k umístění záměru v odstupu od obytné zástavby a úměrně k aktuálně známým údajům o účelu užívání, stavebně technickém a technologickém řešení, organizaci provozu, dopravních nárocích záměru a případných dalších, je možno předpokládat, že provoz záměru bude únosný a nepřispěje k zásadnějšímu nežádoucímu ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel v dotčené lokalitě.

MVDr. Radim Mudra, v. r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Nový Jičín

#### Rozdělovník:

1x adresát 2 listy (datovou zprávou)