

# MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 14. 4. 2009

Č.j.: 28580/ENV/09

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

### Identifikační údaje:

- Název:** Hněvotín PZ, nové vedení 110 kV
- Kapacita (rozsah) záměru:** Nadzemní silové vedení 2 x 110 kV v celkové délce 9,932 km
- Charakter záměru:** Nové nadzemní dvojité elektrické vedení bude vybudováno jižně od města Olomouc, podél jižního okraje rychlostní komunikace R35 jako trvalá stavba, realizace nebude členěná na etapy ani na stavební objekty.
- Umístění:**
- |             |  |
|-------------|--|
| kraj:       | Olomoucký  |
| obec:       | Olomouc, Velký Týnec, Kožušany - Tážaly                              |
| kat. území: | Vsisko, Holice u Olomouce, Nemilany, Slavonín, Velký Týnec, Kožušany |
- Zahájení:** 2010
- Ukončení:** 2010/2011
- Oznamovatel:** ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Záměr „Hněvotín PZ, nové vedení 110 kV“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Hněvotín PZ, nové vedení 110 kV“**

**má významný vliv** na životní prostředí a **bude** posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že **dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:**

- zvážit a pokud je technicky možné, navrhnout a vyhodnotit podzemní variantu el. vedení,
- zvážit trasování záměru mimo území EVL Morava – Chropýňský luh,
- stanovit rozsah ochranného pásma el. vedení, specifikovat rozsah nutného kácení stromů (zejména v biocentru RBC 272 Kožušany) a vyhodnotit vliv kácení na ekosystémy,
- navrhnout ochranné prvky či opatření k předcházení kolizí ptáků s vodiči vedení,
- vyhodnotit vliv záměru na zdraví obyvatel obce Velký Týnec s ohledem na elektromagnetické záření,
- **dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).**

### **Odůvodnění:**

Příslušný úřad obdržel relevantní odůvodněné připomínky a požadavky ke zpracování oznámení dle přílohy č. 3 k cit. zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.

### **Souhrn obdržených připomínek:**

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty:

**Olomoucký kraj** – zastává názor, že záměr není nutné posuzovat.

**Krajský úřad Olomouckého kraje** – z hlediska kompetencí orgánu ochrany přírody požaduje rozšířit oznámení o rozsah kácení stromů v biocentru RBC 272 Kožušany z důvodu ochranného pásma vedení a o vlivy tohoto zásahu na ekosystém regionálního biocentra.

**Statutární město Olomouc** – odd. vodního hospodářství – upozorňuje, že záměr je nutno projednat se správci a vlastníky vodních toků (Povodí Moravy s.p. a ZVHS Pracoviště Olomouc). Dále je nutno projednat umístění stožárů tak, aby nedošlo ke zbudování stožárů v místech uložení inženýrských sítí vodovodu, kanalizace, melioračních zařízení a bylo dodrženo jejich ochranné pásmo a aby byl zachován manipulační pruh u vodních toků z důvodu umožnění provádění případných oprav a údržby na tocích a melioračních zařízeních.

- odd. odpad. hospodářství a péče o prostředí – bez připomínek.

- odd. ochrany ovzduší – bez připomínek.

- odd. péče o krajinu a zemědělství – upozorňuje na zákonné požadavky z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 5a). Požaduje doplnit dokumentaci o návrh varianty podzemního vedení. Dále požaduje zdůvodnění nutnosti této výstavby. Upozorňuje, že kácení dřevin bude projednáno a odsouhlaseno příslušným obecním úřadem před vydáním stavebního povolení. Kácení dřevin je plánováno převážně na území EVL Morava – Chropýňský luh a proto doporučuje zvážení možných variantních řešení tak, aby se dané lokality nedotklo.


**Obec Velký Týnec** – nesouhlasí s vedením trasy 110 kV přes k.ú. Velký Týnec a k.ú. Vsisko, jelikož plánovaná trasa je vedena přes plochy určené územním plánem k zastavění. Záměr není dle obce Velký Týnec v souladu s platným územním plánem Obce Velký Týnec. Požaduje posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

**Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc** – nemá připomínky.

**Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci** – nemá připomínky.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na **10** kusů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat

  
**Ing. Jaroslava HONOVÁ**  
ředitelka odboru  
posuzování vlivů na životní prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10, Vršovická 65

31

**Přílohy oznamovateli:**

- kopie vyjádření Olomouckého kraje,
- kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- kopie vyjádření Statutárního města Olomouc,
- kopie vyjádření Obce Velký Týnec,
- kopie vyjádření Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc,
- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

**Obdrží:**

*oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky*