



## Vnitřní sdělení

**Adresát:** Ing. Jaroslava Honová,  
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a  
integrované prevence

**Vaše čj.:**  
4395/710/12

**Naše čj.**  
1036/770/12

**Vyřizuje:**  
Lenka Nová

**Datum:**  
11.5.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení k záměru "V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV"

Vážená paní ředitelko,

z hlediska působnosti odboru energetiky a ochrany klimatu neuplatňujeme ve fázi zahájeného zjišťovacího řízení vůči oznamovanému záměru "V221/V222 - přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV" žádné připomínky.

Cílem uvedeného projektu je posílení přenosové schopnosti přenosové soustavy v oblasti západních Čech a zvýšení spolehlivosti energetické soustavy v oblasti Karlovarského a Plzeňského kraje. Přestavba vedení 220 kV na vedení 400 kV z našeho pohledu představuje možnost vybudování nových energetických zdrojů s minimálními dopady na životní prostředí, protože původní trasa bude zachována a nedojde k záboru dalšího území. Vzhledem k tomu, že záměr přispěje ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v dotčených oblastech a zajistí vyvedení elektrického výkonu nových zdrojů, včetně obnovitelných zdrojů energie, připravovaných v této oblasti, považujeme uvedený záměr z pohledu energetiky a ochrany klimatu za přínosný.

S pozdravem

Ing. Pavel Zámyslický

