



Vnitřní sdělení

Adresát: Ing. Jaroslava Honová,
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence

Vaše čj.:
4395/710/12

Naše čj.
1445/740/12

Vyřizuje:
Jarmila Skybová

Datum:
10.5.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení k záměru "V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV"

Vážená paní ředitelko,

k uvedenému oznámení záměru zasílám za odbor ochrany vod následující připomínky:

- staveniště ani stožáry nebudou umístěny v aktivních zónách záplavových území, nebudou zde parkovány mechanismy, prováděna jejich údržba, ani skladovány závadné látky,
- staveniště nebudou situována ani v blízkosti vodních toků, event. nádrží nebo vodních zdrojů,
- při výstavbě budou bezpodmínečně respektovány podmínky stanovené v ochranných pásmech vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů,
- po lokalizaci stožárových míst bude provedeno hydrogeologické posouzení a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity vod.

Pokud bude respektováno výše uvedené a obecně veškeré požadavky ochrany vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a souvisejícími prováděcími předpisy, nemá odbor ochrany vod další připomínky.

S pozdravem

Ing. Hana Randová