

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

---

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor posuzování vlivů na životní  
prostředí a integrované prevence  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

Váš dopis značka / ze dne  
34042/ENV/12//4.5.2012

Naše značka  
1672/ZZ/12

Vyřizuje / linka  
Ing. Hrajnohová  
Gillarová, DiS./204

Karlovy Vary  
23.5.2012

### Posuzování vlivů na životní prostředí - vyjádření k záměru „V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“

K výše uvedenému záměru vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dotčený správní úřad, toto vyjádření:

#### Ochrana přírody a krajiny (DiS. Chochel/594)

Bez připomínek.

#### Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová/415)

Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) jsou zpracovatelé nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení a uspořádání území po dokončení stavby.

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona) zájmů chráněných lesním zákonem, pak dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo **omezení** podle § 15 odst. 1 lesního zákona, je povinen před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánů státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.

**Dle ust. § 15 odst. 3 písm. a) lesního zákona lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez odnětí umístit, mimo jiné, stožáry nadzemních vedení, pokud nejde v jednotlivých případech o plochu větší než 30 m<sup>2</sup>.**

O odnětí nebo o **omezení** rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí, v souladu s ust. § 16 odst. 1 lesního zákona.

Dle ust. § 46 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, **v lesních průsecích udržuje provozovatel** přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad **volný pruh** pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim

tuto činnost umožnit.

Pokud bude výše uvedené při zpracování projektové dokumentace dodrženo, nemáme dalších námitek.

**Ochrana zemědělského půdního fondu** (Ing. Nováková/494)

Z Oznámení záměru „V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ vyplývá, že záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“). Záměr představuje přestavbu stávajícího dvojitého nadzemního vedení velmi vysokého napětí 220 kV na dvojité nadzemní vedení 400 kV, a to v trase mezi transformovnami TR Vítkov a TR Přestice, vedeného převážně ve stávající trase. Je předpokládán trvalý zábor zemědělské půdy o výměře cca 2,5 ha pro umístění základů stožárů a dočasný zábor ZPF do jednoho roku pro dopravu (příjezdové cesty 4 m, pojezdový pruh 5 m), manipulační a montážní činnost související s výstavbou vedení.

Z hlediska ochrany ZPF není k záměru námitek. Využitím stávající již jednou schválené trasy budou minimalizovány škody na půdním fondu. Dokumentace vlivů záměrů na životní prostředí by se hlediska ochrany ZPF měla zaměřit na minimalizování škod na ZPF zejména při dočasném záboru.

**Ochrana ovzduší** (Mgr. Harzerová/595)

Bez připomínek.

**Vodní hospodářství** (Ing. Valečková/229)

Bez připomínek.

**Hornictví a geologie** (Ing. Raška/217)

Bez připomínek.

**Odpadové hospodářství** (Bc. Růžková/285)

V Oznámení jsou vytěžené zeminy vymezeny jako odpad, i když jejich část bude využita v rámci stavby. Dle ust. § 2 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o odpadech) se tento zákon nevztahuje na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, tzn., že uvedené zeminy nemusí být vymezeny jako odpad, pokud splní uvedené podmínky.

Dále je uvedeno, že odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během výstavby bude po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využit jako palivo (dřevo). Upozorňujeme, že odpady musí jejich původce v souladu s ust. § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech předat pouze osobě oprávněné.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Eliška Vršecká

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství