

Spis zn.: SR/0083/SL/2012
Čj.: SR/0083/SL/2012 - 5

Vyhotoveno dne 30.05.2012
Vyřizuje: Jitka Bauerová

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice



VYJÁDŘENÍ

Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (dále jen „Správa“), jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle §75 odst. 1 písm. e) a §78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanovením části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto vyjádření:

V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.

K dokumentaci Oznámení záměru **V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV** máme tyto připomínky :

- s trasou celého vedení včetně změny trasy u NPP Křížky (stávající sloup č. 34 až do míst mezi sloupy č. 45 a 46) souhlasíme
- s typem stožáru Donau pro dvojité vedení 400 kV souhlasíme s podmínkou, že stožáry nebudou mít výstražné zabarvení
- s rozšířením ochranného pásma na 69 m souhlasíme a nepožadujeme zalesnění stávajícího ochranného pásma
- žádáme, aby v dokumentaci vlivů záměru byly zohledněny přechody EVL, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací – v určitých místech přetažení lan bez přímého pojezdu v trase
- žádáme, aby v dokumentaci vlivů záměru byly zohledněny výskyty zvláště chráněných druhů živočichů – termíny realizací, transfery
- navrhujeme umístit optickou signalizaci v trase mezi sloupy stávající číslo 19 až 34 a 48 až 97. Konkrétní umístění upřesníme v průběhu realizace
- žádáme, aby v dokumentaci vlivů záměru byly dořešeny přístupy na staveniště a skládky materiálu.

Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
vedoucí Správy
