



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**SE SÍDLEM V PLZNI**

303 22 Plzeň, Skrétova 15



MIZPP00SB01H

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Slezák

Došlo dne/ čas přijetí: 18-05-2012 Počet listů: 1  
Příloh: 1

Vršovická 65  
100 10 Praha 10 - Vršovice

Číslo jednací: /ENV/

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
9161/21/12

VYŘIZUJE / LINKA  
MUDr. Kubrová

PLZEŇ  
15. 5. 2012

**VĚC: V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV - zahájení zjišťovacího řízení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí**

Na základě oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení posuzování vlivu na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I - „**V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV**“ ze dne 9. 5. 2012 posoudila KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni předloženou dokumentaci, ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 6 odst. 7 téhož zákona.

Předmětem posouzení je přestavba stávajícího vedení 220 kV na vedení 400 kV. Účelem přestavby je zvýšení přenosového profilu mezi transformovny TR Vítkov a TR Přeštice, z důvodu posílení přenosového profilu a zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti energetické soustavy ČR. Celková délka je cca 87 km. Trasy vedení jsou zřejmé z výkresové části.

Předložené oznámení obsahuje posouzení hlukové situace, údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví. Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací. Posílení elektrického vedení se neprojeví na hlukové zátěži. Vliv na ovzduší je hodnocen jako nevýznamný, neboť provoz nadzemního přenosového vedení el. energie není zdrojem žádného znečištění ovzduší.

Závěrem lze konstatovat, že výše uvedený záměr lze z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Přestavbou vedení el. energie nedojde ke změně životních podmínek v dotčených lokalitách. Při dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru se nepředpokládá zdravotní riziko pro obyvatelstvo.

MUDr. Milena Kubrová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  
se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

⑥

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299