



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5



MIZPP00SAH6I

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Vršovická 65

100 00 Praha 10

**MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
P**

Došlo dne/
čas přijetí:

- 6 -06- 2012

Počet listů:
Přilož:

Číslo jednací:/ENV/

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
34042/ENV/12

NAŠE ZNAČKA
30234/2012 - 411

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. V. Dvořáková/231

DATUM
4.6.2012

Kraj: Plzeňský, Karlovarský

K.ú.: Dolní Lukavice, Žerovice, Oplot, Soběkury, Dnešice, Přestavlky u Dnešic, Líšina, Stod, Lelov, Střelice, Hradec u Stoda, Ves Touškov, Lochovice, Radějovice u Přehýšova, Vrhavč, Ostrov u Stříbra, Sytno, Svinná u Stříbra, Vranov u Stříbra, Lhota u Stříbra, Stříbro, Únehle, Kšice, Cebiv, Horní Kozolupy, Očín, Strahov, Lomy u Domaslavi, Kokašice, Polžice u Bezdrůžic, Kohoutov u Bezdrůžic, Zhořec u Bezdrůžic, Zahrádka u Starého Sedla, Křepkovic, Nezdice u Křepkovic

Č.h.p.: 1-10-01-142, -152, -154, -155, -156, -157, -158, -160, -161, -162, 1-10-01-126, -128, -129, -131, -133, -188, 1-10-02-081, -084, -093, -095, -096, -097, -098, 1-10-03-076, -080

Vodní útvary: 13301000, 13207000, 13198000, 13107000, 13038000, 13076000, 110011740004 (VN Hracholusky), 13039000, 13069000, 13055000, 62223, 62221, 51100, 62210, 62121

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ – vyjádření správce povodí

Dopisem značky 34042/ENV/12 ze dne 4.5.2012 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ podle ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení záměru bylo zpracováno v březnu 2012, oznamovatelem je společnost ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10.

Projednávaný záměr spočívá v umístění nového dvojitého vedení s napětím 400 kV v trase stávajícího vedení 220 kV mezi transformovnami Vítkov a Přestice. Nová trasa vedení délky cca 87 km povede v trase stávajícího vedení a odkloněna bude pouze v místech zaústění do transformoven a v místě nové přeložky v k.ú. Prameny a Nová Ves u Sokolova (dílčí povodí Ohře a Dolního Labe). Navrhované stožáry pro nové vedení jsou typu Donau, šířka ochranného pásma vedení bude cca 70 m.

Jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Berounky na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme k předkládanému oznámení záměru „V221/V222 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ následující:



Povodí Vltavy, státní podnik, je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis zn. F 94634/2000.

TEL.: 221 401 111
FAX: 257 313 547

BANKOVNÍ SPOJENÍ: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.: 1487015064/2700

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

1. V textu oznámení, kapitola C.II.2.1 Hydrologie (povrchové vody – vodní toky), str. 32, jsou v tabulce č. 6 *Charakteristika vodních toků* chybně uvedeny údaje ve sloupci „ID vodního toku“. Identifikační číslo vodního toku (IDVT) je dle informačního portálu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí Centrální evidence vodních toků uváděno v jiném formátu, např. IDVT významného vodního toku Mže je 10100016.
2. Trasa záměru se dotýká záplavových území těchto významných vodních toků, které jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik:

Merklinka (IDVT 10100099)

- záplavové území a aktivní zóna stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 25.5.2010 pod č. j. ŽP/13729/09.

Radbuza (IDVT 10100017)

- záplavové území a aktivní zóna stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 29.9.2008 pod č. j. ŽP/1269/08.

Mže (IDVT 10100016)

- záplavové území a aktivní zóna stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 13.9.2011 pod č. j. ŽP/9976/11.

3. Dokumentace pro územní řízení bude obsahovat umístění křížení a souběhy vedení s dotčenými vodními toky. Nové stožáry nesmí být umístěny v aktivních zónách záplavových území dotčených vodních toků v souladu s ustanovení § 67 vodního zákona, pokud nebudou určeny jako stavba nezbytné technické infrastruktury a současně nesmí zhoršovat odtokové poměry v území.
4. Stavba záměru bude navržena v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
5. Dokumentace pro územní řízení bude předložena Povodí Vltavy, státní podnik, k vyjádření.

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 8

150 24 Praha 5



Ing. Michal Krátký

**vedoucí útvaru povrchových
a podzemních vod**

Na vědomí
ZBE PS-4
sekretariát 410
spis pro archiv
referent