



VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

VE	POPIS	Poloha X (m) S-JTSK	Poloha Y (m) S-JTSK	N Wgs84	E Wgs84	VÝŠKA m.n.m.
VE 01	V162/6,2MW - 149m	546098,493	1152204,435	49° 19' 11.12"	17° 18' 26.68"	236,0
VE 02	V162/6,2MW - 149m	547471,255	1154025,111	49° 18' 8.08"	17° 17' 27.90"	324,5
VE 03	V162/6,2MW - 149m	549598,650	1156050,282	49° 16' 56.05"	17° 15' 53.03"	357,0

OCHRANNÁ PÁSMA:

KOMUNIKACE II. A III. TŘÍDY - 15,0m OD OSY VOZOVKY - STÁVAJÍCÍ

ODSTUP OD VEDENÍ VN 22KV - 10,0m - STÁVAJÍCÍ

OCHRANNÉ PÁSMO OBJEKTU SPÍNACÍ STANICE - 2,0m - NOVÉ

OCHRANNÉ PÁSMO VÝROBNY OD PATY STOŽÁRU 7,0m - NOVÉ

OCHRANNÉ PÁSMO KABELU VN 1,0m - NOVÉ

LEGENDA:

- DOSA H ROTORU Ø162m
- ZÁKLAD VE Ø26m
- SPÍNACÍ STANICE
- MANIPULAČNÍ PLOCHA 18,5m x 50,0m
- KOMUNIKACE - ŠÍŘKA 5,0m
- KOMUNIKACE DOČASNÁ
- MANIPULAČNÍ PLOCHA - MONTÁŽ - DOČASNÁ
- MONTÁŽNÍ PLOCHA PRO JEŘÁB - DOČASNÁ
- TRASA KABELU - VN + DATA
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL
- OCHRANNÉ PÁSMO LESA 30m
- OCHRANA BPEJ TŘ. 1
- OCHRANA BPEJ TŘ. 2
- OCHRANA BPEJ TŘ. 3
- OCHRANA BPEJ TŘ. 4
- OCHRANA BPEJ TŘ. 5

M 1:20 000

0,0 km 0,25 km 0,5 km 1,0 km 1,25 km

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo revize	Datum revize	Popis revize	Vydal

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST			INTER PLAN		Purkyňova 79a, 612 00 Brno Czech Republic E-mail: info@interplan.cz tel.: +420 541 597 544 fax: +420 541 597 223
DESIGN AND ENGINEERING COMPANY					
ROLE ROLE	JMÉNO NAME	PODPIS SIGNATURE	DATUM VYDÁNÍ VÝKRESU DATE:	11/2025	
VEDOUcí PROJEKTANT APPROVED	Miroslav Sluka		FORMÁT SIZE:	1x A2	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT CHECKED	Miroslav Sluka		MĚŘÍTKO SCALE:	1:20 000	
VYPRACOVAL DRAWN	Miroslav Sluka		ZAKÁZKOVÉ č. CONTRACT NO.	241869/1	
INVESTOR INVESTOR	JIPOCAR Power Blue, s.r.o.		STAVEBNÍ ÚŘAD BUILDING OFFICE		
NÁZEV PROJEKTU	KONCEPCE ÚZEMÍ ZELENÁ HANÁ		PROFESE:	Q - KOORDINAČNÍ SITUACE	
PROJECT NAME			DISCIPLINE:		
SOIPS			STUPEŇ:	STUDIE	
UNIT			DESIGN PHASE:		
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE - KATASTRÁLNÍ MAPA - OCHRANA BPEJ A PUPFL		SOUBOR FILE:	241869_1_1_00000_Q002_0.dwg	
DRAWING NAME:			POŘ. NO.	ARCHIVNÍ č. ARCHIVE NO.	REVIZE
			004	241869/1-1-00000-Q040/0	0