

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 21875/2026

V Olomouci dne 6. 2. 2026

Sp. zn.: KÚOK/10178/2026/OŽPZ/7644

Vyřizuje: Mgr. Michaela Sobotková

Telefon: 585 508 424

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: m.sobotkova@olkraj.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů / svazků příloh: 0

**Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy  
Natura 2000**

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), po posouzení žádosti ze dne 20. 1. 2026 k záměru „VTE Horní Loděnice“ žadatele ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČO: 259 38 924, se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle (dále „žadatel“), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko:

**Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.**

Odůvodnění:

Předmětem záměru je umístění větrných elektráren (VTE) o výkonu cca 12 MW, s dobou trvání dočasné stavby 30 let. Vyvedení výkonu vyrobené elektrické energie bude provedeno kabelovým vedením vysokého napětí ze spínací stanice u jedné z větrných elektráren. Trasa kabelových vedení je navržena s využitím stávajících cest a komunikací a do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. bude napojena mimo katastrální území obce Horní Loděnice. Jde o soubor staveb, který sestává z vlastních větrných elektráren a jejich železobetonových základových fundamentů, elektrických stanic, kabelového vedení pro vyvedení výkonu na hladině 35kV, řídicího a monitorovacího systému, úprav terénu, manipulačních zpevněných ploch a komunikací. Průměr rotoru VTE se předpokládá max. 150 m, výška věže až 145 m, celková výška včetně lopatky rotoru max. 200 m (konkrétní rozměry VTE budou záviset na typu, který vzejde z výběrového řízení, ale max. výška 200 m bude respektována). Kabelové vedení vysokého napětí bude uloženo v zemi s min. krytím 1,0 m. Záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 525, 556, 624, 625, 703, 704, 705, 706, 707 a 854 v k. ú. Horní Loděnice.

Po seznámení se s obsahem posuzovaného záměru dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že záměr nemůže mít, vzhledem ke své povaze i umístění, významný negativní vliv (přímý, nepřímý či sekundární) na celistvost lokalit soustavy Natura 2000, ani na příznivý stav jejich předmětu ochrany, a to včetně možných kumulativních vlivů.

Záměru nejbližší umístěnou lokalitou soustavy Natura 2000 je cca 6 km vzdálená ptačí oblast Libavá, která však dle názoru krajského úřadu, který vychází také z předloženého „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.“ vypracovaného Ing. Mgr. Michalem Pravcem & kol. v roce 2024 a následně aktualizovaného v roce 2025, nemůže být záměrem ovlivněna.

**Toto stanovisko nahrazuje stanovisko č.j. KUOK 89372/2025.**

*otisk úředního razítka*

Mgr. Michaela Koucká  
vedoucí oddělení ochrany přírody  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Rozdělovník:**

- ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, Ing. Silvie Cholewиковá, IDDS: ci5xkwx

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Michaela Sobotková

*otisk úředního razítka*

Mgr. Michaela Koucká  
vedoucí oddělení ochrany přírody  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje