

# ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Na Požáře 144, 760 01 Zlín  
Tel. +420 577 006 280, id DS: 7bssnyz



**OBJEDNATEL** : **Recovera Využití zdrojů a.s.**  
Radlická 364/152, 158 00 Praha - Radlice,

**AKCE** : **Skládka odpadů Němčice nad Hanou  
navýšení kapacity: pole 20 a 21**

**OBEC** : Němčice nad Hanou

**KRAJ** : Olomoucký

**ZHOTOVITEL** : ENVlprojekt CZECH s.r.o.

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO** : 712 / 2024

**POČET VYHOTOVENÍ** : 6

**DATUM VYHOTOVENÍ** : 02 / 2026

**DATUM AKTUALIZACE** : květen '26

**ČÍSLO VYHOTOVENÍ: 1**

## **D Dokumentace objektů – SO04**

**Kanalizace průsakových vod**

## **Technická zpráva**

## Technické řešení

Je řešena v podobě sběrného drén z materiálu PEHD DN 225, tlakové řady PN 10, perforace 2/3. Tento sběrný drén bude vždy napojen/zaústěn do stávající šachet průsakových vod vyústěné do stávajících nádrží průsakových vod. Pro každé nové pole bude vždy samostatné zaústění. Na sběrný drén budou dle výkresové části napojena revizní potrubí PE 100 RC bez perforace DN225, která bude složít k revizní hlavního sběrného drénu a k čištění. Konec tohoto potrubí bude opatřen zaslepovací přírubou.

## Seznam výkresů

D.01 Situace