



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK

odbor životního prostředí
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČO: 00299529

Čj.: MEST 59425/2026
Sp. zn.: OŽP 1/2026 sch, spisový znak: 246.6
skartační znak/skartační lhůta: V/5
Datum: 21.08.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Mgr. Eva Schreierová, referent odboru životního prostředí
E-mail: schreierova@sternberk.cz; telefon: 585086573
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí

VYJÁDŘENÍ

K zahájení zjišťovacího řízení VTE Norberčany

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.07.2025 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „VTE Norberčany“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí od veřejnoprávního subjektu Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460.

Záměr řeší výstavbu šesti větrných elektráren (dále jen „VTE“) v k. ú. Stará Libavá v Olomouckém kraji o celkovém výkonu cca 33,36 MW. Samotné VTE jsou umístěny na pozemcích parcelního čísla 695/1, 706, 765/1, 1174, 695/2, 695/3, 608/1, 603/1, 603/2, 608/2 a 990/3 k. ú. Stará Libavá. Maximální průměr rotoru činí 160 m a celková výška větrné elektrárny včetně listů je nejvýše 240 m, přičemž v úvahu připadá i instalace rozměrově menší varianty. Výkon jedné VTE činí 5,56 MW.

V následném posuzování záměru je třeba se důsledně věnovat opadům po ukončení provozu záměru. V předložené PD je tato problematika řešena, nicméně zcela absentuje nakládání s odpady v případě likvidace a uvedení pozemků do původní podoby. Při výstavbě bude nutné umístění obrovského množství železobetonu v rámci výstavby základu pro osazení VTE. Po ukončení provozu je proto třeba zaručit jeho odstranění, aby mohlo dojít ke kompletní obnově přírodního prostředí – půda, proudění vody aj.

Mgr. Jarmila Martinátová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

- 1) Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc – **qiabfmf**
- 2) spis