

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 54889/2013
SpZn.: KÚOK/48051/2013/OŽPZ/414
Sp. a skart. znak: 208.3-V5
Vyřizuje: Ing. Simona Kladrobová
Tel.: 585 508 670
Fax: 585 508 424
E-mail: s.kladrobova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 14. 6. 2013

TENZA, a.s.
Svatopetrská 7
617 00 Brno
IČ: 255 70 722

„Instalace kogenerační jednotky v kotelně na ul. Hranická“, k.ú. Lipník nad Bečvou - sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podáním ze dne 27. 5. 2013 oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a záměru „**Instalace kogenerační jednotky v kotelně na ul. Hranická**“, v k.ú. Lipník nad Bečvou, podlimitnímu k bodu 3.1 „*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamovatele „**ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 290 60 109**“ v zastoupení „TENZA, a.s., Svatopetrská 17, 617 00 Brno, IČ: 255 70 722“.

V objektu plynové kotelny Hranická, ul. Hranická, č.p. 140, Lipník nad Bečvou, p.č. 1796, k.ú. Lipník nad Bečvou bude instalována kogenerační jednotka (dále také „KGJ“) o jmenovitém elektrickém výkonu 30 kW v protihlukové kapotě. KGJ bude umístěna ve stávající kotelně. Ke KGJ bude vybudována nová plynová přívodní řada se samostatným podružným měřením, napojená na rozvody v kotelně. Odvod spalin bude řešen s využitím trasy stávajícího kouřovodu plynového ohříváče. Nový kouřovod vyústí z kotelny stávajícím otvorem.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu krajský úřad sděluje, že **podlimitní záměr „Instalace kogenerační jednotky v kotelně Hranická“ k.ú. Lipník nad Bečvou nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona při zachování výše uvedených parametrů a činností.**

Zdůvodnění: Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, především pak na základě oznámení podlimitního záměru, došel k závěru, že záměr v uvedeném rozsahu nemůže vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě ani širším okolí. Záměr byl posouzen taktéž z hlediska § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kdy Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s uvedeným ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny konstatoval, že uvedený **záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.** V okolí záměru se nenachází žádná z lokalit soustavy Natura 2000. Nejbližše ležící evropsky významnou lokalitou je asi 0,3 km vzdálená EVL CZ0714082 Bečva – Žebračka se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy – smíšené lužní lesy, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý).

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž **nenahrazuje** vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje