

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 92203/2014
SpZn.: KÚOK/87150/2014/OŽPZ/7707
Sp. a skart. znak: 208.4-V5
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková
Tel.: 585 508 633
Fax: 585 508 424
E-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 9. 10. 2014

Ing. Lukáš Zvolský
TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Instalace KGJ Prostějov - nemocnice“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podáním ze dne 25. 9. 2014 oznámení záměru „**Instalace KGJ Prostějov - nemocnice**“ podlimitního k bodu 3.1 „*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*“ kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo zpracováno dle přílohy č. 3a k tomuto zákonu. Oznamovatelem je společnost **ČEZ Energo, s.r.o., IČ: 29060109**, zastoupená zmocněncem panem **Ing. Lukášem Zvolským, TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov**.

Předmětem záměru je instalace kogenerační jednotky (KGJ) do stávajícího objektu centrální plynové kotelny se 3 teplovodními kotli v areálu nemocnice na ulici Mathonova v Prostějově. Nová KGJ bude mít jmenovitý elektrický výkon 1560 kWe, tepelný výkon 1662 kWt a příkon v palivu 3606 kW a bude sloužit jako zdroj tepla a elektrické energie. Ke KGJ bude vybudována nová plynovodní přívodní řada, která bude napojena na stávající rozvod kotelny, odvod spalin bude řešen novým kouřovodem, který bude zaústěn do nového komínu. Součástí záměru je instalace akumulární nádoby o objemu cca 200m³ v blízkosti centrální kotelny. Realizací záměru budou dotčeny pozemky parc. č. st. 463 a 100/2, k.ú. Krasice a parc. č. 443, k.ú. Čechovice u Prostějova.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že **podlimitní záměr „Instalace KGJ Prostějov - nemocnice“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.**

Zdůvodnění:

Záměr „Instalace KGJ Prostějov - nemocnice.“ zařazený pod bod 3.1 „*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*“ kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vzhledem k jmenovitému tepelnému výkonu KGJ 1662 kWt nedosahuje zákonem stanovených limitních hodnot výše uvedeného zařazení a jedná se tedy o záměr podlimitní.

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kdy krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) citovaného zákona konstatoval, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V okolí záměru se nenachází žádné lokality soustavy Natura 2000. Nejbližše ležící evropsky významnou lokalitou je asi 5 km vzdálený okraj EVL CZ0714076 Kosíř – Lomy se smíšenými předměty ochrany (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, koniklec velkokvětý a přástevník kostivalový).

Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, především pak na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, došel k závěru, že záměr v uvedeném rozsahu nemá potenciál závažně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě ani širším okolí.

Sdělení **nenahrazuje** vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje