

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

č. j.: KUOK 15571/2015

V Olomouci dne 10. 2. 2015

SpZn: KÚOK/10868/2015/OŽPZ/7707

vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková

Ing. František Peterka - EVČ s.r.o.

tel.: 585 508 633

Arnošta z Pardubic 676

e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

530 02 Pardubice

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Instalace KGJ Prostějov - sladovny“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podáním ze dne 29. 1. 2015 oznámení záměru „**Instalace KGJ Prostějov - sladovny**“ podlimitního k bodu 3.1 „*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*“ kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo zpracováno dle přílohy č. 3a k tomuto zákonu. Oznamovatelem je společnost **ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha, IČ: 29060109**, zastoupená na základě plné moci panem **Ing. Františkem Peterkou, EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ: 13582275**.

Předmětem záměru je umístění plynové kogenerační jednotky TEDOM Quanto D 2000 do stávajícího areálu sladoven na ulici Průmyslové, č.p. 2170/12. Kogenerační jednotka bude zdrojem tepla a elektrické energie, přičemž tepelný výkon bude vyveden do technologického procesu (sušení sladu) a elektrický výkon trasou NN do blokové transformační stanice. Jmenovitý elektrický výkon jednotky činí 2 000 kW, maximální tepelný výkon 2 379 kW a příkon v palivu 4 851 kW. Stavbou budou dotčeny pozemky par. č. 7488/2, 7480, 7486/3, 7477/15, 7477/5, 7489, k. ú. Prostějov.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že **podlimitní záměr „Instalace KGJ Prostějov - sladovny“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.**

Zdůvodnění:

Z předložené dokumentace vyplývá, že záměrem je plynová kogenerační jednotka, která bude zdrojem tepelné a elektrické energie. Vzhledem k povaze záměru, záměr naplňuje dikci bodu 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní

prostředí. Jelikož maximální tepelný výkon kogenerační jednotky činí 2 379 kW, záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot a jde tedy o záměr podlimitní.

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny), kdy krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny konstatoval, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Záměr není v rozporu se stanoveným využitím plochy dle platného Územního plánu Prostějov.

Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, především pak na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, došel k závěru, že záměr v uvedeném rozsahu nemá potenciál závažně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě ani širším okolí.

Sdělení **nenahrazuje** vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Kateřina Zedníková