

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 63989/2016

V Olomouci dne 20. 6. 2016

SpZn.: KÚOK/60077/2016/OŽPZ/507

Vyřizuje: Ing. Barbora Plainerová

Tel.: 585 508 602

E-mail: b.plainerova@kr-olomoucky.cz

IGEA s. r. o.

Na Valše 3

702 95 Ostrava 1

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Odvod srážkových vod v k. ú. Zvole“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a záměru „**Odvod srážkových vod v k. ú. Zvole**“ podlimitního k bodu 1.3 „*Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko – technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.*“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamovatele: Obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole, IČ: 00241890 zastoupené společností IGEA s. r. o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, IČ: 46580514.

Účelem záměru „**Odvod srážkových vod v k. ú. Zvole**“ je řešení odvedení srážkových vod z části obce Zvole, lokality Ovčáry. V rámci stavby je navržena realizace retenčního prostoru, rekonstrukce stávajícího propustku pod komunikací č. I/44, výstavba otevřeného příkopu s navazujícím zemním valem, kanalizačním potrubím včetně podchodu železniční trati v místě podjezdu a napojením na stávající kanalizační potrubí.

Předmětem oznámení podlimitního záměru je výstavba retenčního prostoru pro zachycení dešťových vod na ploše 0,55 ha. Retenční prostor zahrnuje otevřený příkop, na který navazuje ochranná hráz se zemním valem výšky 1,0 m v koruně hráze. Plocha vytvořeného retenčního prostoru – suchého poldru bude využívána k zachycení dešťových vod, které nebude možno odvést návrhovým kanalizačním potrubím přímo do vodoteče.

Nově je navrženo kanalizační potrubí DN 400 v délce cca 95 m, vedené podjezdem železniční trati v asfaltové komunikaci do otevřeného silničního příkopu.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu krajský úřad sděluje, že **podlimitní záměr „Odvod srážkových vod v k. ú. Zvole“ nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona při zachování výše uvedených parametrů a činností.

Zdůvodnění:

Záměr „**Odvod srážkových vod v k. ú. Zvole**“ zařazený pod bod 1.3 „*Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko – technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.*“ kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nedosahuje zákonem stanovených limitních hodnot výše uvedeného zařazení a jedná se tedy o záměr podlimitní.

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kdy krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) v souladu s uvedeným ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny vydal dne 19. 5. 2016, pod č. j.: KUOK 50309/2016 stanovisko s tím, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, především pak na základě oznámení podlimitního záměru a výše uvedeného stanoviska orgánu ochrany přírody, došel k závěru, že záměr v uvedeném rozsahu nemůže vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě ani širším okolí.

Sdělení **nenahrazuje** vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová