

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

č. j.: KUOK 7115/2016
SpZn: KÚOK/4362/2016/OŽPZ/7707
vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková
tel.: 585 508 633
e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 20. 1. 2016

AHNM
Hradební 772/12
110 05 Praha

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Prostějov – plynofikace kasáren“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podáním ze dne 14. 1. 2016 oznámení záměru „**Prostějov – plynofikace kasáren**“ podlimitního k bodu 3.1 – *Zařízení ke spalování o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.*, a k bodu 3.7 – *Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I., kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo zpracováno dle přílohy č. 3a k tomuto zákonu. Oznamovatelem je **Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha, IČ: 60162694**, zastoupené **Ing. Alešem Mecnerem, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha.***

Předmětem záměru je plynofikace a decentralizace zdrojů tepla ve vojenském areálu na okraji města Prostějov (k.ú. Prostějov). Stávající parní středotlaká kotelna na hnědé uhlí o výkonu 5,82 MW bude odstavena. Dále bude demontována parní kotelna na lehké topné oleje o výkonu 1,2 MW, kotelna na koks o výkonu 92 kW, elektrokotelna o výkonu 87 kW a nadzemní a podzemní rozvody parovodu. Teplovzdušná souprava na propan-butan bude přetryskována na zemní plyn. Centrální zdroje tepla se nahradí plynovými zdroji tepla v jednotlivých stavebních objektech, a to 16 plynovými kotly, 15 kotelny III: kategorie a 1 plynovou kotelnou II: kategorie. Celkový předpokládaný výkon plynových zdrojů bude 5 685,8 kW. V areálu bude položen nový páteřní středotlaký plynovod o celkové délce 2 921,2 m a vybudovány přípojky k jednotlivým stavebním objektům. V souběhu s plynovodem budou položeny optické kabely datové sítě MaR.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad sděluje, že **podlimitní záměr „Prostějov – plynofikace kasáren“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že záměrem jsou nové tepelné spalovací zdroje a vybudování plynovodu, je tento záměr zařazen pod bod bodu 3.1 – *Zařízení ke spalování o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.*, a bod 3.7 – *Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.*, kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jelikož plánovaný celkový výkon tepelných zdrojů činí 5,7 MW a celková délka páteřího plynovodu bude 2,9 km, není dosaženo zákonem stanovených limitních hodnot výše uvedeného zařazení a jedná se tedy o záměr podlimitní.

Uvedený záměr nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany přírody vydaného v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr je v souladu s platným územním plánem statutárního města Prostějova.

Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, především pak na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, došel k závěru, že záměr v uvedeném rozsahu nemá potenciál závažně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě ani širším okolí a není nutné provádět zjišťovací řízení.

Sdělení **nenahrazuje** vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Kateřina Zedníková