

# MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 21. 7. 2009

Č.j.: 5434/530/09, 54734/ENV/09

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

### Identifikační údaje:

**Název:** „Rozvodna R 110 kV Ústí nad Labem - Střed“

**Kapacita (rozsah) záměru:** Jedná se o výstavbu nové venkovní, jednořadé rozvodny s dvojitým systémem přípojníc, vybavené dvěma přívodními poli z rozvodny TR Spolchemie - Klíše, dvěma přívodními poli pro připojení nových transformátorů 110/22 kV v areálu stávající rozvodny TR ÚL ÚTR, jedním polem příčného spínače přípojníc a prostorovou rezervou pro pět dalších polí pro napojení Spolchemie. Technologická zařízení přívodních polí o celkové zástavbové ploše 1130 m<sup>2</sup>, dále dva přízemní objekty zástavbové plochy do 2 x 25 m<sup>2</sup> pro umístění zařízení ochrany zařízení distribuční sítě, která budou společně s manipulačními plochami a komunikacemi umístěny v oploceném areálu o rozloze cca 91,2 m x 27,0 m, zástavbové plochy o celkové rozloze 2730,0 m<sup>2</sup>.

**Charakter záměru:** Jedná se o trvalou stavbu nové elektrické rozvodny R110 kV zařízení technické infrastruktury a o trvalou liniovou stavbu kabelového vedení technické infrastruktury v nově navržené trase.

**Umístění:**  
kraj: Ústecký  
obec: Ústí nad Labem  
kat. území: Ústí nad Labem; Klíše

**Zahájení:** 2010

**Ukončení:** 2011

**Oznamovatel:** ČEZ Distribuce a.s.  
Teplická 874/8  
405 09 Děčín

Záměr „**Rozvodna R 110 kV Ústí nad Labem - Střed**“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

## „**Rozvodna R 110 kV Ústí nad Labem - Střed**“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

### Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Vzniklé odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; původce je povinen odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné fyzické nebo právnické osobě.
2. Zásoby sypaných stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch.
3. Pro stavební práce bude vypracován plán jednotlivých akcí a nasazování hlučných mechanismů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací. Tento harmonogram prací bude v dalším stupni projektové přípravy předložen orgánu ochrany veřejného zdraví.
4. Stavební práce nebudou prováděny v době mezi 21.00 –7.00 hod.
5. V dalším stupni projektové přípravy provést pro trasu kabelového vedení 110 kV výpočet elektromagnetického pole a předložit na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.
6. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.
7. V průběhu stavby musí být zabráněno úniku ropných látek z používaných vozidel a stavebních strojů, případně kontaminaci vod nebezpečnými látkami. Za tímto účelem bude pracoviště vybaveno prostředky pro záchyt úkapů a při úniku nebezpečných látek prostředky na jejich likvidaci.
8. Na lokalitě výskytu mravence *Formica rufibarbis* Fabricius avizovaného v biologickém průzkumu bude hnízdo označeno kolíkem a bude na něj brán zřetel při zemních výkopových pracích a při pokládání kabelů elektrovedu a následném zasypání výkopu.

9. Výsadbu zeleně u rozvodny, která je součástí projektu, realizovat částečně vzrostlými geograficky původními druhy dřevin spolu s keřovým patrem.
10. Nezpevněné plochy osadit travní směsí.
11. Oplocení omezit na nejnižší přípustnou výšku.
12. Zachovat navrhovaný rozsah rozvodny.
13. K nátěrům použít nekонтastní barvy.
14. Eliminovat použití lesklých prvků v konstrukci.

#### **Odůvodnění:**

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Rada Ústeckého kraje
- Magistrát města Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
- Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
- MŽP, odbor ochrany vod

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení dle § 23 odst. 9 zákona nebyla doručena.

#### ***Krajský úřad Ústeckého kraje, Rada Ústeckého kraje***

Nepožaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

#### ***Magistrát města Ústí nad Labem, výpis z usnesení 18. jednání Rady města konaného dne 2.7.2009***

Souhlasí se záměrem za předpokladu, že do závěru zjišťovacího řízení budou zahrnuta veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení, příp. kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v Oznámení záměru části D.4.

*Této podmínce bylo vyhověno.*

Dále požaduje aby v prostoru Ovčího vrchu a severních svahů areálu Spolchemie a.s. byl technický návrh projektu řešen pro stavby v sesuvném území.

*Technické řešení záměru v sesuvném území bude podrobně řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.*

Dále požaduje, aby v prostoru Ovčího vrchu byl projekt řešen ve spolupráci s vlastníkem pozemků tak, aby umožňoval budoucí realizaci záměru „Fotovoltaická elektrárna Ovčí vrch“.

*Tato podmínka nemohla být akceptována, neboť se netýká předmětu procesu EIA. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků s realizací záměru budou nezbytné v dalším stupni řízení.*

***Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství***

Z hlediska ochrany odpadového a vodního hospodářství doporučuje do závěru zjišťovacího řízení zakomponovat podmínku týkající se ochrany podzemních a povrchových vod před únikem nebezpečných látek při výstavbě záměru.

Z hlediska ochrany ovzduší doporučuje do závěru zj. ř. zakomponovat podmínku týkající se minimalizace sekundární prašnosti vhodnými prostředky během realizace záměru.

*Oběma připomínkám bylo vyhověno.*

### ***Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem***

Se záměrem souhlasí. Požaduje pro stavební práce vypracovat plán jednotlivých akcí a nasazování hlučných mechanismů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací. Tento harmonogram prací bude v dalším stupni projektové přípravy předložen orgánu ochrany veřejného zdraví.

V dalším stupni projektové přípravy provést pro trasu kabelového vedení 110 kV výpočet elektromagnetického pole a předložit na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

*Tyto podmínky byly akceptovány a jsou obsaženy v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.*

### ***Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem***

Bez připomínek.

### ***Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod***


Bez připomínek, upozorňuje na legislativní požadavky.

Relevantní požadavky byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnilo nebo bránilo případně realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné povinnosti. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.



**Ing. Jaroslava HONOVÁ**  
ředitelka odboru  
posuzování vlivů na životní prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
100 10 PRAHA 10, Vršovická 85

31

**Přílohy (obdrží pouze oznamovatel):**

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Rada Ústeckého kraje
- Magistrát města Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
- Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

**Obdrží:**

Oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.

