



ČESKÁ INSPEKCE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

MŽP

Ing. Jaroslav Pospíšil

ředitel odboru stát. správy VII

Mezírka 1

602 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne:
93/560/14 2465/ENV/14//14.1.2014

Naše značka:
ČIŽP/47/ŘI/1400821 002/14/BLV

Vyřizuje / linka
Ing.Vápeník/200

Místo a datum:
Brno, 27.1.2014

V5528 Hrušovany u Brna - Pohořelice, rekonstrukce vedení

Dne 15.1.2014 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru **V5528 Hrušovany u Brna - Pohořelice, rekonstrukce vedení**, posuzované ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vedení 110kV V5528 spojuje rozvodny Hrušovany u Brna a Pohořelice. V rámci záměru bude nahrazeno 15 stožárů pro vedení 110 kV novými stožáry pro vedení 2x110 kV. Dále budou v úseku mezi stožáry č.57 až 87 osazeny dva systémy vodičů pro vedení 2x110 kV.

Touto rekonstrukcí se zvýší přenosová schopnost vedení, zvýší se spolehlivost dodávky el. energie a sníží přenosové ztráty na vedení.

Po prověření předaného oznámení ČIŽP OI Brno sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.

Otisk razítka

Ing. Jindřich Mikeš
ředitel

Rozdělovník : 1x ČIŽP OI Brno