

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 7. 9. 2010

Č.j.: 75981/ENV/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: Zdvojení vedení 110 kV V598 Červenka - Šternberk

Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka trasy: 15,119 km
Výkon VVN - současný: 110 kV
- po rekonstrukci: 2 x 110 kV
Plocha zabraná ochranným pásmem
- současná: 54,69 ha
- po rekonstrukci: 47,20 ha
Trasa vedení se měnit nebude.

Charakter záměru: Účelem navrhované stavby je zvýšení přenosové kapacity stávajícího vedení velmi vysokého napětí (rekonstrukce a zdvojení kapacity) vyvolané trvalým nárůstem spotřeby elektrické energie. Stavba proběhne v několika etapách v letech 2011 a 2012 za současného použití dočasné stavby, tzv. by-passu. Při stavbě se nemění stávající trasa vedení, dojde pouze k výměně 78 ks stožárů velmi vysokého napětí (dále jen „VVN“) bod za bod, přibližně stejné výšky. Změnu výšky v jednotlivých podpěrných bodech lze odhadnout na max. +/- 5 m.

Umístění: kraj: Olomoucký
Obec: Červenka, Uničov, Pňovice, Strukov, Žerotín, Hnojice, Babice, Lužice
k. ú.: Červenka, Střelice u Litovle, Renoty, Dětrichov, Pňovice, Strukov, Žerotín, Hnojice, Babice u Šternberka, Lužice u Šternberka

Zahájení: 2012

Ukončení: 2013

Oznamovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 , 405 02 Děčín 4

Záměr „Zdvojení vedení 110 kV V598 Červenka - Šternberk“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Zdvojení vedení 110 kV V598 Červenka - Šternberk“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Dodržet výše uvedené hodnoty kapacity záměru vč. dodržení stávající trasy vedení, počtu stožárů a ve stanoveném intervalu i jejich výšky.
2. Zejména v místě průchodu vedení přes regionální biokoridor (okolo vodního toku Oskava) realizovat účinná opatření na ochranu ptáků před usmrcováním, ve smyslu ustanovení § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
3. Upřesnit materiálové a surovinové nároky na provedení stavby, zpracovat časový plán organizace výstavby (POV).
4. Při provádění výkopových prací postupovat podle technické normy ČSN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
5. Výkopovou zeminu (vč. orniční vrstvy) použít k terénním úpravám v okolí výstavby stožáru. Odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během výstavby využít po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně jako palivo (dřevo), popř. rozdrtit v mobilním štěpkovači a zkompostovat.
6. Manipulaci s vodícími lany provádět maximálně šetrně ve vztahu k významným krajinným prvkům (vodní toky). Nedopustit přejíždění vodních toků dopravními a stavebními mechanismy.
7. Při provádění stavebních prací kontrolovat v pravidelných intervalech technický stav stavební techniky s ohledem na úniky ropných látek a vést o těchto kontrolách záznamy. Technika, u které bude zjištěn únik ropných látek, musí být ze stavby neprodleně odvolána.
8. Údržbu a opravy mechanismů, vč. doplňování provozních hmot provádět zásadně mimo prostory zařízení staveníšť.
9. V době provozu záměru omezit při údržbě použití závadných látek ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona s ohledem na ochranu území CHOPAV, ochranných pásem vodních zdrojů a zranitelných oblastí.

10. V průběhu stavebních prací umístit na stavbě havarijní soupravu pro únik ropných látek pro případ havarijního úniku uvedených látek ze stavební techniky.
11. Neponechávat v chodu motory nákladních automobilů, stojí-li vozidla na místě stavby stožáru vedení.
12. Během období výstavby budou dodržována opatření na omezení prašnosti (skrápění povrchů).
13. Během montáže vodičů a zemnicích lan křížících železnici, komunikace a další liniové prvky zajistit lokalitu proti pádu vodičů (silonová síť, montážní plošina, dřevěné brány).
14. V období výstavby bude hluk ze staveniště minimalizován. Stavební práce s těžkou stavební technikou při výstavbě areálu budou prováděny pouze v době 7.00 - 21.00 hod.
15. Veškerá zeleň v okolí stavby, která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena. Dřeviny budou chráněny např. dřevěným bedněním a stavební činnost bude prováděna s ohledem na kořenový systém dřevin tak, aby bylo zabráněno poškození těchto porostů. Kácení dřevin minimalizovat a provádět v době vegetačního klidu.
16. Na montážních místech na pozemcích zemědělského půdního fondu rozprostřít skrytou ornici po ukončení výstavby okolo stožárových míst.
17. Plochy zařízení stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu, pokud nebude s vlastníkem pozemku dohodnuto jinak.
18. Potřebu eventuální odchylky od řešení, uvedeného v oznámení záměru, týkající se zejména trasy vedení, počtu stožárů a jejich výšky, projednat s Ministerstvem životního prostředí za účelem zjištění potřeby provedení nového zjišťovacího řízení pro tuto změnu.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla uplatněna.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Oddělení ochrany přírody konstatuje, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Ostatní oddělení nemají připomínky.

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí

- Připomínky se týkají pouze povinností z platné legislativy (zákon o odpadech, vodní zákon, lesní zákon, zemědělský půdní fond, ochrana přírody).

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí

- Připomínky se týkají povinností z platné legislativy a dále požadavku, provádět výkopové práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. a technickou normou ČSN 839061 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

- nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc

- Doporučuje zvážit instalaci účinných opatření k ochraně ptactva v místě, kde trasa vedení přetíná regionální biokoridor a větší vodní toky, jelikož existuje předpoklad, že v rámci biokoridorů probíhá zvýšená migrace ptáků. Nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

V žádném z obdržných vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k závěru nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru OV8108, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

v z. Mgr. Daniel BRIX, v.r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)

Obdrží: Oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky