

Autor	K připomínkám	Možnosti připomínek	
Jan Cepak/600/ENV/CZ		Typ připomínek:	postupné připomínky
		Možnosti časového limitu:	U připomínek není zadán časový limit
		Upozornit autora po:	poslední ukončené připomínce

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitelka odboru ochrany vod



MZPJCG6RNGL2

42126/ENV/11

(odpověď pod stejným čj.)

Počet listů:

Vnitřní sdělení

Adresát:

Ing. Leo Kraina
zástupce ředitele odboru výkonu státní správy IX

Vaše čj.:

662/580/11

Naše čj.

1249/740/11

Vyřizuje:

Jan Cepák

Datum:

21.6.2011

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rekreační areál Bílá - Přestavbová plocha P1" - vyjádření OOV k oznámení záměru

Odbor ochrany vod neuplatňuje ve fázi zjišťovacího řízení k záměru z hlediska svých kompetencí a sledovaných priorit žádné zásadní výhrady. Záměr, spočívající ve výstavbě rekreačního komplexu s 5 bytovými domy, hotelem s 50 lůžky a restaurací, relaxačního a otevřeného bazénu spolu se souvisejícím technickým zázemím a infrastrukturním zařízením ve stávajícím areálu horské chaty Bílá (obec Bílá), je podle oznamovatele v souladu s místním územním a regulačním plánem.

Přestavbová plocha P1 je situována v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy, vyhlášené nařízením vlády č. 40/1978 Sb., a v ochranném pásmu II. stupně vodárenské nádrže Šance. Záměr není s podmínkami nařízení o CHOPAV ani s požadavky pro ochranné pásmo v rozporu. K nutnému zásobování areálu pitnou vodou z vlastního zdroje byl proveden předběžný hydrogeologický průzkum, který možnost samozásobení prokázal. V rámci projektu budou provedeny hydrotechnické výpočty, upřesněny požadavky na kapacitu zdroje a zadán podrobný hydrogeologický

průzkum. Řešené území má být podle regulačního plánu napojeno na místní kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody budou likvidovány v ČOV obce Bílá, která má údajně dostatečnou kapacitu i účinnost. K tomuto napojení i vypouštění odpadních vod bude nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu. Nakládání se srážkovými vodami je řešeno v souladu s vodním zákonem (znečištěné vody z parkovišť mají být svedeny přes odlučovače ropných látek do dešťové kanalizace areálu, čisté srážkové vody ze střech do retenčních nádrží a vsakovacích jímek).

Při dodržení výše uvedených podmínek a platných legislativních předpisů k ochraně vod je možno vyslovit s realizací záměru souhlas. V další fázi procesu EIA doporučujeme podrobněji specifikovat a z hlediska ochrany vod rozšířit opatření, navržená v kapitole D.4. k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (zejména havarijní situace!).

Vzhledem ke sledovaným zájmům našeho odboru se za těchto předpokladů nedomníváme, že by bylo nutné záměr v sektoru jeho vlivů na povrchové a podzemní vody či povodňovou ochranu posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. a předložené oznámení může z tohoto hlediska nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

S pozdravem

Ing. Hana Randová