

Autor	K připomínkám	Možnosti připomínek	
Jarmila Skybova/700/ENV/CZ		Typ připomínek:	postupné připomínky
		Možnosti časového limitu:	U připomínek není zadán časový limit
		Upozornit autora po:	poslední ukončené připomínce

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
ředitelka odboru ochrany vod



MZPJSGBUAU6P  
44377/ENV/12  
(odpověď pod stejným čj.)  
Počet listů:

## Vnitřní sdělení

**Adresát:** Ing. Tomislav Střelec CSc.  
ředitel odboru výkonu státní správy IX

**Vaše čj.:**  
791/580/12

**Naše čj.**  
1778/740/12

**Vyřizuje:**  
Jarmila Skybová

**Datum:**  
22.6.2012

Rozvoj lyžařského areálu Severka - zahájení zjišťovacího řízení záměru

Vážený pane řediteli,

k výše uvedenému oznámení vznáší odbor ochrany vod následující připomínky:

- v kapitole C.I Voda není zmíněna hydrogeologie zájmového území,
- ve fázi výstavby (při zakládání objektů (obslužných stanic, stožárů, technického objektu atd.), při výkopových pracích pro potrubní a kabelové trasy, při realizaci jímacího objektu vody pro účely zasněžování, akumulární nádrže a parkovišť atd.) musí být realizována opatření k odvádění srážkových vod ze stavenišť a k zamezení ohrožení jakosti a množství podzemních a povrchových vod; relevantní je též vypracování hydrogeologického posudku včetně návrhu konkrétních opatření,
- není zřejmé, jak budou řešeny srážkové vody z parkovišť, zejména pokud bude prováděna zimní údržba ploch parkovišť a příjezdových komunikací posypovými solemi,
- srážkové vody z objektů v dolní části areálu, které mají být odváděny do Křínovského

potoka, doporučujeme řešit přednostně vsakováním na pozemku, množství srážkových vod není vyčísleno,

- přestavba trafostanice na ubytovací zařízení s garáží, kuchyní, restaurací, pokoji pro návštěvníky areálu atp. se jeví jako nereálná, podle popisu se bude spíše jednat o novostavbu, není zde vyčísleno množství srážkových vod,

- není zřejmé, jakou kapacitu má, resp. bude mít po rekonstrukci čistírny odpadních vod Severka; k rekonstrukci stávajícího železobetonového septiku na tříkomorový septik s biologickým filtrem s následným vypouštěním do podzemních vod upozorňujeme na § 38, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění - doporučujeme zde realizovat kontejnerovou čistírnu odpadních vod,

- rovněž je nutné doložit výpočty navrhovanou kapacitu čistírny odpadních vod Lomná (50 EO) pro "spodní část areálu" - pro celý areál je předpokládána celková návštěvnost 500 až 700 osob (odhad celkové produkce odpadních vod je 49 m<sup>3</sup>/den) a objasnit, zda se bude jednat o tříkomorový septik s biologickým filtrem (viz strana 15, podkapitola SO 09 - ČOV Lomná, první odstavec - zde uvádíme stejnou námitku jako v předchozím případě ČOV Severka), nebo BIOCLENER BC50 (strana 15, podkapitola SO 09 - ČOV Lomná, poslední odstavec) , před kontejnerovou čistírnu doporučujeme zařadit retenční nádrž pro hrubé předčištění odpadních vod,

- zájmová oblast leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy, z toho důvodu je na místě zvýšená opatrnost při realizaci záměru.

Vzhledem k výše uvedenému by bylo vhodné záměr posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb.

S pozdravem

Ing. Hana Randová