



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Hrnčířská 56/12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
4722/ZP/2008-Ze

Hradec Králové
26.03.2008

Odbor | oddělení
Životní prostředí a zemědělství
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | email
Martin Zemanský DiS. / 183
mzemansky@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 12.03.2008 žádost společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je výstavba druhé etapy stokové sítě navržené jako jednotná kanalizace, která bude také sloužit k odvedení povrchových dešťových vod z komunikace II/567. Podél komunikace budou provedeny kanalizační vpusti v obou krajnicích. Záměrem dojde k rekonstrukci povrchu této komunikace. Součástí stavebních objektů stok jsou i kanalizační přípojky jednotlivých objektů. Celková délka kanalizace navazující na etapu I bude 2637 m. Kanalizace bude napojena na stávající čističku odpadních vod o kapacitě 3500 ekvivalentních obyvatel. Záměr se nachází v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.

Záměr „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ je podlimitní k bodu 1.9 (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: **„Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 524 33 Rtyně v Podkrkonoší



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Hrnčířská 56/12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
4722/ZP/2008-Ze

Hradec Králové
26.03.2008

Odbor | oddělení
Životní prostředí a zemědělství
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | email
Martin Zemanský DiS. / 183
mzemansky@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 12.03.2008 žádost společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je výstavba druhé etapy stokové sítě navržené jako jednotná kanalizace, která bude také sloužit k odvedení povrchových dešťových vod z komunikace II/567. Podél komunikace budou provedeny kanalizační vpusti v obou krajnicích. Záměrem dojde k rekonstrukci povrchu této komunikace. Součástí stavebních objektů stok jsou i kanalizační přípojky jednotlivých objektů. Celková délka kanalizace navazující na etapu I bude 2637 m. Kanalizace bude napojena na stávající čističku odpadních vod o kapacitě 3500 ekvivalentních obyvatel. Záměr se nachází v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.

Záměr „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ je podlimitní k bodu 1.9 (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: **„Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 524 33 Rtyně v Podkrkonoší



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Hrnčířská 56/12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
4722/ZP/2008-Ze

Hradec Králové
26.03.2008

Odbor | oddělení
Životní prostředí a zemědělství
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | email
Martin Zemanský DiS. / 183
mzemansky@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 12.03.2008 žádost společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je výstavba druhé etapy stokové sítě navržené jako jednotná kanalizace, která bude také sloužit k odvedení povrchových dešťových vod z komunikace II/567. Podél komunikace budou provedeny kanalizační vpusti v obou krajnicích. Záměrem dojde k rekonstrukci povrchu této komunikace. Součástí stavebních objektů stok jsou i kanalizační přípojky jednotlivých objektů. Celková délka kanalizace navazující na etapu I bude 2637 m. Kanalizace bude napojena na stávající čističku odpadních vod o kapacitě 3500 ekvivalentních obyvatel. Záměr se nachází v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.

Záměr „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ je podlimitní k bodu 1.9 (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: **„Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší – stavba II“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 524 33 Rtyně v Podkrkonoší