



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

P–AQUA s.r.o.  
Projektová kancelář  
Ing. Martina Pilařová  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
10.04.2008

Naše značka (č. j.)  
6143/ZP/2008-Ze

Hradec Králové  
15.04.2008

Odbor | oddělení  
Životní prostředí a zemědělství  
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | email  
Martin Zemanský DiS. / 183  
mzemansky@kr-kralovehradecky.cz

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod Sukorady“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 11.04.2008 žádost obce Sukorady, v zastoupení společnosti P - AQUA s.r.o., o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod Sukorady“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je vybudování veřejného vodovodu v obci Sukorady. Projektovaný vodovod bude napojen na vodovod v Koutech. Na kraji obce bude vybudován podzemní vodojem 2 x 20 m<sup>3</sup> s armaturní komorou a čerpací stanicí. Z čerpací stanice bude vedeno výtlačné potrubí, které bude provedeno jako rozvod vody po obci. Vodovod je veden řadem o průměru 100 mm, 80 mm a 50mm. Celková délka vodovodních řadů bude 2973m. Záměr bude umístěn v katastrálním území Sukorady u Hořic.

Záměr „Vodovod Sukorady“ je podlimitní k bodu 3.7 [*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a o průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů)*], pokud nepřísluší do kategorie I], kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 (vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 25.09.2007, zn.: 15012/ZP/2007-Čr,Na) a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „Vodovod Sukorady“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Na vědomí:** Obec Sukorady, Sukorady 70, 508 01 Hořice v Podkrkonoší