



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Irena Kalousková - KALVODA
Milady Horákové 266
500 06 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
21.08.2008

Naše značka (č. j.)
14321/ZP/2008-Čr

Hradec Králové
28.08.2008

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. David Černošek / 188
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Splašková kanalizace Lochenice – ČOV“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 22.08.2008 žádost obce Lochenice, zastoupené firmou Irena Kalousková-KALVODA, Milady Horákové 266, 500 06 Hradec Králové, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Splašková kanalizace Lochenice – ČOV“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Záměrem je vybudování mechanicko – biologické čistírny odpadních vod pro potřeby obce Lochenice. Kapacita čistírny bude 530 EO. Stavba ČOV vyžaduje vybudování nové příjezdové komunikace (účelová komunikace o šířce 3,5 m), přípojky NN (délka 130 m) a vodovodu DN 25 mm (délka 132 m). Vyčištěné odpadní vody budou odváděny gravitačním potrubím do vodního toku Lužina. Záměr je umístěn v obci Lochenice, k.ú. Lochenice, na pozemku PK 217 (p.p.č. 217/4, 1205, 1204/1).

Záměr „Splašková kanalizace Lochenice – ČOV“ je podlimitní k bodu 1.9 kategorie II (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm) a k bodu 3.7 v kategorii II [Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a o průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I] přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám

uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Splašková kanalizace Lochenice – ČOV**“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem