



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Markvartice
č.p.59
507 42 Markvartice

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
14646/ZP/2008-Ze

Hradec Králové
02.09.2008

Odbor | oddělení
Životní prostředí a zemědělství
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Martin Zemanský / 183
mzemansky@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod Markvartice“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 26.08.2008 žádost obce Markvartice o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod Markvartice“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je realizace nového vodovodu pro obec Markvartice, k.ú. Markvartice u Sobotky, Rakov u Markvartic a Příchvoj. Výtlačný vodovodní řad PVC Ø 90 mm bude v délce 1520 m, zásobní gravitační vodovodní řady PVC Ø 90 mm a 110 mm budou v délce 11701 m. Součástí záměru je vybudování vodojemu s kapacitou 2 x 25 m³ na p.č. 156/3 (KN) v k.ú. Rakov u Markvartic a kanalizace z potrubí DN 300 mm o celkové délce 470 m, z toho 335 m je oprava stávající kanalizace.

Záměr „Vodovod Markvartice“ je podlimitní k bodu 3.7 [*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a o průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I*] kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 (vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 18.08.2008, zn.: 13555/ZP/2008-Pa,Ns) a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Vodovod Markvartice**“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC