



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ZEA Rychnovsko a.s.  
Dlouhá Ves 103  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
03.11.2008

Naše značka (č. j.)  
18151/ZP/2008 - Be

Hradec Králové  
10.11.2008

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Kateřina Beranová / 591  
[kberanova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:kberanova@kr-kralovehradecky.cz)

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Bioplynová stanice Dlouhá Ves“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 5. 11. 2008 žádost společnosti ZEA Rychnovsko a.s., Dlouhá Ves 103, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Bioplynová stanice Dlouhá Ves“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je realizace bioplynové stanice, která bude vyrábět elektrickou energii z obnovitelných zdrojů (vstupními materiály budou stájové odpady a fytomasa). Výstupem bude kromě energií také certifikované organické hnojivo. Stavba sestává ze vstupní jímky, jednoho zakrytého a zatepleného kruhového fermentoru, jednoho zakrytého a zatepleného defermentoru s integrovanými zásobníky bioplynu, výroby elektrické energie (strojovny s dvěma kogeneračními jednotkami) a tří skladovacích jímek koncového produktu - digestátu. Stavbu dále doplní infrastruktura zařízení, tj. trubní rozvody, zpevněné plochy a příjezdy, přípojka k distribuční síti el. energie atd. Kogenerační jednotky budou vyrábět celkem 500 kW (cca 2 x 250 kW) elektrické energie. Současně bude produkováno min. 464 kW (2 x 232 kW) tepelné energie. Celková plocha řešeného území je 19 421 m<sup>2</sup>. Záměr se nachází v obci Rychnov nad Kněžnou, v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, p.p.č. 128/2, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/14, 197/15, 197/16, 197/17, 197/18, 197/19, 273/13.

Záměr „Bioplynová stanice Dlouhá Ves“ je podlimitní k bodu 3.1 v kategorii II (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*), přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 (vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 6.11.2008, zn.: 18221/ZP/2008 - Ns) a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Bioplynová stanice Dlouhá Ves**“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC