



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Irena Kalousková - KALVODA  
Milady Horákové 266  
500 06 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
09.06.2008

Naše značka (č. j.)  
9810/ZP/2008-Čr

Hradec Králové  
13.06.2008

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Borovnice“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 10.06.2008 žádost obec Borovnice, zastoupené firmou Irena Kalousková-KALVODA, Milady Horákové 266, 500 06 Hradec Králové, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Borovnice“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Záměrem je vybudování splaškové kanalizace v délce 5455 m, vodovodu v délce 6990 m a čistírny odpadních vod s kapacitou 532 EO. Součástí záměru je také vybudování vodojemu o objemu 2 x 40 m<sup>3</sup> a čerpací stanice u zdroje vody. Kanalizace bude odvádět splaškové vody na ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do Boreckého potoku. Záměr je umístěn v obci Borovnice, k.ú. Borovnice u Staré Paky.

Záměr „Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Borovnice“ je podlimitní k bodu 1.9 kategorie II (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) a k bodu 3.7 v kategorii II [*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a o průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů)*], pokud nepřísluší do kategorie I] přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Splašková kanalizace,**

**ČOV a vodovod Borovnice“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky