



Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

INTERNÍ SDĚLENÍ

váš dopis zn.: č. j. KUKHK–ZP-2026-7097, JID: 29559/2026/KHK
ze dne: 18.03.2026
vyřizuje: Ing. Šárka Valentová
odbor: Životního prostředí a zemědělství
oddělení: EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
tel.: 725 542 588
e-mail: svalentova@khk.cz
datum: 01.04.2026

Odbor životního prostředí a zemědělství – zde

Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k předloženému oznámení záměru „Výstavba nových zdrojů v elektrárně Poříčí“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel oznámení záměru „Výstavba nových zdrojů v elektrárně Poříčí“.

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona v kategorii II, bodu 4.

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Trutnov, na pozemcích p. p. č. 1000 a st. p. č. 778, 779, 1250, 1251, 1252, 1253, 1276, 1277, 1408, v k. ú. Poříčí u Trutnova.

Oznamovatelem záměru je ČEZ Teplárenská, a. s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 (IČO: 273 099 41).

Předmětem záměru je výstavba nových zdrojů tepelné energie v areálu Elektrárny Poříčí. Realizace záměru zahrnuje vybudování parní kotelny na zemní plyn a parní kotelny využívající biomasu. Parní kotelna na zemní plyn bude zahrnovat instalaci dvou nových plynových parních kotlů K13 a K14, každý o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 32 MW. Součástí záměru je také vybudování všech připojovacích sítí technické infrastruktury pro novou plynovou kotelnu. Plynové kotle budou vybaveny moderními spalovacími systémy s nízkou produkcí oxidů dusíku (NO_x) a budou napojeny na systém čištění a odvodu spalin. Jejich provoz zajistí vysokou provozní flexibilitu a umožní efektivní kombinaci se zdroji na biomasu. Parní kotelna využívající biomasu bude vybavenou dvěma parními kotli K15 a K16 o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 25 MW. Tyto kotle budou spalovat především dřevní biomasu a budou doplněny o systém dopravy paliva, čištění spalin a kontinuálního monitoringu emisí. Použití biomasy významně přispěje ke snížení emisí CO₂ a k dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Kotle budou umístěny na místech po demontovaných uhelných kotlech K3 a K4. Součástí realizace nových biomasových kotlů bude i úprava stávajících palivových tras biomasy a instalace kompletního systému distribuce, čištění a monitoringu spalin. Při realizaci plynové kotelny bude vybudována nová plynová přípojka v rámci výrobního areálu EPO (dimenze do DN300, délka do 500 m). Realizací posuzovaného záměru dojde k úplnému odklonu spalování uhlí ve zdrojích

Elektrárny Poříčí. Celá realizace záměru bude probíhat uvnitř funkčního průmyslového areálu elektrárny Poříčí. Celkový instalovaný tepelný výkon všech nových zařízení činí 114 MW.

K výše uvedenému záměru krajský úřad uvádí následující:

Z hlediska nakládání s odpady:

Krajský úřad podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru připomínek.

Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý

Z hlediska ochrany ovzduší:

Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru připomínek.

Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý

Z hlediska ochrany vod:

Krajský úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru připomínek.

Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Krajský úřad podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému oznámení záměru připomínek.

Vyřizuje: Mgr. Helena Zapletalová

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 17a písm. h) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně ZPF) nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru „Výstavba nových zdrojů v elektrárně Poříčí“ připomínky.

Dne 16.02.2001 pod č. j. Zem.9/01-Ge udělil Městský úřad Hronov za účelem realizace záměru „Novostavba skladové haly a zařízení zpevněné přístupové plochy a opěrné zdi“ souhlas dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 0,05 ha.

Krajský úřad sděluje, že výše uvedený souhlas byl udělen pro jiný záměr, než o který je žádáno nyní. Proto je třeba získat pro předmětný záměr souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, že je předmětným záměrem dotčen zemědělský půdní fond o výměře nejvýše 1 ha, je dotčeným správním orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě Městský úřad Náchod).

Vyřizuje: Ing. Ruhle

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa:

Krajský úřad jako příslušný orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru „Výstavba nových zdrojů v elektrárně Poříčí“ připomínky. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Ing. Marková

Z hlediska integrované prevence:

Krajský úřad podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru připomínek. Záměr provozu zařízení je zařazen dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do bodu 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více. Záměr provozu zařízení vyžaduje vydání integrovaného povolení nebo změny platného integrovaného povolení. Krajský úřad dále podle ust. § 45 odst. 1 zákona o integrované prevenci sděluje, že změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení podle [§ 19a](#) zákona o integrované prevenci, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Vyřizuje: Ing. Mgr. Hůla

Ing. Zdeněk Štorek
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství