



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Vítězná  
Kocléřov 123  
544 62 Vítězná – Kocléřov

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
18.06.2008

Naše značka (č. j.)  
10482/ZP/2008-Čr

Hradec Králové  
24.06.2008

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 20.06.2008 žádost obce Vítězná, zastoupené obchodní firmou Ing. Josef Vítek - PIK Projektová a inženýrská kancelář, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Záměrem je vybudování kanalizace obce Vítězná v její místní části Huntířov, Komárov, Kocléřov a Záboří a čistírny odpadních vod s kapacitou 550 EO. Vybudování kanalizace zahrnuje realizaci stok gravitační kanalizace (DN 300), výtlačků a pěti čerpacích stanic. Kanalizace bude odvádět splaškové vody na ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou dále odváděny do Hartského potoka. Celková délka stok gravitační kanalizace (DN 300) bude 9736 m. Záměr je umístěn v k.ú. Huntířov, Kocléřov, Komárov u Dvora Králové, Záboří u Dvora Králové.

Záměr „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ je podlimitní k bodu 1.9 kategorie II (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Vítězná – Huntířov,**

**Komárov – kanalizace a ČOV“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Ing. Josef Vítek - PIK Projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 7,  
150 00 Praha 5



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Vítězná  
Kocléřov 123  
544 62 Vítězná – Kocléřov

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
18.06.2008

Naše značka (č. j.)  
10482/ZP/2008-Čr

Hradec Králové  
24.06.2008

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 20.06.2008 žádost obce Vítězná, zastoupené obchodní firmou Ing. Josef Vítek - PIK Projektová a inženýrská kancelář, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Záměrem je vybudování kanalizace obce Vítězná v její místní části Huntířov, Komárov, Kocléřov a Záboří a čistírny odpadních vod s kapacitou 550 EO. Vybudování kanalizace zahrnuje realizaci stok gravitační kanalizace (DN 300), výtlačků a pěti čerpacích stanic. Kanalizace bude odvádět splaškové vody na ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou dále odváděny do Hartského potoka. Celková délka stok gravitační kanalizace (DN 300) bude 9736 m. Záměr je umístěn v k.ú. Huntířov, Kocléřov, Komárov u Dvora Králové, Záboří u Dvora Králové.

Záměr „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ je podlimitní k bodu 1.9 kategorie II (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Vítězná – Huntířov,**

**Komárov – kanalizace a ČOV“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Ing. Josef Vítek - PIK Projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 7,  
150 00 Praha 5



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Vítězná  
Kocléřov 123  
544 62 Vítězná – Kocléřov

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
18.06.2008

Naše značka (č. j.)  
10482/ZP/2008-Čr

Hradec Králové  
24.06.2008

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 20.06.2008 žádost obce Vítězná, zastoupené obchodní firmou Ing. Josef Vítek - PIK Projektová a inženýrská kancelář, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Záměrem je vybudování kanalizace obce Vítězná v její místní části Huntířov, Komárov, Kocléřov a Záboří a čistírny odpadních vod s kapacitou 550 EO. Vybudování kanalizace zahrnuje realizaci stok gravitační kanalizace (DN 300), výtlačků a pěti čerpacích stanic. Kanalizace bude odvádět splaškové vody na ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou dále odváděny do Hartského potoka. Celková délka stok gravitační kanalizace (DN 300) bude 9736 m. Záměr je umístěn v k.ú. Huntířov, Kocléřov, Komárov u Dvora Králové, Záboří u Dvora Králové.

Záměr „Vítězná – Huntířov, Komárov – kanalizace a ČOV“ je podlimitní k bodu 1.9 kategorie II (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Vítězná – Huntířov,**

**Komárov – kanalizace a ČOV“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: Ing. Josef Vítek - PIK Projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 7,  
150 00 Praha 5