



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
9616/ZP/2010-Čr

Hradec Králové  
25.05.2010

Odbor | oddělení

Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

**Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“ zařazeného v kategorii II, bod 10.4 přílohy č. 1 zákona**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento **záměr bude podroben zjišťovacímu řízení** podle § 7 zákona.

**Dotčené územní samosprávné celky**, tj. město Broumov a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **neprodleně** o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlasu apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. **Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyzoomění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

**Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.**

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245

(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp>). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

#### Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru podle přílohy G oznámení záměru

Záměrem je výstavba čerpací stanice pohonných hmot v Broumově, k.ú. Nová Ves u Broumova, na parcele č. 1143/41. Stavba se skládá z prodejního kiosku, výdejního místa s přestřešením, prostoru kompresoru a vysavače, skladovacích nádrží na pohonné hmoty a zpevněné plochy včetně parkovacích stání.

Objekt čerpací stanice se skládá z:

- jednopodlažního obslužného objektu – kiosku (prodejní pult, občerstvení a sociální zázemí),
- jednoho typizovaného výdejního oboustranného stojanu, tříproduktového (Natural, diesel, LPG),
- podzemní skladovací dvouplášťové nádrže dělené na 20,0 m<sup>3</sup> (14,0 m<sup>3</sup> diesel, 6,0 m<sup>3</sup> benzínu Natural), záchytné jímky na úkapy,
- podzemní skladovací nádrže na LPG 5,0 m<sup>3</sup>.

Čerpací stanice je jednoduchých tvarů, kiosky jednopodlažní s plochou střechou (přestřešení plochá střecha na ocelových sloupech). Venkovní plochy jsou živičné a dlážděné betonovou zámkovou dlažbou.

Zájmové území leží v blízkosti vlakového a autobusového nádrží v Broumově. Z východní a jižní strany pozemek sousedí s vlakovým nádražím Broumov. Podél západní strany probíhá místní veřejná komunikace a za touto komunikací je autobusové nádraží. Ze severní strany probíhá Přádlácká ulice směr Šonov. Pozemek se nachází v centrální zastavěné části města Broumov. Je lokalizován v ochranném pásmu železnice.

Navržená lokalita je velmi výhodná z hlediska umístění čerpací stanice. Nachází se v blízkosti bytové zástavby a dopravní infrastruktury města Broumov. Zájmová parcela je v platném Územním plánu města Broumov z roku 2008 zařazena v plochách dopravní infrastruktury. Z tohoto titulu je výstavba v souladu s územně plánovací dokumentací.

Skladovací nádrže budou uloženy v nezpevněné ploše na betonové základové desce. Přístup k průřezům je navržen šachtovými dómy. Šachetní dómy jsou ukončeny na kótě + 200 mm nad úrovní upraveného terénu a kryty uzamykatelnými poklopy.

Čerpací stanice je umístěna v záplavovém území, a proto při návrhu základových desek a návrhu kotvení nádrží musí být počítáno se vztlakovými silami za této krizové situace.

Čerpací stanice bude umístěna na pozemku p.č. 1143/41 o rozloze 1891 m<sup>2</sup>. Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch a úložiště skladovacích nádrží bude činit 868 m<sup>2</sup>. Zbylé plochy bude tvořit zeleň. K záboru zemědělského půdního fondu nedojde.

Čerpací stanice bude vybavena aktivním i pasivním systémem zpětného odvodu par na potrubních rozvodech skladovacích nádrží a modulech výdejních stojanů, kde se manipuluje

s kapalnými palivy ve formě kapaliny nebo výparů. Tím budou emise do ovzduší minimalizovány.

Splaškové odpadní vody budou odváděny do jednotné veřejné kanalizace ukončené komunální čistírnou odpadních vod. Odvádění dešťových vod bude řešeno tak, že 50% bude odváděno do jednotné veřejné kanalizace spolu se splaškovými vodami, 50% bude řešeno vsakováním na pozemku investora. Takové řešení je požadováno provozovatelem veřejné kanalizace.

Povrchové vody z manipulační plochy, která je zastřešená a izolovaná mohou být znečištěny ropnými látkami pocházejícími z úkapů. Budou svedeny do bezodtokové akumulární jímky, která bude součástí dělené skladovací nádrže na kapalná paliva.

Město Broumov se nachází uprostřed CHKO Broumovsko ve IV. zóně ochrany. Čerpací stanice bude lokalizována v silně urbanizovaném prostředí, kde se soustřeďují významné ekonomické aktivity. Zájmová plocha nezasahuje do žádné z evropsky významných lokalit ani do území ptačí oblasti soustavy Natura 2000.

Výstavba a provoz čerpací stanice nemohou mít vzhledem ke svému rozsahu, stavebně technickému řešení, zabezpečení a umístění významný vliv na obyvatelstvo a životní prostředí.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Příloha:** kopie oznámení

**Rozdělovník k čj.:** 9616/ZP/2010 - ČR

**Dotčené územní samosprávné celky:**

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
- 2) Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

**Dotčené správní úřady:**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Broumov, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
- 4) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

**Oznamovatel:**

AUTOREST ÚPICE s.r.o., zastoupená panem Jaroslavem Tomkem, Nádražní 130, 542 34 Malé Svatoňovice (bez oznámení)

**Na vědomí:**

- 1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
- 3) Regionální muzeum Náchod, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení)
- 4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
- 5) AUTOREST ÚPICE s.r.o., Palackého 1094, 542 32 Úpice (bez oznámení)