



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
18192/ZP/2011 - Tm

Hradec Králové
12.10.2011

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Pavla Tomášková / 426
ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bod 10.4 přílohy č. 1 zákona

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento **záměr bude podroben zjišťovacímu řízení** podle § 7 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **neprodleně** o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. **Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona.

V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a SEA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č. dveří N1.906, p. Tomášková, tel. 495 817 426.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU (zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“. Stavba je umístěna na parkovací ploše obchodního domu Terno – ulice Bratří Štefanů.

Objekt technického zázemí je tvořen kontejnerem obdélníkového půdorysu. Plášť kontejneru tvoří tepelně izolační panel s povrchovou úpravou. Dveře jsou ocelové.

Výdejní plocha je zastřešena ocelovou konstrukcí. Nosná ocelová konstrukce zastřešení je nezakrytá a je na ní umístěno osvětlení výdejní plochy. Cenový totem je 6,275 m vysoký a je osvětlen. Na sloupu kruhového půdorysu je umístěno logo s nápisem „EXPRES 24“ a tabule s informacemi o cenách pohonných hmot.

Čerpací stanice je charakterizována jako nevýrobní objekt určen pro příjem, skladování a následnou distribuci pohonných hmot. Standardní výbava dvou podzemních dvouplášťových nádrží zahrnuje kromě jiného signalizaci úniku, světelnou signalizaci minimální a maximální hladiny, sadu armatur (plnicí, odkalovací, sací, větrací) a koncovou neprůbojnou pojistku.

Stanice je vybavena dvěma dvouproduktovými oboustrannými výdejními stojany firmy TOKHEIM, výdejní pistolí značky ZWA a podzemní dvouplášťovou nádrží na úkapy. Jedná se o dvouproduktové oboustranné stojany moderní konstrukce. Stojany jsou připojeny na jednotlivé nádrže dvouplášťovým potrubím s průběžným tlakovým hlídáním. V každém stojanu jsou osazeny dvě vývěvy. Každý stojan s výdejem benzínu je opatřen zařízením pro rekuperaci druhého stupně. Výdejní pistole jsou automatické, čerpací výkon 40 l/min.

Technologické zařízení čerpací stanice sestává především ze dvou nádrží každá o obsahu 50 m³. Jedna z nádrží je nedělená (jednokomorová) a bude sloužit ke skladování benzínu, druhá je dělená na objemy 43 m³ (motorová nafta) a 7 m³ (jímka na úkapy). Ve větší části bude skladována motorová nafta, menší je určena jako jímka na úkapy. Ta má vybavení stejné jako skladovací nádrže. Jedná se o zařízení umístěné v podzemí, pod výdejní plochou.

Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami. Při stáčení propojí obsluha šroubení cisternového vozu se šroubením ve stáčecí šachtě. Naplnění nádrže, podle nastavené hladiny, je elektronicky hlídáno a zvukově signalizováno.

Podzemní nádrž na úkapy má obsah 7 m³, je netlaková, dvouplášťová, ocelová. Během stáčení je kanalizace ze stáčecí plochy svedena do úkapové jímky.

Hodnocený záměr není v rozporu s funkční plochou dle územního plánu a je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: oznámení

Rozdělovník k č.j.: 18192/ZP/2011 - Tm

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde (bez oznámení)
- 2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
- 4) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel:

BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 (bez oznámení)

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
- 3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové (bez oznámení)