



## Krajský úřad Královéhradeckého kraj

ADONIX, spol. s r.o.  
Bratraců Veverkových 645  
530 02 Pardubice

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
31344/ZP/2015-Po

Hradec Králové  
08.12.2015

Odbor | oddělení  
Životní prostředí a zemědělství  
EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Martina Poláková / 183  
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Protipovodňová opatření Dolní Kalná – Slemeno“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 07.12.2015 žádost Obce Dolní Kalná, zastoupenou společností ADONIX, spol. s r.o., o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Protipovodňová opatření Dolní Kalná – Slemeno“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je Obec Dolní Kalná, Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. Záměr je umístěn v obci Dolní Kalná, k.ú. Slemeno v Podkrkonoší.

Předmětem záměru je realizace protipovodňových opatření v k.ú. obce Slemeno. Jedná se o výstavbu nového suchého poldru. Součástí záměru je zvýšení kapacity stávajícího koryta toku a úprava stávající požární nádrže. Suchá retenční nádrž je situována cca 170 metrů severně od hranice zástavby v prostoru údolnice bezejmenného potoka (pravobřežního přítoku Kalenského potoka). Navržený maximální retenční objem je 23 700 m<sup>3</sup>, maximální výška hráze je 6 m. Úprava požární nádrže se týká prostoru stávající požární nádrže, která je situována na severním okraji zástavby obce Slemeno na pravém břehu bezejmenného potoka.

Záměr „Protipovodňová opatření Dolní Kalná – Slemeno“ je podlimitní k bodu 1.7 (*Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m<sup>3</sup> nebo výška hradicí konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou*) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: **„Protipovodňová opatření Dolní Kalná – Slemeno“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

## **Odůvodnění:**

### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 04.12.2015 žádost Obce Dolní Kalná, zastoupenou společností ADONIX, spol. s r.o., o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Protipovodňová opatření Dolní Kalná – Slemeno“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), č.j.: 25579/ZP/2015-NV, ze dne 16.10.2015, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
- vyjádření Městského úřadu Vrchlabí, stavebního úřadu, ze dne 30.11.2015, č.j.: SÚ/17495/2015-2,
- mapové podklady.

### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Ve vyjádření Městského úřadu Vrchlabí, stavebního úřadu, ze dne 30.11.2015, č.j.: SÚ/17495/2015-2, je uvedeno, že stavba „Protipovodňové opatření Dolní Kalná – Slemeno“ je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Ve stanovisku krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, č.j.: 25579/ZP/2015-NV, ze dne 16.10.2015, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č.318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Předmětem záměru je výstavba nového suchého poldru. Součástí záměru je zvýšení kapacity stávajícího koryta toku a úprava stávající požární nádrže. Suchá retenční nádrž je situována cca 170 metrů severně od hranice zástavby v prostoru údolnice bezejmenného potoka (pravobřežního přítoku Kalenského potoka). Zvýšení kapacity koryta je navrženo uvnitř zástavby obce, konkrétně se jedná o dva samostatné úseky nad a pod silnicí Dolní Kalná – Hostinné.

Dodávku vody pro účel zařízení staveniště zajistí dodavatel stavby. Voda bude v rámci stavby dovážena cisternou nebo v plastových nádržích. Pitná voda pro nasazené pracovníky bude dovážena na staveniště ve formě balené vody. V nezbytně nutném případě je možné (v omezeném rozsahu) zajištění přípojky vody řešit staveništním napojením u přilehlých nemovitostí. Bude se jednat především o zázemí stavebních dělníků během provádění stavby. Provoz protipovodňových opatření v Dolní Kalné nebude mít žádné nároky na odběr a spotřebu vody.

Zajištění elektrické energie je řešeno staveništním napojením u přilehlých nemovitostí. Bude se jednat především o zázemí stavebních dělníků během provádění stavby. Dále se vzhledem k předpokládané malé spotřebě elektrické energie během stavby předpokládá využití mobilních zdrojů elektrické energie (elektrocentrál).

V rámci zařízení staveniště se předpokládá využití mobilních WC pro sociální zajištění pracovníků (producenti splaškových vod). Další splaškové vody v rámci stavby nebudou produkovány.

Ve fázi provozu dokončených protipovodňových opatření v Dolní Kalné nebudou produkovány splaškové vody (jedná se o zemní hráz, upravenou požární nádrž a úpravu toku bez technologického vybavení, které by produkovalo splaškové vody).

Vzhledem malému plošnému rozsahu stavby lze předpokládat množství emisí běžně produkované stavebními stroji (nakládač a několik nákladních automobilů). Při následném provozu dokončených protipovodňových opatření v Dolní Kalné nebudou produkovány emise (jedná se o zemní hráz, upravenou požární nádrž a úpravu toku bez technologického vybavení, které by produkovalo emise).

Během stavby bude zdrojem hluku běžný provoz stavební mechanizace, která bude použita v rámci realizace stavebních prací. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby další zdroje hluku při provádění stavebních prací nebudou.

Provozem dokončených protipovodňových opatření v Dolní Kalné nebude vznikat hluk (jedná se o zemní hráz, upravenou požární nádrž a úpravu toku bez technologického vybavení, které by vyvozovalo hluk). Jediný zdroj hluku může vznikat při běžné provozní údržbě (např. při sečení zatravněné hráze, při odstraňování náletových dřevin a při provádění drobné stavební údržby apod.).

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Martina Poláková  
odborná referentka na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí

Na vědomí: Obec Dolní Kalná, Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná