



KUCBX00EN8TG

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 69014/2013/OZZL

datum: 17. 12. 2013

vyřizuje: Ing. Jana Kubecová

telefon: 386 720 767

Sp.zn.: OZZL 69011/2013/jakubec

Věc: „Instalace KGJ Zahradní čtvrť, Nové Hrady“ – sdělení.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 28. 11. 2013 žádost o vyjádření k podlimitnímu záměru „Instalace KGJ Zahradní čtvrť, Nové Hrady“. Žadatelem je TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255 49 464.

Předmětem projektu je instalace nové kogenerační jednotky (dále jen KGJ) do stávajícího objektu plynové teplovodní kotelny na ulici Zahradní čtvrť na pozemku parc. st. 505/1 v k. ú. Nové Hrady. Ve stávající plynové teplovodní kotelně jsou umístěny 2 tříkotlové plynové centrály Hydroterm MV 270/810 o tepelném výkonu 2 x 180 kW, palivem v kotlích je zemní plyn, který je přiveden STL plynovodní přípojkou, odvod spalin je řešen samostatnými kouřovody do samostatných komínových průduchů. Jedna z centrál Hydroterm bude demontována na její místo bude instalována KGJ o jmenovitém elektrickém výkonu 99 kWe, maximálním tepelném výkonu 151 kWt a příkonu v palivu 280 kW. Provozním palivem bude zemní plyn, odkouření bude řešeno přes tlumič hluku do stávajícího komína, který je vyveden nad střechu objektu a bude jím protažena nová komínová vložka. KGJ bude dodána v provedení s protihlukovým krytem a bude usazena na antivibračních podložkách. Pro možnost akumulace vyrobeného tepla bude v prostoru kotelny osazena akumulární nádrž o celkovém objemu 10 m³. Součástí projektu budou nezbytné bourací práce, budou osazena nová vstupní vrata s hlukovou izolací.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je instalace nové KGJ do stávajícího objektu plynové teplovodní kotelny na ulici Zahradní čtvrť na pozemku parc. st. 505/1 v k. ú. Nové Hrady. Oznámený záměr je podlimitním záměrem ve vztahu k bodu 3.1 *Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW* kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, neboť jmenovitý tepelný výkon nedosahuje příslušné limitní hodnoty jmenovitého tepelného výkonu. Krajský úřad přihlédl také ke skutečnosti, že uvedený záměr nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, jak vyplývá ze stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany přírody ze dne 17. 12. 2013, čj.: KUJCK 69550/2013/OZZL, a proto není ani záměrem, který by bylo nutno posuzovat podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov + projekt