



KUCBX00EV902

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 7332/2014/OZZL

datum: 3. 2. 2014

vyřizuje: Bc. Šárka Voříšková

telefon: 386 720 738

Sp. zn.: OZZL 7107/2014/savo SO2

Věc: Sdělení k záměru – „Kamenná, Kondrač - vodovod“

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 30. 1. 2014 projektovou dokumentaci podlimitního záměru „Kamenná, Kondrač - vodovod“ ve smyslu § 6 odst. 2 zákona. Projektová dokumentace obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3a k zákonu. Oznamovatelem „Kamenná, Kondrač - vodovod“. Žadatelem je obec Kamenná, Kamenná 19, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00581429 v zastoupení panem Jiřím Sváčkem, fa. Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, IČ: 42399521.

Předmětem projektu je novostavba vodovodu pro zásobení obyvatel obce Kondrač pitnou vodou. Nový vodovod bude propojen se stávajícím vodovodem v obci Kamenná a napojen na nově vybudovanou automatickou tlakovou stanici (ATS), posilující tlak v nové přípojce. Daná ATS je navržena jako podzemní cylindrický objekt o průměru 2,3 m a výšce 2,35 m s elektro přípojkou v délce 5 m. Ze stanice AT bude vodovodní potrubí o světlosti DN 80 mm vedeno příkopem silnice III/1546 na okraj obce Kondrač. Zde se napojí na nové vodovodní řady typu DN 80 mm a DN 50 mm, vedené v místních komunikacích do blízkosti zástavby. Celková délka potrubí bude 3 159 m a průměrná hloubka jeho uložení 1,5 m.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona krajský úřad sděluje, že uvedený podlimitní záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.

Odůvodnění:

Záměr „Kamenná, Kondrač – vodovod“ je klasifikován jako podlimitní k bodu 3.7 „*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I.*“, kategorie II přílohy č. 1 zákona. Svým rozsahem záměr nedosahuje žádného z limitů bodu 3.7, přílohy 1 zákona. V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Část záměru „vybudování ATS“ se nachází v těsné blízkosti přírodního parku Novohradské Hory, avšak svým charakterem tuto oblast nijak nenarušuje.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

Obec Kamenná, Kamenná 19, 374 01 Trhové Sviny, prostřednictvím: Jiří Sváček – Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov - poštou