



KUCBX00EZDU0

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 12607/2014/OZZL

datum: 24. 2. 2014

vyřizuje: Ing. Jana Kubecová

telefon: 386 720 767

Sp.zn.: OZZL 12604/2014/jakubec

Výstavba komunikace – sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 17. 2. 2014 žádost o vyjádření k záměru "Výstavba komunikace". Žádost podal Městys Radomyšl se sídlem Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl, IČO: 002 51 721, prostřednictvím G-PROJEKT, s.r.o., se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 64 928.

Předmětem projektu je výstavba místní obslužné komunikace v městysi Radomyšl na pozemcích parc. č. 188/35, 188/37, 188/69, 188/83, 188/161, 188/162, 188/168, 188/171, 188/172, 188/173 a 188/174 v k. ú. Radomyšl. Jedná se o III. etapu stavby „Komunikace a inženýrské sítě, lokalita na Baborčici“, v rámci níž bude vybudována také další část vodovodu a kanalizace.

Komunikace s živičným krytem a dlažbou (povrch bude z převážné části z asfaltbetonu a místy z betonové dlažby) bude mít tyto technické parametry:

- úsek č. 1 - funkční třída D1, kategorie MO 7 – délka 192,36 m, šířka 4 m/6m

- úsek č. 2 - funkční třída D1, kategorie MO 7 – délka 142,53 m, šířka 4 m/6m/3,5 m.

Vodovodní řad v délce 30,5 m je navržen z potrubí PE 110x10 SDR 11, přípojka v délce 4,7 m je navržena z potrubí PE 40x2,4 SDR 17.

Jednotná kanalizace ze žebrovaného potrubí ULTRA RIB 1/DN150 je rozdělena do 3 větví v celkové délce 208 m.

Na základě předložených materiálů krajský úřad sděluje, že uvedený projekt nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.

Odůvodnění:

Oznámený záměr výstavby komunikace, vodovodu a kanalizace v městysi Radomyšl na pozemcích parc. č. 188/35, 188/37, 188/69, 188/83, 188/161, 188/162, 188/168, 188/171, 188/172, 188/173 a 188/174 v k. ú. Radomyšl je podlimitním záměrem ve vztahu k bodu 3.7 „*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm (včetně dálkových vodovodů); pokud nepřísluší do kategorie I*“. kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, neboť nedosahuje příslušné limitní hodnoty. Vzhledem k charakteru záměru není předpoklad významného negativního vlivu na životní prostředí, a proto záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení. Krajský úřad – Jihočeský kraj ve svém stanovisku ze dne 19. 2. 2014, čj.: KUJCK 11377/2014/OZZL vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

G-PROJECT, s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 04 České Budějovice