



KUCBX00EYNX0

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 11721/2014/OZZL
Sp.zn.: OZZL 11718/2014/kaper

datum: 20. 2. 2014

vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová

telefon: 386 720 648

„Vodovod Horní Třebonín - Prostřední Svince“ - sdělení.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 30. 1. 2014 žádost o vyjádření k projektu „Vodovod Horní Třebonín - Prostřední Svince“. Žadatelem je společnost IN-AL, Alena Hanselová, Pod Hrází 579, 381 01 Český Krumlov, IČ: 72189836.

Předmětem projektu je výstavba vodovodu mezi místními částmi obce Dolní Třebonín - Horní Třebonín a Prostřední Svince. Navržený vodovodní řád je veden od stávajícího veřejného vodovodu v místní části Horní Třebonín na pozemku parc. č. 1221/2 podél silnice č. II/155 až ke stávajícímu objektu úpravní vody v místní části Prostřední Svince na pozemku parc. č. st. 94. Nově navržený vodovod nahradí stávající podzemní zdroj, který nebude možno využívat po realizaci stavby dálnice D3 (stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín), napojením lokality Prostřední Svince na zajištěný zdroj pitné vody - Vodárenskou soustavu Jižních Čechy. Vodovod je navržen i pro možnost zásobování případné nové výstavby. Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Vlastníkem nového vodovodního řádu bude obec Dolní Třebonín a provozovatelem firma PRVOK s.r.o.

Parametry stavby: SO 01 Vodovodní řád o celkové délce 1 500 m, z trubního materiálu HDPE DN 90/8,2 mm, PE 100, SDR 11 (PN 16), SO 02 Vodovodní přípojka o celkové délce 48,2 m, z trubního materiálu HDPE DN 32/3,0 mm, PE 100, SDR 11 (PN 16).

Seznam přímo dotčených pozemků v k. ú. Dolní Třebonín: parc. č. 1221/1, 1221/2, 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1235, 1291/1, 2149/8, 2149/10, 2149/18, 2149/23, 2149/25, a v k. ú. Prostřední Svince: parc. č. st. 94, 213/8, 213/9, 213/10, 213/12, 213/13, 213/14, 213/15, 213/16, 213/19, 213/20, 213/21, 213/22, 213/23, 213/24, 213/25, 213/26, 213/27, 213/28, 213/29, 213/30, 213/31, 213/32, 213/33, 213/34, 213/35, 213/36, 213/38, 577/2, 577/5, 1048/1, 1048/2 a 1068.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr nebude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.

Odůvodnění:

Uvedený záměr je podlimitním záměrem k bodu 3.7 - *Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.* Krajský úřad – Jihočeský kraj ve svém stanovisku ze dne 20. 2. 2014, čj.: KUJCK 11701/2014/OZZL/2 vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

Společnost IN-AL, Alena Hanselová, Pod Hrází 579, 381 01 Český Krumlov + projektová dokumentace