



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Číslo jednací: **KUJCK 11077/2013 OZZL**
Sp. zn.: **OZZL 11004/2013/pela**

datum: **7.3.2013**

vyřizuje: **Ing. Petr Láznicka**

telefon: **386 720 770**

„Světlík - připojení vrt HV-7 a HV-8“ – sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel prostřednictvím společnosti INAL Alena Hanselová, Plešivec 384, 381 03 Český Krumlov oznámení podlimitního záměru „Světlík - připojení vrt HV-7 a HV-8“ zároveň se zprávou o hydrogeologickém průzkumu společnosti Hydroprůzkum ČB s.r.o., Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, IČ: 60826070 a s projektovou dokumentací. Oznamovatelem je Obec Světlík, Světlík 27, 382 16 Světlík, IČO 00246166.

Předmětem projektu je využití 2 průzkumných vrtů HV-7 a HV-8 k odběru pitné vody po připojení výtlačným řadem ke stávajícímu obecnímu vodovodu obce Světlík pro jeho posílení. V rámci hydrogeologického průzkumu byly vyvrtány 2 průzkumné vrty o hloubce 70 m na pozemku parc. č. 710/1 v k.ú. Světlík při severním okraji obce Světlík. Vrty jsou vystrojeny pažnicí z PVC DN 160/140. U dna jsou vrty ukončeny kalníkem. Z hydrodynamických zkoušek vyplynulo doporučení odebírat z obou vrtů celkem do 0,75 l/s a přitom z vrtu HV-8 odebírat 0,5 – 0,6 l/s a z vrtu HV-7 pak zbytek množství (0,25- 0,15 l/s). Bude zbudováno zhlaví vrtu. Na betonovou desku bude osazena dvoudílná betonová jímka o vnitřním průměru 190 cm výšky 200 cm, přičemž horní díl jímky bude mít vstupní otvor o průměru 70 cm, aby bylo možno osadit čerpadlo a byl umožněn přístup do šachty po osazeném žebříku nebo stupadlech. Dále bude zbudováno výtlačné potrubí délky 417,5 m z potrubí HDPE DN 63/5,8 mm a 50/4,6 mm. Kabelové vedení s napájením a ovládáním bude z rozvaděče ve vodojemu. Při uvedeném odběru by měl mít odběr vody nízký vliv na ovlivnění úrovně hladiny v okolí a nepředpokládá se negativní vliv na místní vodní a vodou vázané ekosystémy.

Na základě předložené projektové dokumentace podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, krajský úřad sděluje, že **záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení** podle § 7 zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Odůvodnění:

Záměr připojení průzkumných vrtů HV-7 a HV je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona podlimitním záměrem k bodu 1.8 (... čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m³ za rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Vzhledem ke svému charakteru nemá uvedený záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona a není nutno jej podrobovat zjišťovacímu řízení.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

INAL Alena Hanselová, Plešivec 384, 381 03 Český Krumlov + projektová dokumentace
DS Obec Světlík, Světlík 27, 382 16 Světlík