



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

číslo jednací: **KUJCK 26687/2012 OZZL/12/Lz** datum: **30.11.2012** vyřizuje: **Ing. Petr Láznicka** telefon: **386 720 770****ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název: „Plynová kotelna Soběslav – Svákov, Instalace kogenerační jednotky 800 kW“

I. Kapacita a charakter záměru:

Záměrem bude instalace kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 800 kW a tepelném výkonu 862 + 56 kW do budovy stávající plynové kotelny v Soběslavi, městská část Svákov. Po realizaci bude v provozu místo dvou současných kotlů a kogenerační jednotky o tepelném výkonu 42 kW pouze kogenerační jednotka 800 kW a jeden plynový kotel, celkový odběr ZP pak bude činit 460 m³/hod. Pro utlumení hluku budou ve vnitřním prostoru provedeny stavební úpravy a nová kogenerační jednotka bude v kapotovaném provedení s tlumičem výfuku. Spaliny budou odváděny samostatným komínovým tělesem z nerezového plechu o výšce 18 m.

Umístění: kraj: Jihočeský
město: Soběslav
kat. území: Soběslav

Oznamovatel: společnost E.ON Trend s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25172662

Zpracovatel oznámení: NATURCHEM, s.r.o., Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00 Vinohrady, Praha 2, provozovna Rudolfovska 57, 370 01 České Budějovice

II. Souhrnné vypořádání připomínek:

V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „Plynová kotelna Soběslav – Svákov, Instalace kogenerační jednotky 800 kW“ doručeny celkem 2 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje).

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Hodnocení způsobu ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva záměrem

Realizace záměru umožní ekonomicky výhodnější využití plynu. Vliv vlastní přestavby bude vzhledem k rozsahu záměru a umístění v budově zanedbatelný. Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí

III. Závěr:

Záměr „Plynová kotelna Soběslav – Svákov, Instalace kogenerační jednotky 800 kW“

naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. d zákona jako podlimitní záměr k bodu 3.1 kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr

„Plynová kotelna Soběslav – Svákov, Instalace kogenerační jednotky 800 kW“

n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **n e b u d e** proto posuzován podle zákona **za následujících podmínek**, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení:

Opatření pro fázi výstavby

Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby.
Provádět opatření k omezení prašnosti

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Přílohy: Došla vyjádření:

- 1) Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 12.11.2012
- 2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 5.11.2012