



## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 27064/2013 OZZL  
Sp. zn.: OZZL 26999/2013/pela

datum: 22.5.2013

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

**Nemocnice Tábor a.s. Úprava vody a vystrojení nového vrtu – sdělení**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel prostřednictvím společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice oznámení podlimitního záměru „Nemocnice Tábor a.s. Úprava vody a vystrojení nového vrtu“ zároveň s projektovou dokumentací záměru. Oznamovatelem je Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor.

Předmětem projektu je využití průzkumného vrtu o průměru 210 mm a hloubce 124 m na pozemku parc. č. 1228/9 v k.ú. Tábor. Voda odebraná z vrtu bude po úpravě na pitnou vodu napojena na areálový vodovod nemocnice Tábor. Bude zbudováno podzemní zhlaví vrtu, výtlačné potrubí a kabelové vedení k vrtu ze suterénu stávajícího objektu, kde bude voda automaticky dezinfikována a chemicky upravena, akumulována a pomocí automatické tlakové stanice dodávána do areálového rozvodu napojenému na městský vodovod. Budou provedena opatření proti možnému zpětnému toku vody do městské sítě. Návrhová kapacita úpravní odpovídá využitelné vydatnosti vrtu 0,5 l/s tedy 1,8 m<sup>3</sup>/hod. Odpadní vody z úpravní vody budou odváděny do stávající kanalizační sítě. Okolí vrtu do 10 m bude oploceno s bránou pro vjezd. Projekt hydrogeologických prací vypracoval Mgr. Ján Krištiak, Čechovská 60, Příbram VIII.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a projektové dokumentaci s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, krajský úřad sděluje, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

**Odůvodnění:**

Záměr odběru vody pomocí vrtané studny je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona podlimitním záměrem k bodu 1.8 (... čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m<sup>3</sup> za rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Vzhledem ke svému charakteru nemá uvedený záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona a není nutno jej podrobovat zjišťovacímu řízení. Vzhledem k umístění uvnitř areálu nemocnice ve městě se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví

**Obdrží:**

EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice + *projektová dokumentace*