



KUCBX00GZ3L9

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 19789/2015 OZZL
Sp. zn.: OZZL 17852/2015/pela

datum: 11.03.2015

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

„Modernizace kotelny Dačice - instalace plynového kotle a plynové kogenerační jednotky“ - sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel oznámení podlimitního záměru „Modernizace kotelny Dačice - instalace plynového kotle a plynové kogenerační jednotky“ ve smyslu § 6 odst. 2 zákona. Oznamovatelem je společnost E.ON Trend s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25172662. Zpracovatelem oznámení je Ing. Karel Kolář, Nad Sokolovnou 874, 463 12 Liberec 25.

Předmětem oznámení je demontáž dvou kotlů na tuhá paliva, oba o jmenovitém tepelném příkonu 3,81 MW a instalace spalovacího plynového motoru – generátoru (dále jen KGJ) se jmenovitým tepelným příkonem 1,895 MW a instalace 2. plynového kotle s ekonomizérem a se stejným jmenovitým tepelným příkonem 2,5 MW do stávajícího objektu kotelny v ul. Antonína Dvořáka 224 v Dačicích. Tím bude kotelná pouze na zemní plyn a celkový příkon bude snížen z 10,12 MW na 6,895 MW. KGJ bude opatřena protihlukovým krytem. Výfuk spalin z KGJ bude přes katalyzátor CO, spalinový výměník a tlumič hluku vyveden na střechu ke stávajícímu zděnému komínu ze stávajícího plynového kotle, který se 4 m ocelovou nástavbou bude sloužit jako nosný prvek pro další dva oceloplechové komíny pro KGJ a nový plynový kotel. Výška koruny komínů bude 14 m nad kotelnou. Součástí bude uvnitř objektu kotelny umístěná akumulární nádrž o objemu 80 m³ na teplou vodu. Kondenzát z ekonomizéru bude dle chemického složení buď odváděn kanalizací na ČOV, anebo bude odvážen jako odpadní voda k likvidaci. KGJ bude provozována jenom v denní době od 6 do 22 hod. V noční době bude dodávka tepla zajišťována z akumulární nádrže a plynovými kotli. Na nádvoří bude umístěna i bloková transformátorová stanice. Nádvoří kotelny je od ulice Antonína Dvořáka odděleno zděnou stěnou výšky cca 3 m. Očekávaná hladina hluku z průmyslových zdrojů hluku nebude 2 m před fasádou objektů překračovat hodnotu 45 dB v denní době a 35 dB v noční době, takže nebude překročena limitní hodnota hluku v chráněném vnitřním prostoru obytných objektů 35 dB pro denní dobu a 25 dB pro noční dobu.

Na základě předložených materiálů krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr k bodu 4.3 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.

Odůvodnění:

Předkládaný záměr instalace kogenerační jednotky nenaplnuje limit bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu a je tedy podlimitním záměrem k uvedenému bodu. Záměr nenaplnuje ani obsahy dalších bodů uvedených v příloze č. 1 k uvedenému zákonu, které podléhají zjišťovacímu řízení a případně posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k charakteru záměru, prováděným změnám a hlukové studii, nebude nutné provádět zjišťovací řízení ani posuzování vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona. Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno dne 20. 2. 2015 pod č.j.: KUJCK 14760/2015/OZZL se závěrem, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

DS E.ON Trend s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice